

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387200

Адрес дома: ул Большая Профсоюзная 47 стр. ввод1, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,75	0,06	-0,25	-0,22	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	18,25	-0,07	-0,3	-0,25	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	17,61	0,05	-0,32	-0,27	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	17,44	0,08	-0,31	-0,27	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	17,09	0,09	-0,31	-0,28	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	17,87	0,14	-0,25	-0,24	0,11	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,24	0,08	-0,23	-0,23	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,23	0,04	-0,24	-0,24	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	18,33	0,04	-0,23	-0,23	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45	18,38	0,07	-0,23	-0,24	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,05	17,97	0,08	-0,27	-0,26	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,27	0,09	-0,36	-0,32	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	16,78	0,09	-0,31	-0,29	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,56	0,34	0,58	0,64	10,67	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	16,86	0,26	1,41	1,46	16,11	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	16,84	0,27	1,4	1,45	16,58	
03.10	1,09	160,75	156,89	3,85	0,00	162,46	158,13	4,33	47,28	40,53	6,74	4,65	3,44	17,11	
04.10	1,57	251,75	246,76	4,99	0,00	254,39	248,75	5,64	46,92	40,71	6,21	6,43	4,59	24,0	
05.10	1,58	250,02	245,00	5,02	0,00	252,64	246,95	5,69	46,84	40,56	6,28	6,65	4,89	24,0	
06.10	1,57	245,93	241,14	4,79	0,00	248,49	243,03	5,46	46,65	40,28	6,36	6,77	5,1	24,0	
07.10	1,30	240,32	235,51	4,81	0,00	242,49	237,16	5,33	43,47	38,05	5,41	6,67	5,09	24,0	
08.10	1,33	242,51	237,35	5,16	0,00	244,62	238,93	5,68	42,56	37,08	5,48	6,7	5,14	24,0	
09.10	1,38	244,62	239,91	4,71	0,00	246,69	241,44	5,25	42,05	36,43	5,62	6,56	4,99	24,0	
10.10	1,28	242,96	238,30	4,66	0,00	244,93	239,78	5,15	41,01	35,75	5,25	6,59	5,05	24,0	
11.10	1,37	242,37	237,75	4,61	0,00	244,37	239,21	5,15	41,27	35,63	5,64	6,64	5,1	24,0	
12.10	1,34	237,41	232,86	4,55	0,00	239,42	234,35	5,07	41,86	36,24	5,62	6,45	4,97	24,0	
13.10	1,22	230,37	225,96	4,41	0,00	232,18	227,30	4,88	40,39	35,11	5,28	6,7	5,32	24,0	
14.10	1,24	228,92	224,58	4,34	0,00	230,78	225,97	4,81	40,97	35,54	5,43	6,75	5,38	24,0	
15.10	1,51	245,54	240,78	4,76	0,00	247,78	242,43	5,35	43,49	37,37	6,12	6,99	5,42	24,0	
16.10	1,71	250,76	245,91	4,85	0,00	253,21	247,68	5,53	45,25	38,44	6,81	6,94	5,32	24,0	
17.10	2,17	249,56	244,76	4,79	0,00	252,49	246,75	5,74	49,76	41,06	8,7	6,87	5,25	24,0	
Итого:	21,67	3563,80	3493,49	70,32	0,00	3596,94	0,00	79,07	43,96	37,90	6,06	6,60	5,04	396,59	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	313,47	34642,25	33995,56	2982,70
17.10.2020	24:00	335,14	38206,06	37489,05	3379,29
ИТОГО:		21,67	3563,80	3493,49	396,59

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =396,59 +0,0 +347,41 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 40,65, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____