

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 393502

Адрес дома: ул Бригадная 4,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.11.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2		
17.09	1,60	59,51	39,43	20,08	0,00	59,21	43,92	15,3	10	9,0	-0,14	24,0	
18.09	1,52	58,65	39,81	18,83	0,00	58,18	43,1	15,08	10	9,0	-0,14	24,0	
19.09	1,56	59,48	39,93	19,55	0,00	57,92	42,69	15,23	10	9,0	-0,14	24,0	
20.09	1,61	60,60	40,30	20,30	0,00	58,2	42,84	15,36	10	9,0	-0,14	24,0	
21.09	1,46	57,32	40,11	17,21	0,00	57,99	42,42	15,58	10	8,98	-0,14	24,0	
22.09	1,59	58,52	39,29	19,23	0,00	59,45	43,37	16,08	10	9,0	-0,14	24,0	
23.09	1,57	57,99	39,55	18,44	0,00	60,29	44,06	16,23	10	9,0	-0,15	24,0	
24.09	1,53	57,48	39,77	17,71	0,00	59,89	43,75	16,14	10	9,0	-0,15	24,0	
25.09	1,51	57,25	39,99	17,26	0,00	60,28	44,28	16,0	10	9,0	-0,15	24,0	
26.09	1,53	58,38	40,41	17,97	0,00	59,79	44,09	15,69	10	9,0	-0,15	24,0	
27.09	1,58	60,30	40,06	20,24	0,00	58,07	43,29	14,78	10	9,0	-0,15	24,0	
28.09	1,54	58,49	39,84	18,65	0,00	58,67	43,09	15,57	10	9,0	-0,15	24,0	
29.09	1,50	57,94	39,85	18,08	0,00	58,48	42,95	15,53	10	9,0	-0,15	24,0	
30.09	1,55	57,97	39,67	18,30	0,00	59,38	43,14	16,24	10	9,0	-0,15	24,0	
01.10	1,57	56,79	39,69	17,10	0,00	62,01	44,79	17,21	10	9,0	-0,15	24,0	
02.10	1,56	57,96	39,44	18,51	0,00	60,27	44,34	15,93	10	9,0	-0,15	24,0	
03.10	1,44	56,59	40,42	16,17	0,00	59,73	44,15	15,58	10	9,0	-0,16	24,0	
04.10	1,62	60,65	40,33	20,32	0,00	59,46	44,42	15,03	10	8,73	-0,16	24,0	
05.10	1,63	59,27	38,79	20,48	0,00	59,96	44,45	15,51	10	8,02	-0,16	24,0	
06.10	1,51	57,79	39,39	18,40	0,00	59,15	44,03	15,11	10	8,35	-0,16	24,0	
07.10	1,60	59,31	38,60	20,71	0,00	59,02	44,16	14,86	10	7,36	-0,16	24,0	
08.10	1,54	58,72	39,35	19,37	0,00	58,9	44,01	14,89	10	8,99	-0,16	24,0	
09.10	1,51	58,46	39,14	19,32	0,00	58,13	43,51	14,62	10	9,0	-0,16	24,0	
10.10	1,62	60,15	39,56	20,59	0,00	59,31	44,35	14,97	10	9,0	-0,16	24,0	
11.10	1,58	60,02	39,58	20,44	0,00	58,41	43,9	14,51	10	9,0	-0,17	24,0	
12.10	1,49	58,25	39,39	18,85	0,00	58,29	43,78	14,5	10	9,0	-0,17	24,0	
13.10	1,51	57,83	38,85	18,98	0,00	58,93	44,19	14,74	10	9,0	-0,17	24,0	
14.10	1,40	56,51	39,56	16,95	0,00	58,55	44,13	14,42	10	9,0	-0,17	24,0	
15.10	1,53	59,22	39,20	20,01	0,00	58,25	44,03	14,22	10	9,0	-0,17	24,0	
16.10	1,50	58,20	38,98	19,23	0,00	58,13	43,77	14,36	10	9,0	-0,17	24,0	
17.10	1,55	60,43	39,46	20,96	0,00	57,02	43,19	13,84	10	9,0	-0,17	24,0	
18.10	1,61	62,81	38,77	24,04	0,00	54,94	41,85	13,09	10	9,0	-0,17	24,0	
19.10	1,63	61,72	38,02	23,70	0,00	56,0	42,26	13,73	10	9,0	-0,17	24,0	
20.10	1,54	59,70	38,64	21,05	0,00	56,18	41,79	14,38	10	9,0	-0,17	24,0	
21.10	1,75	62,01	38,20	23,81	0,00	58,44	43,34	15,1	10	9,0	-0,17	24,0	
22.10	1,78	62,79	38,32	24,47	0,00	58,63	43,62	15,0	10	9,0	-0,17	24,0	
23.10	1,68	61,27	38,10	23,17	0,00	58,01	43,44	14,58	10	9,0	-0,17	24,0	
24.10	1,80	64,15	37,57	26,57	0,00	57,57	43,75	13,82	10	9,0	-0,17	24,0	
25.10	1,77	64,32	38,18	26,14	0,00	57,17	43,79	13,38	10	9,0	-0,17	24,0	
26.10	1,64	60,76	37,84	22,92	0,00	57,65	43,71	13,94	10	9,0	-0,17	24,0	
27.10	1,74	60,92	37,48	23,44	0,00	58,61	42,97	15,65	10	9,0	-0,17	24,0	
28.10	1,77	61,17	38,18	23,00	0,00	59,33	42,9	16,42	10	9,0	-0,17	24,0	
29.10	1,87	62,02	36,89	25,14	0,00	59,95	43,57	16,38	10	9,0	-0,17	24,0	
30.10	1,28	38,79	18,44	20,35	0,00	58,78	44,3	14,48	10	9,0	-0,18	20,89	
31.10	1,49	45,29	20,04	25,25	0,00	58,57	46,68	11,89	10	10,26	-0,18	23,99	
01.11	1,69	51,58	22,46	29,11	0,00	57,82	45,62	12,2	10	2,31	-0,18	24,0	
02.11	1,09	29,87	10,59	19,29	0,00	58,99	46,22	12,77	10	5,33	-0,18	20,02	
03.11	1,52	50,48	27,05	23,43	0,00	59,22	46,56	12,66	10	10,62	-0,18	23,98	
04.11	1,53	57,38	36,07	21,30	0,00	59,65	47,09	12,56	10	9,98	-0,18	24,0	
05.11	1,57	60,90	39,94	20,95	0,00	59,33	46,12	13,21	10	9,09	-0,18	24,0	
06.11	1,57	62,47	42,78	19,69	0,00	59,0	45,11	13,89	10	9,0	-0,18	24,0	

07.11	1,68	65,10	42,79	22,31	0,00	58,5	44,82	13,68	10	9,0	-0,18	24,0	
08.11	1,80	67,27	42,43	24,83	0,00	58,51	44,98	13,54	10	9,0	-0,18	24,0	
09.11	1,63	64,05	42,20	21,85	0,00	58,15	44,7	13,46	10	9,0	-0,18	24,0	
Итого:	85,28	3152,86	2028,76	1124,10	0,00	58,65	43,90	14,75	10	8,85	-0,16	1288,89	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	407,70	14849,81	9473,43	6000,20
09.11.2020	24:00	492,99	18002,67	11502,19	7289,09
ИТОГО:		85,28	3152,86	2028,76	1288,89

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч
1 488 =1288,89 +0,0 +199,11 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 80,98, Гкал

V1-V2 = 1297,7..., м3

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____