

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 366165

Адрес дома: ул Бригадная 4,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	20,87	-0,04	2,47	2,42	2,12	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,37	0,12	2,38	2,25	2,25	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	16,88	0,04	2,44	2,28	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	16,33	0,06	2,45	2,28	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	16,28	-0,14	2,47	2,27	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	18,11	-0,4	2,5	2,28	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	19,12	-0,33	2,52	2,28	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	20,17	-0,2	2,54	2,28	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	20,65	-0,15	2,55	2,28	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75	20,81	-0,06	2,55	2,27	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	20,43	0,21	2,54	2,26	8,93	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15	19,67	0,48	2,53	2,25	20,75	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	19,85	0,25	2,53	2,25	10,18	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	19,64	0,19	2,53	2,24	11,43	
01.10	1,65	203,82	203,02	0,80	0,00	206,23	204,73	1,50	49,91	41,81	8,1	4,32	4,02	15,25	
02.10	2,26	318,19	316,81	1,38	0,00	321,92	319,55	2,36	49,65	42,54	7,11	5,59	5,28	24,0	
03.10	2,05	299,83	298,68	1,14	0,00	303,25	301,25	2,00	49,18	42,34	6,84	5,56	5,25	24,0	
04.10	1,97	290,42	289,33	1,09	0,00	293,75	291,83	1,92	49,14	42,35	6,78	5,55	5,25	24,0	
05.10	1,94	273,71	272,67	1,03	0,00	276,86	275,01	1,85	49,23	42,14	7,09	5,46	5,15	24,0	
06.10	1,71	250,90	249,64	1,26	0,00	253,64	251,68	1,96	47,83	41,0	6,83	5,3	5,0	24,0	
07.10	1,79	296,75	295,02	1,73	0,00	299,79	297,33	2,45	46,32	40,29	6,04	5,31	5,0	24,0	
08.10	2,07	354,57	353,04	1,53	0,00	358,14	355,79	2,35	45,95	40,12	5,83	5,65	5,36	24,0	
09.10	2,10	364,83	363,32	1,51	0,00	368,39	366,05	2,33	45,22	39,46	5,75	5,64	5,36	24,0	
10.10	2,14	369,10	367,76	1,33	0,00	372,76	370,56	2,19	45,49	39,69	5,8	5,56	5,29	24,0	
11.10	2,12	372,32	371,09	1,23	0,00	375,93	373,85	2,08	44,9	39,18	5,71	5,55	5,29	24,0	
12.10	2,20	385,03	381,65	3,38	0,00	388,69	384,43	4,26	44,47	38,75	5,72	5,51	5,25	24,0	
13.10	2,28	391,56	390,24	1,32	0,00	395,29	393,10	2,19	44,59	38,74	5,85	5,49	5,24	24,0	
14.10	2,29	421,30	419,92	1,39	0,00	425,34	423,05	2,29	44,73	39,29	5,45	5,43	5,14	24,0	
15.10	2,41	476,26	474,62	1,64	0,00	480,94	478,35	2,59	45,3	40,23	5,06	5,2	4,86	24,0	
16.10	2,40	475,69	474,13	1,56	0,00	480,28	477,77	2,51	44,88	39,82	5,06	5,11	4,78	24,0	
17.10	2,26	473,17	471,66	1,51	0,00	477,33	474,95	2,38	42,77	37,98	4,79	5,04	4,71	24,0	
Итого:	35,66	6017,45	5992,63	24,82	0,00	6078,55	0,00	39,25	46,05	40,12	5,93	5,38	5,08	454,91	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	437,75	55934,22	55848,10	3040,35
17.10.2020	24:00	473,41	61951,67	61840,73	3495,26
ИТОГО:		35,66	6017,45	5992,63	454,91

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =454,91 +0,0 +289,09 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 58,317, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____