

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388975

Адрес дома: ул Бригадная 6,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	19,01	-0,38	1,06	0,64	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53	17,96	-0,44	1,06	0,64	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	16,97	-0,43	1,04	0,63	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,79	-0,44	1,03	0,62	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	16,53	-0,43	1,03	0,62	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22	17,6	-0,38	1,03	0,61	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	18,09	-0,41	1,02	0,6	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0	18,41	-0,41	1,02	0,59	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	18,66	-0,4	1,02	0,58	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	18,8	-0,4	1,02	0,58	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	18,76	-0,37	1,01	0,58	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16	18,51	-0,36	1,01	0,57	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,62	-0,35	1,48	1,88	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	18,4	-0,37	2,22	3,89	0,0	
01.10	0,47	54,16	53,76	0,40	0,00	54,80	54,21	0,59	49,84	41,19	8,66	3,65	4,44	10,5	
02.10	1,12	150,08	148,82	1,26	0,00	151,87	150,11	1,76	50,03	42,55	7,47	5,62	5,3	24,0	
03.10	1,14	161,69	160,89	0,80	0,00	163,57	162,30	1,27	49,59	42,56	7,03	5,59	5,27	24,0	
04.10	1,11	161,28	160,46	0,82	0,00	163,17	161,87	1,31	49,49	42,6	6,88	5,59	5,27	24,0	
05.10	1,16	168,06	165,88	2,17	0,00	170,03	167,33	2,70	49,71	42,83	6,89	5,49	5,18	24,0	
06.10	1,16	188,92	187,00	1,92	0,00	190,98	188,59	2,39	48,12	41,98	6,14	5,33	5,04	24,0	
07.10	1,21	219,72	218,35	1,37	0,00	222,03	220,15	1,87	46,71	41,19	5,52	5,4	5,07	24,0	
08.10	1,23	228,39	226,94	1,44	0,00	230,74	228,79	1,95	46,41	41,02	5,39	5,74	5,4	24,0	
09.10	1,18	226,89	225,46	1,43	0,00	229,13	227,22	1,91	45,53	40,31	5,22	5,73	5,4	24,0	
10.10	1,20	226,32	224,87	1,44	0,00	228,58	226,67	1,92	45,88	40,56	5,32	5,65	5,33	24,0	
11.10	1,18	226,27	224,83	1,44	0,00	228,48	226,57	1,90	45,26	40,03	5,23	5,66	5,33	24,0	
12.10	1,14	226,73	225,33	1,40	0,00	228,93	227,06	1,87	44,81	39,76	5,05	5,61	5,28	24,0	
13.10	1,15	225,91	224,53	1,39	0,00	228,09	226,26	1,83	44,96	39,87	5,09	5,6	5,28	24,0	
14.10	1,16	245,65	244,10	1,55	0,00	248,04	246,03	2,01	45,11	40,4	4,71	5,54	5,14	24,0	
15.10	1,22	274,32	272,53	1,79	0,00	277,05	274,77	2,28	45,64	41,19	4,46	5,38	4,86	24,0	
16.10	1,22	273,31	271,52	1,79	0,00	275,98	273,69	2,29	45,12	40,66	4,46	5,31	4,79	24,0	
17.10	1,15	271,67	269,91	1,76	0,00	274,08	271,89	2,20	43,07	38,83	4,24	5,24	4,73	24,0	
Итого:	19,21	3529,39	3505,20	24,19	0,00	3565,57	0,00	32,05	46,30	40,86	5,44	5,49	5,14	394,5	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	221,70	33863,64	33676,76	2928,74
17.10.2020	24:00	240,91	37393,03	37181,96	3323,24
ИТОГО:		19,21	3529,39	3505,20	394,50

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =394,5 +0,0 +349,5 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 36,227, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_