

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 388134

Адрес дома: ул Бригадная 7 корп. А,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2			V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Txв	P1	P2
17.09	0,99	130,07	121,15	8,92	0,00	61,61	57,27	4,34	10	5,13	0,18	24,0	
18.09	0,95	133,51	125,08	8,42	0,00	60,97	56,78	4,19	10	5,12	0,17	24,0	
19.09	0,98	136,43	127,61	8,82	0,00	60,88	56,72	4,16	10	5,12	0,17	24,0	
20.09	0,97	132,58	123,84	8,74	0,00	61,18	56,91	4,26	10	5,12	0,17	24,0	
21.09	1,00	132,00	122,80	9,20	0,00	60,85	56,55	4,3	10	5,13	0,17	24,0	
22.09	0,95	129,37	121,78	7,59	0,00	62,41	57,88	4,53	10	5,13	0,18	24,0	
23.09	0,90	131,51	124,61	6,90	0,00	62,59	58,21	4,39	10	5,12	0,19	24,0	
24.09	0,90	123,07	116,25	6,82	0,00	62,98	58,28	4,7	10	5,15	0,19	23,97	
25.09	0,24	35,40	33,90	1,50	0,00	65,97	61,17	4,79	10	5,14	0,21	6,63	
26.09		-							10				U
27.09		-							10				U
28.09		-							10				U
29.09		-							10				U
30.09		-							10				U
01.10		-							10				U
02.10		-							10				U
03.10		-							10				U
04.10		-							10				U
05.10		-							10				U
06.10		-							10				U
07.10		-							10				U
08.10		-							10				U
09.10		-							10				U
10.10	0,51	70,44	65,84	4,60	0,00	62,7	58,6	4,09	10	5,11	0,2	12,72	
11.10	0,94	136,84	128,39	8,45	0,00	61,87	57,98	3,89	10	5,09	0,2	24,0	
12.10	0,92	133,68	125,41	8,26	0,00	61,64	57,71	3,93	10	5,11	0,2	24,0	
13.10	0,90	128,35	120,67	7,68	0,00	62,24	58,11	4,13	10	5,12	0,2	24,0	
14.10	0,83	124,63	118,05	6,58	0,00	61,88	57,72	4,16	10	5,13	0,2	24,0	
15.10	0,93	130,91	122,41	8,49	0,00	61,74	57,74	4,0	10	5,11	0,19	24,0	
16.10	0,94	133,65	125,20	8,45	0,00	61,7	57,7	4,0	10	5,11	0,19	24,0	
17.10	0,95	136,01	126,95	9,07	0,00	60,64	56,77	3,87	10	5,11	0,18	24,0	
Итого:	14,81	2078,45	1949,96	128,49	0,00	61,77	57,58	4,19	10	5,12	0,19	379,32	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Tr, ч
16.09.2020	24:00	235,82	28982,08	27007,26	6136,78
17.10.2020	24:00	250,63	31060,53	28957,22	6516,10
ИТОГО:		14,81	2078,45	1949,96	379,32

Классификация ошибок:

D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
C - отключение счета
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Tсб.пит. +Тф.отк. +Tdt<min +TG<min,G>max +Totk.сч
744 =379,32 +0,0 +364,68 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 15,727, Гкал

V1-V2 = 252,029, м3

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____