

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 378983

Адрес дома: ул Буденного 9,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,36	135,91	121,72	14,18	0,00	138,28	123,49	14,79	60,86	55,68	5,17	0,3	5,0	23,84	D
18.09	1,33	135,46	121,80	13,66	0,00	137,79	123,54	14,25	60,43	55,25	5,18	0,17	5,0	24,0	
19.09	1,38	136,19	121,79	14,40	0,00	138,57	123,56	15,01	60,84	55,57	5,27	0,57	5,0	23,91	D
20.09	1,55	139,23	121,61	17,61	0,00	141,66	123,36	18,29	60,71	55,42	5,28	0,42	5,0	24,0	
21.09	1,46	137,40	122,30	15,09	0,00	139,86	124,11	15,75	61,73	56,27	5,46	1,15	5,0	24,0	
22.09	1,44	136,26	121,54	14,72	0,00	138,69	123,33	15,36	61,6	56,16	5,44	1,22	5,0	24,0	
23.09	1,38	135,33	121,62	13,72	0,00	137,74	123,42	14,32	61,65	56,25	5,39	2,11	5,0	24,0	
24.09	1,37	132,66	118,52	14,14	0,00	134,99	120,26	14,73	61,17	55,86	5,31	1,69	5,0	24,0	
25.09	1,43	131,62	115,26	16,36	0,00	133,87	116,88	16,99	59,8	54,59	5,21	0,41	5,0	24,0	
26.09	1,34	129,60	115,69	13,90	0,00	131,83	117,34	14,49	60,25	54,86	5,39	0,56	5,0	24,0	
27.09	1,42	132,06	115,95	16,11	0,00	134,27	117,57	16,70	59,71	54,52	5,2	1,11	5,0	24,0	
28.09	1,48	131,45	115,54	15,91	0,00	133,74	117,21	16,53	60,98	55,34	5,63	2,46	5,0	24,0	
29.09	1,53	132,98	115,83	17,15	0,00	135,32	117,52	17,80	61,12	55,64	5,48	0,83	5,0	23,78	D
30.09	1,44	131,05	115,83	15,22	0,00	133,39	117,51	15,87	61,4	55,82	5,57	0,2	5,0	24,0	
01.10	1,46	130,40	115,88	14,52	0,00	132,83	117,64	15,18	63,06	57,24	5,82	0,99	5,0	24,0	
02.10	1,48	130,01	115,60	14,40	0,00	132,49	117,42	15,07	63,78	57,8	5,98	0,65	5,0	23,87	D
03.10	1,49	129,76	115,65	14,11	0,00	132,35	117,55	14,80	65,24	59,21	6,03	0,76	5,0	23,86	D
04.10	1,49	132,09	116,06	16,04	0,00	134,49	117,80	16,69	62,02	56,46	5,56	0,11	5,0	24,0	
05.10	1,45	129,15	115,66	13,49	0,00	131,75	117,55	14,20	65,47	59,35	6,12	0,39	5,0	23,61	D
06.10	1,31	129,24	116,01	13,22	0,00	131,61	117,76	13,84	62,16	56,77	5,39	0,06	5,0	23,82	D
07.10	1,44	130,17	115,89	14,28	0,00	132,70	117,76	14,94	64,17	58,5	5,66	0,14	5,0	23,79	D
08.10	1,36	130,35	116,11	14,24	0,00	132,68	117,83	14,85	61,67	56,4	5,27	0,09	5,0	24,0	
09.10	1,41	131,23	116,03	15,19	0,00	133,57	117,76	15,81	61,52	56,19	5,33	0,12	5,0	24,0	
10.10	1,42	130,11	116,03	14,08	0,00	132,58	117,85	14,73	63,47	57,83	5,63	0,16	5,0	24,0	
11.10	1,54	131,88	116,20	15,68	0,00	134,47	118,09	16,37	64,67	58,96	5,71	0,12	5,0	23,74	D
12.10	1,38	129,88	115,94	13,94	0,00	132,28	117,70	14,58	62,47	57,02	5,45	0,11	5,0	24,0	
13.10	1,32	128,84	116,03	12,81	0,00	131,23	117,82	13,41	62,82	57,36	5,46	0,11	5,0	24,0	
14.10	1,44	130,62	116,01	14,61	0,00	133,09	117,82	15,27	63,5	57,94	5,56	0,14	5,0	24,0	
15.10	1,35	129,98	116,16	13,82	0,00	132,36	117,94	14,42	62,42	57,09	5,33	0,11	5,0	23,63	D
16.10	1,27	131,22	116,33	14,89	0,00	133,32	117,89	15,43	58,08	53,41	4,67	0,07	5,0	24,0	
17.10	1,27	130,58	116,55	14,03	0,00	132,69	118,12	14,57	58,38	53,45	4,93	0,11	5,0	23,75	
Итого:	43,82	4092,73	3637,18	455,55	0,00	4166,52	0,00	475,09	61,83	56,39	5,44	0,57	5,00	741,61	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	361,42	34527,60	30693,14	5888,21
17.10.2020	24:00	405,24	38620,33	34330,32	6629,81
ИТОГО:		43,82	4092,73	3637,18	741,61

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =741,61 +0,0 +0,0 +2,39 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 43,966, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____