

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394854

Адрес дома: ул Чернышевского 21,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,93	39,00	28,61	10,39	0,00	39,72	28,94	10,78	62,65	50,08	12,57	4,02	1,66	24,0	
18.09	0,95	39,73	28,55	11,18	0,00	40,43	28,88	11,55	61,73	49,29	12,45	3,16	1,67	24,0	
19.09	1,01	41,13	28,56	12,57	0,00	41,84	28,88	12,96	61,0	48,86	12,14	3,6	1,67	24,0	
20.09	1,09	42,44	28,39	14,05	0,00	43,16	28,72	14,44	60,59	48,26	12,33	3,56	1,67	24,0	
21.09	0,93	39,76	28,51	11,25	0,00	40,44	28,83	11,60	59,82	47,64	12,18	3,82	1,67	24,0	
22.09	1,07	39,94	28,91	11,03	0,00	40,77	29,28	11,49	66,77	52,28	14,49	4,43	1,67	24,0	
23.09	0,89	38,04	27,18	10,86	0,00	38,66	27,51	11,15	60,32	48,45	11,87	3,55	1,73	24,0	
24.09	0,93	39,64	29,26	10,38	0,00	40,35	29,60	10,75	62,8	50,38	12,42	3,96	1,73	24,0	
25.09	0,98	40,80	30,49	10,30	0,00	41,60	30,87	10,73	64,97	52,17	12,81	4,46	1,69	24,0	
26.09	1,03	40,47	30,48	9,99	0,00	41,41	30,93	10,48	69,22	55,37	13,84	4,1	1,69	24,0	
27.09	1,03	41,52	29,44	12,08	0,00	42,30	29,80	12,50	63,66	51,56	12,1	3,44	1,68	24,0	
28.09	0,86	38,81	29,13	9,68	0,00	39,50	29,45	10,05	61,33	49,34	11,99	3,74	1,69	24,0	
29.09	1,00	41,08	29,77	11,30	0,00	41,86	30,16	11,69	63,6	51,0	12,6	4,06	1,69	24,0	
30.09	1,00	40,35	29,33	11,01	0,00	41,12	29,73	11,39	64,69	51,73	12,97	3,93	1,69	24,0	
01.10	2,07	176,26	160,67	15,59	0,00	179,47	162,96	16,51	62,66	55,09	7,57	3,76	1,88	23,99	
02.10	3,19	386,10	371,88	14,22	0,00	392,86	377,19	15,66	61,26	54,73	6,53	3,68	2,1	24,0	
03.10	3,61	404,10	389,70	14,40	0,00	411,69	395,62	16,07	63,81	56,61	7,19	3,73	2,22	24,0	
04.10	3,56	411,43	395,97	15,46	0,00	419,09	401,95	17,14	63,45	56,64	6,81	3,64	2,24	24,0	
05.10	3,40	410,69	396,36	14,33	0,00	418,23	402,30	15,92	63,01	56,44	6,56	3,75	2,24	24,0	
06.10	3,37	415,78	402,09	13,69	0,00	423,39	408,08	15,30	62,82	56,32	6,5	3,66	2,24	24,0	
07.10	3,38	417,30	403,29	14,01	0,00	424,93	409,35	15,58	62,9	56,45	6,46	3,76	2,24	24,0	
08.10	3,37	415,41	401,55	13,85	0,00	423,09	407,66	15,43	63,22	56,73	6,49	3,56	2,24	24,0	
09.10	3,38	414,94	401,30	13,65	0,00	422,51	407,26	15,24	62,73	56,17	6,56	3,48	2,24	24,0	
10.10	3,39	414,73	400,63	14,10	0,00	422,31	406,64	15,67	62,81	56,29	6,52	3,72	2,24	24,0	
11.10	3,52	415,23	399,40	15,83	0,00	422,80	405,28	17,51	62,57	55,93	6,64	3,58	2,23	24,0	
12.10	3,43	413,87	398,88	14,99	0,00	421,34	404,74	16,60	62,32	55,79	6,53	3,69	2,24	24,0	
13.10	3,38	413,69	399,05	14,64	0,00	421,18	404,97	16,21	62,48	56,02	6,46	3,77	2,24	24,0	
14.10	3,30	413,15	398,94	14,20	0,00	420,61	404,87	15,73	62,38	56,07	6,31	3,72	2,24	24,0	
15.10	3,26	412,59	398,16	14,43	0,00	419,89	403,94	15,94	61,66	55,43	6,24	3,03	2,25	24,0	
16.10	3,38	413,12	397,63	15,48	0,00	420,37	403,33	17,05	61,4	55,0	6,4	3,64	2,25	24,0	
17.10	3,41	403,93	389,29	14,64	0,00	410,92	394,72	16,20	61,04	54,28	6,76	3,36	2,23	24,0	
Итого:	70,13	7315,05	6911,43	403,62	0,00	7447,85	0,00	435,36	62,55	55,60	6,95	3,63	2,19	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	611,99	71394,82	67924,49	5913,10
17.10.2020	24:00	682,13	78709,87	74835,92	6657,09
ИТОГО:		70,13	7315,05	6911,43	743,99

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,99 +0,0 +0,01 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 70,134, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_