

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387717

Адрес дома: ул Дальняя 8,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	20,42	0,22	9,0	2,8	6,94	D
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	20,44	0,34	9,0	2,78	16,06	D
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,03	0,1	9,0	2,76	4,14	D
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	19,63	-0,01	9,0	2,75	3,4	D
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,62	19,07	0,55	9,0	2,75	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	19,8	0,44	9,0	2,74	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	20,0	0,52	9,0	2,74	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,09	0,64	9,0	2,74	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	19,97	0,63	9,0	2,76	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	20,11	0,51	9,0	2,8	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	19,78	0,48	9,0	2,82	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	18,38	0,55	9,0	2,82	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	18,79	0,45	9,0	2,82	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,02	18,8	18,26	0,53	9,0	3,2	23,95	D
01.10	0,78	17,71	0,03	17,67	0,00	18,05	0,03	18,01	64,42	20,25	44,17	9,0	6,4	24,0	
02.10	1,68	38,05	0,00	38,05	0,00	38,80	0,00	38,80	65,8	21,56	44,24	9,0	9,46	24,0	
03.10	0,71	16,48	0,01	16,46	0,00	16,79	0,01	16,78	65,26	21,76	43,5	9,0	9,44	24,0	
04.10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	21,06	18,78	2,28	9,0	9,35	24,0	
05.10	2,09	238,26	241,29	0,00	3,03	242,89	244,94	-2,05	65,3	56,62	8,68	9,0	6,01	24,0	
06.10	2,89	359,69	364,61	0,00	4,92	366,82	370,35	-3,53	66,03	58,07	7,96	9,0	4,41	24,0	
07.10	2,76	395,29	399,95	0,00	4,66	402,92	406,26	-3,34	65,08	58,18	6,89	9,0	4,57	24,0	
08.10	2,70	423,91	428,72	0,00	4,81	431,96	435,48	-3,52	64,46	58,16	6,29	9,0	5,06	24,0	
09.10	2,87	425,56	430,81	0,00	5,25	433,91	437,76	-3,86	65,62	58,94	6,68	9,0	5,07	24,0	
10.10	2,92	426,00	431,45	0,00	5,45	434,41	438,44	-4,03	65,83	59,04	6,79	9,0	5,06	24,0	
11.10	2,91	425,27	430,61	0,00	5,34	433,61	437,56	-3,95	65,63	58,86	6,77	9,0	5,04	24,0	
12.10	2,89	422,78	428,58	0,00	5,80	431,15	435,58	-4,43	65,95	59,19	6,76	9,0	5,12	24,0	
13.10	2,80	416,19	421,18	0,00	4,99	424,25	427,89	-3,63	65,18	58,52	6,66	9,0	5,31	24,0	
14.10	2,82	414,35	418,56	0,00	4,21	422,45	425,30	-2,85	65,52	58,79	6,73	9,0	5,35	24,0	
15.10	2,85	413,94	418,09	0,00	4,15	422,16	424,91	-2,75	66,01	59,2	6,81	9,0	5,35	24,0	
16.10	2,87	412,97	416,86	0,00	3,89	421,04	423,50	-2,46	65,41	58,52	6,89	9,0	5,4	24,0	
17.10	2,98	412,67	416,24	0,00	3,57	420,70	422,79	-2,09	65,3	58,16	7,15	9,0	5,4	24,0	
Итого:	39,53	5259,24	5247,03	72,30	60,08	5362,05	42,49	31,21	65,48	58,55	6,93	9,00	5,14	678,5	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	402,91	38542,90	38613,09	5020,76
17.10.2020	24:00	442,44	43802,14	43860,12	5699,26
ИТОГО:		39,53	5259,24	5247,03	678,50

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =678,5 +0,0 +0,0 +65,5 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 43,344, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____