

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387720

Адрес дома: ул Калинина 38,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	22,66	-0,3	0,55	-0,19	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,39	-0,31	2,84	-0,2	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	21,83	-0,26	4,52	-0,23	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23	21,5	-0,27	4,46	-0,24	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,98	-0,28	4,59	-0,25	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	21,13	-0,27	3,98	-0,23	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	21,75	-0,27	1,5	-0,19	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,08	22,36	-0,28	0,91	-0,17	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	22,54	-0,3	0,86	-0,16	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18	22,49	-0,31	0,57	-0,17	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	22,36	-0,32	0,41	-0,19	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,66	-0,32	0,29	-0,23	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	21,67	-0,32	3,35	-0,23	0,0	
30.09	0,01	111,87	110,25	1,61	0,00	112,49	110,79	1,70	33,71	31,48	2,23	4,97	1,34	0,7	
01.10	0,00	235,18	232,58	2,59	0,00	236,59	233,82	2,76	34,95	32,86	2,09	5,12	3,52	0,0	
02.10	0,67	230,83	228,42	2,41	0,00	232,73	230,01	2,71	40,69	37,31	3,38	5,13	3,58	15,06	
03.10	0,99	229,30	227,20	2,10	0,00	231,71	229,17	2,53	46,73	42,44	4,29	5,09	3,55	24,0	
04.10	0,97	226,60	224,16	2,45	0,00	229,00	226,14	2,85	47,02	42,76	4,26	4,99	3,49	24,0	
05.10	1,05	232,67	229,90	2,77	0,00	235,10	231,88	3,22	46,82	42,32	4,5	5,21	3,76	24,0	
06.10	1,05	230,60	228,11	2,49	0,00	232,98	230,05	2,92	46,64	42,09	4,54	5,35	3,97	24,0	
07.10	0,80	223,35	220,87	2,48	0,00	225,42	222,59	2,83	43,71	39,87	3,83	5,27	3,95	21,92	
08.10	0,80	222,98	220,54	2,44	0,00	224,92	222,16	2,76	42,56	39,0	3,56	5,31	3,98	24,0	
09.10	0,81	224,04	221,57	2,47	0,00	225,94	223,15	2,80	42,04	38,46	3,59	5,2	3,86	24,0	
10.10	0,54	220,05	217,51	2,53	0,00	221,84	218,99	2,85	41,11	37,7	3,41	5,18	3,88	16,93	
11.10	0,78	222,67	220,17	2,50	0,00	224,46	221,67	2,79	40,94	37,32	3,61	5,23	3,94	23,1	
12.10	0,58	209,88	207,41	2,47	0,00	211,68	208,90	2,78	42,17	38,49	3,68	5,06	3,81	16,55	
13.10	0,20	284,21	281,21	2,99	0,00	286,45	283,14	3,31	40,4	37,56	2,84	5,25	4,19	6,87	
14.10	0,00	336,16	332,81	3,35	0,00	338,87	335,17	3,70	40,9	38,24	2,66	5,26	4,28	0,0	
15.10	0,42	358,49	355,12	3,37	0,00	361,71	357,92	3,79	43,21	40,29	2,91	5,49	4,35	7,82	
16.10	0,63	366,81	363,66	3,15	0,00	370,40	366,75	3,66	45,22	41,94	3,27	5,44	4,24	12,03	
17.10	1,55	365,67	362,63	3,04	0,00	369,95	366,23	3,72	49,63	45,39	4,23	5,37	4,17	23,88	
Итого:	11,86	4531,39	4484,14	47,24	0,00	4572,26	0,00	53,71	43,15	39,66	3,49	5,25	3,89	288,87	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	204,43	33851,54	33465,82	2894,85
17.10.2020	24:00	216,30	38382,93	37949,96	3183,72
ИТОГО:		11,86	4531,39	4484,14	288,87

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =288,87 +0,0 +455,13 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 30,561, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_