

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 359718

Адрес дома: ул Карла Маркса 2 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	25,83	-0,55	9,0	5,0	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	25,81	-0,56	9,0	5,0	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12	25,67	-0,55	9,0	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	25,43	-0,52	9,0	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	25,17	-0,52	9,0	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	25,12	-0,53	9,0	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	25,12	-0,55	9,0	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,17	0,00	0,16	0,00	0,17	0,00	0,16	20,59	24,99	-4,4	9,0	5,0	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	25,06	-1,54	9,0	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	25,25	-1,62	9,0	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51	25,2	-1,69	9,0	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	25,02	-1,71	9,0	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	24,95	-1,62	9,0	5,0	0,0	
30.09	0,54	119,60	118,52	1,08	0,00	120,52	119,25	1,27	40,04	35,56	4,48	9,0	5,0	16,34	
01.10	0,72	144,86	146,25	0,00	1,39	145,98	147,13	-1,15	40,13	35,2	4,93	9,0	5,0	24,0	
02.10	0,75	135,17	136,47	0,00	1,29	136,25	137,29	-1,04	40,71	35,19	5,52	9,0	5,0	24,0	
03.10	0,74	138,81	140,07	0,00	1,26	139,90	140,92	-1,02	40,5	35,21	5,29	9,0	5,0	24,0	
04.10	0,75	128,63	129,77	0,00	1,14	129,66	130,55	-0,89	40,97	35,23	5,75	9,0	5,0	24,0	
05.10	0,70	123,14	124,23	0,00	1,09	124,10	124,96	-0,86	40,28	34,66	5,62	9,0	5,0	24,0	
06.10	0,69	120,34	121,45	0,00	1,11	121,29	122,17	-0,88	40,4	34,69	5,71	9,0	5,0	24,0	
07.10	0,66	116,65	117,83	0,00	1,17	117,55	118,50	-0,96	39,93	34,31	5,62	9,0	5,0	24,0	
08.10	0,62	105,01	106,25	0,00	1,23	105,81	106,85	-1,03	39,86	34,03	5,83	9,0	5,0	23,9	
09.10	0,67	111,44	112,72	0,00	1,27	112,31	113,37	-1,06	40,31	34,31	5,99	9,0	5,0	24,0	
10.10	0,66	112,43	113,74	0,00	1,31	113,30	114,40	-1,10	40,06	34,26	5,81	9,0	5,0	24,0	
11.10	0,71	112,45	113,76	0,00	1,31	113,36	114,41	-1,05	40,78	34,54	6,24	9,0	5,0	24,0	
12.10	0,51	78,42	79,36	0,00	0,95	79,03	79,81	-0,78	40,16	33,73	6,43	9,0	5,0	22,96	
13.10	0,70	116,01	117,41	0,00	1,40	116,91	118,07	-1,17	40,09	34,11	5,98	9,0	5,0	24,0	
14.10	0,69	113,85	115,24	0,00	1,39	114,73	115,90	-1,17	40,1	34,13	5,97	9,0	5,0	24,0	
15.10	0,69	113,97	115,39	0,00	1,42	114,85	116,05	-1,20	40,15	34,12	6,03	9,0	5,0	24,0	
16.10	0,83	113,19	114,60	0,00	1,41	114,17	115,30	-1,12	42,48	35,24	7,24	9,0	5,0	24,0	
17.10	1,09	112,07	113,48	0,00	1,41	113,30	114,29	-0,99	48,16	38,5	9,66	9,0	5,0	24,0	
Итого:	12,75	2116,23	2136,56	1,25	21,57	2133,21	17,46	-16,03	40,83	34,87	5,96	9,00	5,00	423,2	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	159,30	15056,15	15080,60	2984,13
17.10.2020	24:00	172,04	17172,38	17217,16	3407,33
ИТОГО:		12,75	2116,23	2136,56	423,20

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =423,2 +0,0 +320,8 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,409, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_