

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 365503

Адрес дома: ул Космонавтов 20 Б,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,53	229,66	201,93	27,73	0,00	233,71	204,85	28,86	61,72	55,09	6,63	2,99	1,28	24,0	
18.09	1,52	232,59	201,69	30,91	0,00	236,62	204,51	32,10	60,7	54,2	6,5	2,93	1,31	24,0	
19.09	1,53	235,08	200,44	34,63	0,00	239,05	203,16	35,88	60,1	53,63	6,47	3,0	1,53	24,0	
20.09	1,53	232,44	200,35	32,08	0,00	236,29	203,04	33,25	59,55	53,0	6,55	3,38	2,12	24,0	
21.09	1,49	233,83	201,05	32,78	0,00	237,64	203,73	33,91	58,95	52,6	6,35	3,25	1,64	24,0	
22.09	1,75	231,64	204,23	27,41	0,00	236,19	207,40	28,80	65,15	57,6	7,55	3,93	2,97	24,0	
23.09	1,42	220,19	193,83	26,37	0,00	223,91	196,44	27,46	59,89	53,38	6,51	2,25	4,29	24,0	
24.09	1,54	236,83	207,59	29,23	0,00	241,01	210,60	30,41	61,58	55,09	6,49	3,54	3,12	24,0	
25.09	1,64	242,63	218,01	24,62	0,00	247,20	221,31	25,89	63,49	56,73	6,76	4,62	3,54	24,0	
26.09	1,83	242,32	218,76	23,56	0,00	247,50	222,57	24,93	68,36	60,85	7,51	3,41	0,71	24,0	
27.09	1,59	238,06	210,55	27,51	0,00	242,50	213,74	28,76	63,22	56,52	6,7	2,73	3,68	24,0	
28.09	1,51	238,98	208,64	30,34	0,00	243,08	211,52	31,55	60,48	54,14	6,33	3,39	3,93	24,0	
29.09	1,61	241,37	212,40	28,98	0,00	245,70	215,53	30,17	62,38	55,75	6,62	4,64	2,2	24,0	
30.09	1,67	236,37	211,73	24,64	0,00	240,83	215,01	25,81	63,73	56,75	6,97	3,85	-0,07	24,0	
01.10	3,90	382,80	354,38	28,42	0,00	389,49	358,75	30,74	61,07	50,85	10,22	3,23	4,25	24,0	
02.10	5,15	471,10	445,48	25,62	0,00	479,36	450,91	28,45	61,34	50,4	10,94	2,83	2,87	24,0	
03.10	5,61	485,96	460,88	25,08	0,00	494,81	466,69	28,12	62,88	51,39	11,49	5,22	1,69	24,0	
04.10	5,66	501,07	469,60	31,47	0,00	510,35	475,60	34,75	63,04	51,77	11,27	2,32	0,48	24,0	
05.10	5,47	498,54	471,28	27,26	0,00	507,62	477,31	30,31	62,61	51,66	10,95	2,42	0,37	24,0	
06.10	5,42	496,34	473,04	23,30	0,00	505,36	479,05	26,30	62,4	51,51	10,89	2,52	0,3	24,0	
07.10	5,46	495,22	468,01	27,21	0,00	504,26	473,94	30,31	62,48	51,48	11,0	2,32	0,49	24,0	
08.10	5,46	493,84	466,76	27,08	0,00	502,91	472,76	30,16	62,8	51,75	11,04	2,01	0,57	24,0	
09.10	5,44	492,51	468,14	24,37	0,00	501,44	474,08	27,37	62,36	51,35	11,01	2,21	0,05	24,0	
10.10	5,47	494,18	466,66	27,52	0,00	503,14	472,58	30,56	62,39	51,36	11,03	2,75	0,41	24,0	
11.10	5,53	492,73	464,12	28,61	0,00	501,59	469,91	31,69	62,18	51,0	11,18	2,53	0,18	24,0	
12.10	5,39	491,02	466,55	24,48	0,00	499,79	472,38	27,41	61,9	50,95	10,95	2,52	0,53	24,0	
13.10	5,38	491,84	466,51	25,33	0,00	500,66	472,39	28,27	62,03	51,11	10,91	2,56	0,65	24,0	
14.10	5,32	490,97	467,06	23,91	0,00	499,83	472,92	26,91	62,05	51,23	10,82	2,48	0,69	24,0	
15.10	5,25	491,80	465,67	26,12	0,00	500,42	471,44	28,98	61,3	50,65	10,65	2,27	0,11	24,0	
16.10	5,36	490,34	466,23	24,12	0,00	498,88	471,87	27,01	61,02	50,11	10,91	2,1	0,77	24,0	
17.10	5,45	483,39	454,14	29,25	0,00	491,72	459,48	32,24	60,64	49,37	11,27	2,53	0,99	24,0	
Итого:	112,91	11535,69	10685,73	849,96	0,00	11742,90	0,00	917,40	62,07	52,25	9,82	2,86	1,24	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	920,82	95182,26	88521,65	5893,21
17.10.2020	24:00	1033,72	106717,96	99207,38	6637,21
ИТОГО:		112,91	11535,69	10685,73	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 112,907, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____