

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 393248

Адрес дома: ул Космонавтов 28,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,15	64,63	54,27	10,35	0,00	65,76	54,95	10,81	61,61	51,22	10,38	4,36	1,51	23,98	Е
18.09	1,14	64,50	54,13	10,37	0,00	65,61	54,79	10,82	60,76	50,46	10,31	4,36	1,51	24,0	
19.09	1,16	64,96	53,88	11,08	0,00	66,05	54,52	11,53	59,93	49,78	10,15	4,35	1,51	24,0	
20.09	1,29	67,16	53,66	13,50	0,00	68,27	54,29	13,99	59,61	49,39	10,22	4,33	1,51	24,0	
21.09	1,16	65,48	54,10	11,37	0,00	66,55	54,72	11,83	58,88	48,81	10,07	4,36	1,51	24,0	
22.09	1,27	65,02	54,87	10,16	0,00	66,32	55,62	10,70	65,65	53,67	11,97	4,42	1,51	23,93	Е
23.09	1,13	63,06	51,49	11,57	0,00	64,09	52,10	11,99	59,2	49,37	9,83	4,2	1,56	23,98	Е
24.09	1,25	67,88	56,09	11,79	0,00	69,09	56,81	12,27	61,84	51,56	10,28	4,63	1,56	24,0	
25.09	1,20	67,78	58,24	9,54	0,00	69,08	59,03	10,04	64,36	53,52	10,83	4,79	1,53	24,0	
26.09	1,30	67,98	57,99	9,99	0,00	69,42	58,87	10,55	68,09	56,61	11,47	4,77	1,52	24,0	Е
27.09	1,25	67,62	55,75	11,87	0,00	68,85	56,48	12,37	62,61	52,53	10,08	4,58	1,52	24,0	Е
28.09	1,24	67,81	55,19	12,61	0,00	68,96	55,86	13,09	60,4	50,52	9,88	4,54	1,52	24,0	
29.09	1,15	66,51	56,75	9,76	0,00	67,72	57,49	10,23	62,61	52,21	10,4	4,67	1,52	23,89	Е
30.09	1,16	65,40	55,71	9,69	0,00	66,62	56,45	10,16	63,58	52,9	10,69	4,58	1,52	23,98	Е
01.10	2,23	142,50	131,29	11,21	0,00	144,99	132,81	12,18	61,26	49,04	12,21	4,21	1,79	23,98	Е
02.10	2,70	176,82	167,67	9,15	0,00	179,86	169,50	10,36	60,71	47,63	13,08	3,86	2,22	23,98	Е
03.10	2,89	176,69	168,33	8,36	0,00	180,01	170,28	9,73	63,64	49,4	14,24	3,89	2,46	23,97	Е
04.10	2,91	177,25	166,79	10,46	0,00	180,52	168,72	11,80	63,05	49,24	13,81	3,96	2,51	23,98	Е
05.10	2,78	174,97	165,73	9,24	0,00	178,14	167,63	10,51	62,62	49,04	13,58	3,97	2,51	23,96	Е
06.10	2,77	175,11	166,03	9,08	0,00	178,27	167,93	10,34	62,44	48,89	13,55	3,97	2,51	23,98	Е
07.10	2,75	174,16	165,02	9,15	0,00	177,32	166,91	10,41	62,54	48,99	13,54	3,97	2,51	23,91	Е
08.10	2,72	173,49	165,27	8,22	0,00	176,66	167,19	9,48	62,85	49,23	13,62	3,97	2,5	23,92	Е
09.10	2,70	173,33	165,13	8,19	0,00	176,45	167,00	9,44	62,33	48,78	13,55	3,98	2,5	23,92	Е
10.10	2,72	174,70	166,05	8,65	0,00	177,85	167,95	9,90	62,45	48,94	13,51	3,97	2,5	23,85	Е
11.10	2,75	175,16	166,07	9,09	0,00	178,30	167,94	10,36	62,18	48,64	13,54	3,95	2,48	23,79	Е
12.10	2,73	174,41	165,67	8,74	0,00	177,50	167,54	9,96	61,96	48,5	13,46	3,96	2,49	24,0	
13.10	2,69	172,35	164,36	8,00	0,00	175,43	166,22	9,21	62,15	48,59	13,56	3,96	2,49	24,0	
14.10	2,64	172,19	164,09	8,10	0,00	175,26	165,95	9,31	61,94	48,66	13,28	3,96	2,48	23,99	Е
15.10	2,68	172,95	164,04	8,91	0,00	175,97	165,85	10,12	61,27	47,98	13,29	3,96	2,5	24,0	
16.10	2,63	172,51	164,44	8,07	0,00	175,49	166,22	9,27	61,0	47,5	13,5	3,96	2,5	23,64	Е
17.10	2,75	171,74	161,22	10,52	0,00	174,68	162,92	11,75	60,65	46,85	13,8	3,85	2,45	23,57	Е
Итого:	62,90	3856,17	3549,35	306,83	0,00	3925,13	0,00	334,54	62,08	49,25	12,83	4,09	2,24	742,2	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	506,42	31033,48	28649,61	6233,27
17.10.2020	24:00	569,32	34889,66	32198,96	6975,47
ИТОГО:		62,90	3856,17	3549,35	742,20

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- Е - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =742,2 +0,0 +1,79 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 63,053, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____