

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 394757

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 11,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,78	60,31	50,34	9,97	0,00	61,36	51,07	10,29	60,73	55,58	5,15	0,9	6,08	24,0	
18.09	0,78	60,51	50,41	10,10	0,00	61,54	51,13	10,41	60,26	55,13	5,14	0,9	6,1	24,0	
19.09	0,76	59,95	50,54	9,41	0,00	60,99	51,26	9,73	60,63	55,28	5,35	0,9	6,1	24,0	
20.09	0,78	60,15	50,40	9,75	0,00	61,19	51,12	10,07	60,56	55,17	5,39	0,9	6,04	24,0	
21.09	0,72	59,16	51,02	8,14	0,00	60,21	51,77	8,45	61,58	55,9	5,67	0,9	6,17	24,0	
22.09	0,79	60,23	50,23	9,99	0,00	61,30	50,97	10,33	61,34	55,97	5,37	0,9	6,09	24,0	
23.09	0,67	57,97	50,67	7,30	0,00	59,00	51,41	7,59	61,48	55,84	5,64	0,9	6,12	24,0	
24.09	0,74	58,43	49,26	9,18	0,00	59,46	49,97	9,49	61,15	55,76	5,39	0,9	6,11	24,0	
25.09	0,64	54,56	46,91	7,64	0,00	55,47	47,56	7,91	59,69	54,29	5,39	0,9	6,09	23,5	U
26.09	0,72	56,85	47,95	8,89	0,00	57,81	48,62	9,19	59,99	54,46	5,53	0,9	6,09	24,0	
27.09	0,73	57,55	47,89	9,66	0,00	58,51	48,56	9,95	59,59	54,51	5,08	0,9	6,05	24,0	
28.09	0,79	57,87	47,85	10,01	0,00	58,87	48,53	10,34	60,53	54,94	5,59	0,9	6,04	24,0	
29.09	0,81	58,39	47,70	10,68	0,00	59,40	48,39	11,01	60,93	55,54	5,39	0,9	6,02	23,76	D U
30.09	0,69	56,18	48,23	7,96	0,00	57,18	48,92	8,25	61,17	55,42	5,75	0,9	6,08	24,0	
01.10	0,72	56,15	48,22	7,92	0,00	57,19	48,95	8,24	62,99	56,91	6,08	0,9	5,95	24,0	
02.10	0,73	56,07	48,07	8,00	0,00	57,13	48,81	8,32	63,46	57,41	6,06	0,9	5,54	24,0	
03.10	0,70	55,35	48,25	7,11	0,00	56,46	49,03	7,43	65,17	58,88	6,29	0,9	5,55	23,94	D
04.10	0,78	57,84	48,23	9,61	0,00	58,88	48,94	9,94	61,81	56,22	5,59	0,9	5,44	24,0	
05.10	0,75	56,19	48,10	8,09	0,00	57,31	48,88	8,43	65,3	59,08	6,22	0,9	5,41	23,8	D
06.10	0,66	55,82	48,43	7,39	0,00	56,84	49,16	7,68	62,1	56,5	5,6	0,9	5,19	23,86	D
07.10	0,70	55,94	48,29	7,65	0,00	57,02	49,05	7,96	63,98	58,11	5,88	0,9	5,25	23,86	D
08.10	0,67	56,25	48,27	7,98	0,00	57,25	48,99	8,27	61,58	56,3	5,27	0,9	5,24	24,0	
09.10	0,73	57,16	48,14	9,02	0,00	58,17	48,85	9,32	61,22	55,96	5,27	0,9	5,27	24,0	
10.10	0,72	56,43	48,22	8,21	0,00	57,48	48,96	8,52	63,06	57,33	5,73	0,9	5,24	24,0	
11.10	0,77	56,93	48,33	8,60	0,00	58,05	49,10	8,95	64,65	58,69	5,97	0,9	5,27	23,83	D
12.10	0,74	57,01	48,13	8,88	0,00	58,05	48,86	9,20	62,28	56,68	5,59	0,9	5,59	24,0	
13.10	0,72	56,58	48,11	8,46	0,00	57,61	48,85	8,76	62,7	57,13	5,56	0,9	5,57	24,0	
14.10	0,67	55,46	48,37	7,08	0,00	56,50	49,12	7,38	63,28	57,44	5,84	0,9	5,56	24,0	
15.10	0,71	56,72	48,31	8,40	0,00	57,75	49,05	8,71	62,3	56,85	5,45	0,9	5,59	23,82	D
16.10	0,65	56,93	48,35	8,58	0,00	57,83	48,99	8,84	57,97	53,25	4,72	0,91	5,62	24,0	
17.10	0,68	57,30	48,42	8,87	0,00	58,22	49,07	9,15	58,14	53,17	4,97	0,91	5,56	23,84	
Итого:	22,53	1778,25	1509,69	268,56	0,00	1810,07	0,00	278,12	61,65	56,11	5,53	0,90	5,75	742,21	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	186,02	15116,18	12862,23	5883,07
17.10.2020	24:00	208,54	16894,43	14371,92	6625,28
ИТОГО:		22,53	1778,25	1509,69	742,21

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =742,21 +0,58 +0,0 +1,2 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,58, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____