

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 393295

Адрес дома: ул Красный Текстильщик 11,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	21,72	0,21	0,06	-0,06	0,63	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	21,46	0,18	0,06	-0,06	0,33	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	20,62	0,18	0,06	-0,06	0,23	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,21	0,19	0,06	-0,07	0,41	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17	19,95	0,21	0,06	-0,07	0,46	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	20,43	0,23	0,06	-0,07	0,87	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	20,91	0,23	0,06	-0,07	0,7	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	21,38	0,23	0,06	-0,07	0,93	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,36	0,22	0,06	-0,07	0,47	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	21,31	0,2	0,06	-0,07	0,66	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	21,12	0,17	0,06	-0,07	0,23	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69	20,53	0,16	0,06	-0,08	0,22	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,65	0,2	0,06	-0,08	1,13	
30.09	0,24	106,27	104,84	1,42	0,00	106,84	105,34	1,50	33,19	30,9	2,29	0,05	0,79	9,75	
01.10	0,54	254,86	251,49	3,38	0,00	256,42	252,83	3,59	35,21	33,03	2,17	0,05	1,63	23,79	
02.10	0,83	237,05	233,85	3,20	0,00	238,95	235,38	3,57	39,79	36,23	3,56	0,04	1,37	24,0	
03.10	1,10	232,84	229,62	3,22	0,00	235,31	231,60	3,71	46,81	42,06	4,75	0,03	1,24	24,0	
04.10	1,10	230,27	226,99	3,28	0,00	232,75	228,96	3,78	47,24	42,45	4,79	0,02	1,11	24,0	
05.10	1,07	224,82	221,53	3,29	0,00	227,22	223,44	3,78	46,94	42,13	4,8	0,02	1,0	24,0	
06.10	1,05	217,28	214,03	3,25	0,00	219,58	215,85	3,73	46,8	41,93	4,87	0,01	0,92	24,0	
07.10	0,89	211,32	208,13	3,19	0,00	213,31	209,74	3,57	44,01	39,75	4,26	0,01	0,84	24,0	
08.10	0,85	209,49	206,34	3,14	0,00	211,34	207,84	3,49	42,74	38,65	4,09	0,01	0,77	24,0	
09.10	0,87	210,14	207,02	3,11	0,00	211,95	208,48	3,47	42,21	38,02	4,18	0,0	0,72	24,0	
10.10	0,82	208,65	205,50	3,14	0,00	210,38	206,90	3,48	41,36	37,4	3,96	0,0	0,67	24,0	
11.10	0,84	208,12	205,00	3,12	0,00	209,82	206,36	3,45	40,93	36,89	4,04	0,0	0,62	24,0	
12.10	0,88	204,03	200,92	3,11	0,00	205,83	202,35	3,48	42,42	38,07	4,34	0,0	0,6	24,0	
13.10	0,78	196,44	193,45	2,99	0,00	198,01	194,71	3,30	40,55	36,55	4,0	0,0	0,56	24,0	
14.10	0,79	194,61	191,70	2,91	0,00	196,21	192,98	3,23	40,99	36,91	4,08	-0,01	0,53	24,0	
15.10	0,91	206,56	203,54	3,02	0,00	208,42	205,03	3,39	43,15	38,72	4,42	-0,01	0,52	24,0	
16.10	1,04	211,89	208,75	3,15	0,00	214,00	210,41	3,59	45,31	40,36	4,94	-0,01	0,5	24,0	
17.10	1,34	210,63	207,50	3,13	0,00	213,15	209,37	3,78	49,58	43,21	6,38	-0,01	0,46	24,0	
Итого:	15,97	3775,29	3720,21	55,08	0,00	3809,48	0,00	61,90	42,98	38,72	4,25	0,01	0,85	424,82	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	183,56	30021,88	29610,87	3034,81
17.10.2020	24:00	199,53	33797,17	33331,08	3459,63
ИТОГО:		15,97	3775,29	3720,21	424,82

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =424,82 +0,0 +319,18 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 27,971, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_