

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 387305

Адрес дома: ул Народного Ополчения 1Д,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Тхв	P1	P2		
17.09	0,94	46,45	36,26	10,19	0,00	62,74	52,08	10,66	10	0,01	-0,08	24,0	
18.09	1,00	47,79	36,30	11,49	0,00	62,37	51,74	10,63	10	0,0	-0,09	23,46	D
19.09	1,12	49,30	36,18	13,12	0,00	62,9	52,01	10,89	10	0,0	-0,1	24,0	
20.09	1,12	49,08	36,07	13,01	0,00	62,94	51,87	11,07	10	-0,01	-0,1	24,0	
21.09	0,98	46,60	36,00	10,60	0,00	62,89	51,71	11,18	10	0,0	-0,1	24,0	
22.09	1,04	47,98	36,19	11,79	0,00	62,8	51,87	10,93	10	0,0	-0,09	24,0	
23.09	1,02	47,62	36,18	11,44	0,00	62,74	51,95	10,79	10	0,0	-0,09	24,0	
24.09	1,01	47,87	36,66	11,21	0,00	62,88	52,07	10,81	10	0,0	-0,1	24,0	
25.09	1,05	48,47	36,55	11,92	0,00	62,76	52,0	10,76	10	0,0	-0,1	24,0	E
26.09	1,12	50,14	36,83	13,31	0,00	62,54	52,0	10,54	10	0,0	-0,1	24,0	
27.09	1,07	49,04	36,75	12,30	0,00	62,58	51,94	10,64	10	-0,01	-0,1	24,0	
28.09	1,00	47,88	36,87	11,01	0,00	62,64	51,85	10,79	10	-0,01	-0,1	24,0	
29.09	1,07	48,89	36,63	12,26	0,00	62,65	51,83	10,81	10	-0,01	-0,1	24,0	
30.09	1,01	48,15	36,99	11,16	0,00	62,68	51,94	10,74	10	-0,01	-0,09	24,0	
01.10	1,04	48,81	36,92	11,89	0,00	62,62	52,07	10,55	10	-0,01	-0,09	24,0	
02.10	1,00	48,17	36,94	11,23	0,00	62,57	52,09	10,48	10	-0,01	-0,1	24,0	
03.10	1,05	48,71	36,71	12,00	0,00	62,65	52,12	10,52	10	-0,01	-0,1	24,0	
04.10	1,15	50,59	36,73	13,86	0,00	62,62	52,2	10,42	10	-0,02	-0,1	24,0	
05.10	0,96	47,34	36,92	10,42	0,00	62,63	52,19	10,44	10	-0,02	-0,1	24,0	
06.10	0,96	46,96	36,28	10,68	0,00	62,59	52,11	10,48	10	-0,01	-0,1	23,99	E
07.10	1,00	47,86	36,55	11,31	0,00	62,64	52,22	10,42	10	0,0	-0,09	24,0	
08.10	0,97	47,73	37,01	10,72	0,00	62,61	52,35	10,26	10	0,0	-0,1	24,0	
09.10	1,00	47,76	36,37	11,39	0,00	62,69	52,43	10,26	10	0,0	-0,1	24,0	
10.10	1,04	48,47	36,20	12,27	0,00	62,61	52,44	10,17	10	0,0	-0,1	24,0	
11.10	1,08	48,91	36,06	12,85	0,00	62,65	52,29	10,36	10	0,0	-0,1	24,0	
12.10	0,97	47,23	36,35	10,88	0,00	62,64	52,29	10,35	10	0,01	-0,1	24,0	
13.10	0,95	46,84	36,28	10,56	0,00	62,6	52,26	10,34	10	0,01	-0,11	23,83	D
14.10	0,95	46,89	36,25	10,65	0,00	62,56	52,33	10,23	10	0,01	-0,11	24,0	
15.10	0,94	46,68	36,25	10,42	0,00	62,63	52,35	10,28	10	0,01	-0,11	24,0	
16.10	0,96	46,84	36,22	10,62	0,00	62,73	52,26	10,46	10	0,01	-0,11	24,0	
17.10	0,98	46,95	36,17	10,78	0,00	62,73	52,09	10,64	10	0,0	-0,12	24,0	
Итого:	31,59	1488,07	1130,69	357,38	0,00	62,67	52,09	10,58	10	0,00	-0,10	743,28	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	265,39	12501,82	9450,28	6037,51
17.10.2020	24:00	296,98	13989,89	10580,97	6780,80
ИТОГО:		31,59	1488,07	1130,69	743,28

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
744 =743,28 +0,0 +0,01 +0,71 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,322, Гкал  
V1-V2 = 357,722, м3

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_