

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388868

Адрес дома: ул Октябрьская 15 Б корп. 2ввод,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	20,43	0,22	1,9	2,78	12,58	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	18,56	0,49	1,85	1,11	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19	17,69	0,49	1,81	0,44	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	17,4	0,48	1,77	0,27	23,49	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,61	17,15	0,46	1,74	0,13	23,64	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	18,34	0,26	1,72	0,52	13,84	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	19,16	0,2	1,71	0,91	11,28	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	19,72	0,17	1,68	1,24	9,53	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	19,81	0,27	1,65	1,44	14,08	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3	20,0	0,31	1,63	1,81	13,73	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,11	0,28	1,6	2,19	13,09	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	18,97	0,52	1,56	1,48	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,12	0,44	1,54	1,36	24,0	
30.09	0,30	68,41	68,92	0,00	0,51	69,06	69,47	-0,40	44,67	40,15	4,52	1,54	3,13	23,99	
01.10	0,53	155,30	157,85	0,00	2,55	156,64	159,00	-2,35	42,08	38,56	3,52	1,6	5,98	24,0	
02.10	0,49	151,63	154,36	0,00	2,72	152,84	155,40	-2,56	40,59	37,27	3,32	1,66	6,05	24,0	
03.10	0,48	156,31	159,09	0,00	2,79	157,54	160,16	-2,62	40,33	37,17	3,15	1,73	6,01	24,0	
04.10	0,50	157,28	160,08	0,00	2,80	158,56	161,17	-2,62	40,78	37,48	3,3	1,79	6,01	24,0	
05.10	0,46	140,44	143,16	0,00	2,71	141,54	144,09	-2,56	40,11	36,74	3,37	1,85	5,57	23,88	
06.10	0,47	151,05	153,36	0,00	2,31	152,23	154,38	-2,14	40,23	37,05	3,18	1,91	5,36	24,0	
07.10	0,45	150,84	153,44	0,00	2,59	152,00	154,44	-2,44	39,75	36,68	3,06	1,96	5,15	24,0	
08.10	0,43	137,58	139,95	0,00	2,37	138,63	140,86	-2,23	39,67	36,52	3,15	2,0	4,85	22,81	
09.10	0,47	147,04	149,55	0,00	2,50	148,19	150,53	-2,34	40,11	36,83	3,28	2,03	5,14	24,0	
10.10	0,48	148,93	151,40	0,00	2,47	150,08	152,39	-2,31	39,91	36,6	3,31	2,07	5,14	24,0	
11.10	0,53	149,68	152,21	0,00	2,53	150,89	153,22	-2,33	40,58	36,98	3,6	2,11	5,14	24,0	
12.10	0,50	148,31	150,83	0,00	2,53	149,46	151,81	-2,36	39,96	36,51	3,45	2,15	5,13	23,97	
13.10	0,49	146,86	149,35	0,00	2,50	147,99	150,33	-2,33	39,93	36,54	3,39	2,18	5,16	24,0	
14.10	0,47	143,46	145,94	0,00	2,48	144,58	146,89	-2,31	39,97	36,6	3,36	2,22	5,16	24,0	
15.10	0,48	143,54	145,95	0,00	2,41	144,66	146,90	-2,24	39,97	36,57	3,4	2,23	5,16	24,0	
16.10	0,60	143,13	145,50	0,00	2,37	144,35	146,50	-2,15	41,83	37,56	4,27	2,24	5,16	24,0	
17.10	0,85	142,93	145,27	0,00	2,34	144,51	146,51	-2,00	47,96	41,91	6,05	2,28	5,16	24,0	
Итого:	8,99	2582,74	2626,24	0,00	43,50	2603,76	40,29	-40,29	40,90	37,34	3,56	1,98	5,32	661,91	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	134,84	20795,40	21128,58	4148,41
17.10.2020	24:00	143,83	23378,14	23754,82	4810,32
ИТОГО:		8,99	2582,74	2626,24	661,91

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =661,91 +0,0 +82,09 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 10,106, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____