

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Октябрьская 30 А ,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 387097
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	20,85	0,51	9,0	0,02	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,32	0,53	9,0	0,02	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,37	0,51	9,0	0,02	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	18,09	0,52	9,0	0,02	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	17,79	0,52	9,0	0,01	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	19,02	0,48	9,0	0,02	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	19,69	0,53	9,0	0,02	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	20,14	0,54	9,0	0,02	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	21,38	0,22	9,0	0,02	16,9	D
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,62	-0,52	9,0	0,01	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	24,48	-0,61	9,0	0,01	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46	24,15	-0,69	9,0	0,01	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	24,44	-0,73	9,0	0,01	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	25,64	-1,08	9,0	0,01	0,0	
01.10	1,06	157,88	158,19	0,00	0,31	159,78	159,66	0,12	50,62	43,95	6,67	9,0	3,12	14,21	
02.10	1,47	245,77	246,70	0,00	0,93	248,72	249,04	-0,32	50,44	44,52	5,92	9,0	5,22	24,0	
03.10	1,40	247,48	248,42	0,00	0,94	250,40	250,78	-0,38	49,94	44,35	5,59	9,0	5,18	24,0	
04.10	1,33	243,48	244,64	0,00	1,16	246,34	246,95	-0,61	49,85	44,44	5,41	9,0	5,18	24,0	
05.10	1,29	231,94	233,28	0,00	1,35	234,69	235,51	-0,82	50,01	44,54	5,47	9,0	5,09	24,0	
06.10	1,25	245,18	245,98	0,00	0,79	247,90	248,19	-0,30	48,45	43,4	5,04	9,0	4,93	24,0	
07.10	1,39	294,29	295,12	0,00	0,83	297,37	297,68	-0,31	46,98	42,34	4,63	9,0	4,92	24,0	
08.10	1,36	303,46	304,33	0,00	0,87	306,59	306,93	-0,34	46,61	42,18	4,43	9,0	5,25	24,0	
09.10	1,29	300,46	301,33	0,00	0,88	303,46	303,84	-0,38	45,81	41,58	4,23	9,0	5,26	24,0	
10.10	1,28	298,77	299,67	0,00	0,90	301,78	302,21	-0,42	46,1	41,9	4,2	9,0	5,18	24,0	
11.10	1,24	297,57	298,39	0,00	0,83	300,49	300,86	-0,38	45,5	41,4	4,1	9,0	5,18	24,0	
12.10	1,20	298,50	299,37	0,00	0,87	301,38	301,81	-0,43	45,05	41,1	3,95	9,0	5,13	24,0	
13.10	1,28	302,97	301,78	1,19	0,00	305,90	304,21	1,69	45,16	41,02	4,14	9,0	5,13	24,0	
14.10	1,39	332,69	333,33	0,00	0,64	335,95	336,06	-0,11	45,3	41,18	4,12	9,0	4,99	24,0	
15.10	1,43	372,57	373,11	0,00	0,54	376,29	376,30	-0,01	45,85	42,1	3,75	9,0	4,68	24,0	
16.10	1,37	370,32	370,93	0,00	0,61	373,95	374,05	-0,10	45,4	41,77	3,63	9,0	4,6	24,0	
17.10	1,28	368,03	368,63	0,00	0,60	371,32	371,48	-0,16	43,33	39,93	3,4	9,0	4,54	24,0	
Итого:	22,33	4911,36	4923,22	1,19	13,06	4962,32	5,06	-3,25	46,72	42,25	4,47	9,00	4,94	607,12	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	255,74	44177,68	44092,42	5983,21
17.10.2020	24:00	278,07	49089,04	49015,64	6590,32
ИТОГО:		22,33	4911,36	4923,22	607,12

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
 744 =607,12 +0,0 +0,0 +136,88 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 27,365, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____