

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Октябрьская 32,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 387106  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	21,83	0,82	-0,29	0,28	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87	20,98	0,89	-0,29	0,07	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	20,08	0,95	-0,3	0,04	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	19,84	0,92	-0,3	0,08	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	19,49	0,91	-0,3	0,09	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	20,55	0,8	-0,3	0,26	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	21,12	0,76	-0,3	0,27	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	21,24	0,76	-0,3	0,23	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	21,29	0,82	-0,29	0,21	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	21,5	0,78	-0,29	0,23	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	21,49	0,74	-0,29	0,19	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	20,88	0,87	-0,3	0,09	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	20,85	0,91	-0,3	0,14	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	20,65	0,84	-0,3	0,14	24,0	
01.10	0,72	68,66	68,84	0,00	0,18	69,49	69,38	0,11	50,46	40,1	10,35	3,08	3,6	23,75	D
02.10	0,66	73,46	74,02	0,00	0,56	74,33	74,62	-0,29	50,13	41,06	9,07	4,75	5,17	24,0	
03.10	1,03	120,85	121,89	0,00	1,04	122,26	122,88	-0,62	49,48	40,93	8,55	4,71	5,15	24,0	
04.10	1,08	139,46	141,03	0,00	1,58	141,08	142,23	-1,14	49,63	41,85	7,78	4,69	5,15	24,0	
05.10	1,40	173,84	174,68	0,00	0,84	175,90	176,15	-0,25	49,92	41,85	8,08	4,85	5,06	23,99	U
06.10	1,17	165,73	167,48	0,00	1,75	167,58	168,87	-1,29	48,28	41,22	7,05	4,51	4,91	24,0	
07.10	1,05	185,46	187,23	0,00	1,77	187,41	188,75	-1,35	46,76	41,06	5,7	4,42	4,95	24,0	
08.10	1,09	194,81	196,71	0,00	1,90	196,82	198,29	-1,47	46,52	40,9	5,62	4,93	5,27	24,0	
09.10	1,22	215,88	216,99	0,00	1,11	218,02	218,66	-0,64	45,45	39,75	5,7	4,89	5,27	24,0	
10.10	1,38	235,56	237,87	0,00	2,31	237,94	239,72	-1,78	45,97	40,08	5,89	4,69	5,21	24,0	
11.10	1,32	230,66	232,81	0,00	2,15	232,93	234,58	-1,64	45,36	39,62	5,74	4,6	5,21	24,0	
12.10	1,19	211,16	213,06	0,00	1,89	213,21	214,65	-1,44	44,93	39,29	5,64	4,63	5,16	24,0	
13.10	1,15	205,18	206,63	0,00	1,44	207,18	208,18	-1,00	45,03	39,38	5,65	4,58	5,14	24,0	
14.10	1,18	226,30	228,32	0,00	2,01	228,53	230,09	-1,56	45,19	39,94	5,25	4,84	4,99	24,0	
15.10	1,23	259,25	261,31	0,00	2,07	261,83	263,41	-1,58	45,71	40,94	4,77	4,81	4,72	24,0	
16.10	1,24	262,63	264,98	0,00	2,35	265,21	267,08	-1,86	45,15	40,43	4,72	4,42	4,65	24,0	
17.10	1,15	259,99	262,28	0,00	2,29	262,32	264,18	-1,86	43,12	38,69	4,43	4,05	4,59	24,0	
Итого:	19,28	3228,89	3256,16	0,00	27,26	3262,08	19,77	-19,66	46,28	40,30	5,99	4,60	4,98	743,73	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	255,18	31143,17	31393,89	6004,21
17.10.2020	24:00	274,46	34372,07	34650,05	6747,95
ИТОГО:		19,28	3228,89	3256,16	743,73

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =743,73 +0,01 +0,0 +0,25 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 19,283, Гкал

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_