

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-4  
 Адрес дома: ул Октябрьская 34,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 387299  
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2		
17.09	0,72	73,44	65,25	8,19	0,00	62,12	57,48	4,64	10	-0,01	0,08	24,0	
18.09	0,73	73,65	65,02	8,63	0,00	61,36	56,77	4,59	10	-0,01	0,07	24,0	
19.09	0,76	74,15	64,99	9,16	0,00	61,16	56,57	4,59	10	-0,01	0,07	24,0	
20.09	0,85	75,56	64,76	10,80	0,00	61,36	56,79	4,56	10	-0,02	0,06	24,0	
21.09	0,70	73,05	65,17	7,88	0,00	61,19	56,44	4,75	10	-0,01	0,06	24,0	
22.09	0,75	73,49	65,21	8,28	0,00	62,71	57,75	4,96	10	0,0	0,07	24,0	
23.09	0,76	73,62	65,09	8,53	0,00	63,27	58,43	4,84	10	0,0	0,07	24,0	
24.09	0,74	73,23	65,10	8,13	0,00	63,01	58,17	4,84	10	0,0	0,07	24,0	
25.09	0,73	73,17	65,12	8,05	0,00	63,37	58,53	4,84	10	0,0	0,07	23,94	D
26.09	0,76	73,82	65,01	8,81	0,00	62,77	58,15	4,63	10	0,0	0,07	24,0	
27.09	0,74	74,01	65,26	8,75	0,00	61,13	56,59	4,54	10	-0,01	0,06	24,0	
28.09	0,74	73,57	64,95	8,62	0,00	61,88	57,21	4,67	10	0,0	0,06	24,0	
29.09	0,72	73,25	65,08	8,17	0,00	61,46	56,77	4,68	10	-0,01	0,06	24,0	
30.09	0,83	74,69	64,88	9,81	0,00	62,81	57,96	4,86	10	0,0	0,06	24,0	
01.10	0,81	74,04	65,10	8,93	0,00	65,28	60,24	5,03	10	0,01	0,07	24,0	
02.10	0,73	73,15	65,24	7,91	0,00	63,41	58,62	4,79	10	0,0	0,07	24,0	
03.10	0,78	74,04	64,71	9,33	0,00	62,81	58,31	4,5	10	0,0	0,07	24,0	
04.10	0,78	74,36	64,82	9,54	0,00	62,38	57,93	4,45	10	-0,01	0,06	24,0	
05.10	0,74	73,50	65,04	8,46	0,00	62,87	58,25	4,62	10	0,0	0,07	24,0	
06.10	0,71	73,31	65,11	8,20	0,00	62,15	57,64	4,5	10	0,0	0,07	24,0	
07.10	0,71	73,21	64,88	8,33	0,00	61,99	57,54	4,44	10	0,0	0,07	24,0	
08.10	0,70	73,03	64,82	8,21	0,00	61,93	57,53	4,4	10	-0,01	0,07	24,0	
09.10	0,70	73,26	64,81	8,46	0,00	61,19	56,92	4,27	10	-0,01	0,06	24,0	
10.10	0,66	72,36	65,02	7,34	0,00	62,17	57,76	4,41	10	0,0	0,07	24,0	
11.10	0,72	73,62	64,87	8,76	0,00	61,35	57,09	4,27	10	-0,01	0,07	24,0	
12.10	0,72	73,58	64,75	8,83	0,00	61,19	56,96	4,22	10	0,0	0,07	24,0	
13.10	0,69	72,89	64,91	7,98	0,00	61,82	57,46	4,36	10	0,0	0,08	24,0	
14.10	0,70	73,12	64,67	8,45	0,00	61,41	57,2	4,21	10	0,0	0,08	24,0	
15.10	0,71	73,56	65,01	8,56	0,00	61,23	56,94	4,29	10	0,0	0,08	24,0	
16.10	0,69	73,21	65,11	8,10	0,00	61,18	56,87	4,31	10	-0,01	0,07	24,0	
17.10	0,70	73,46	64,89	8,57	0,00	60,04	55,79	4,25	10	-0,02	0,06	24,0	
Итого:	22,82	2280,48	2014,68	265,80	0,00	62,06	57,50	4,56	10	0,00	0,07	743,94	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	193,24	18464,73	16291,38	6229,22
17.10.2020	24:00	216,06	20745,21	18306,06	6973,17
ИТОГО:		22,82	2280,48	2014,68	743,94

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 C - отключение счета  
 U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
 744 =743,94 +0,0 +0,0 +0,06 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 16,587, Гкал  
 V1-V2 = 265,819, м3

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_