

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387188

Адрес дома: ул Западная 35,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,89	357,21	351,90	5,31	0,00	364,25	357,93	6,32	65,61	60,41	5,19	7,91	2,62	24,0	
18.09	1,89	351,41	346,04	5,37	0,00	358,48	352,07	6,41	66,29	61,02	5,27	7,91	2,62	24,0	
19.09	1,95	346,82	341,36	5,46	0,00	353,55	347,07	6,48	65,24	59,73	5,51	7,91	2,62	24,0	
20.09	2,04	348,37	343,12	5,26	0,00	355,27	348,91	6,37	65,91	60,15	5,75	7,91	2,62	24,0	
21.09	1,90	350,96	345,51	5,45	0,00	357,91	351,47	6,44	65,88	60,58	5,3	7,91	2,62	24,0	
22.09	1,92	351,94	346,94	5,00	0,00	358,03	352,06	5,97	60,87	55,53	5,34	7,91	2,62	24,0	
23.09	1,75	354,59	349,62	4,98	0,00	360,51	354,70	5,81	59,84	54,99	4,85	7,91	2,62	23,97	D
24.09	2,08	353,24	347,84	5,40	0,00	360,30	353,79	6,51	66,12	60,34	5,79	7,91	2,62	24,0	
25.09	1,80	342,61	337,61	5,00	0,00	348,87	342,96	5,91	62,9	57,75	5,15	7,91	2,62	24,0	
26.09	2,01	337,55	332,68	4,87	0,00	344,17	338,22	5,95	65,56	59,71	5,85	7,91	2,62	24,0	
27.09	1,95	337,51	332,62	4,88	0,00	344,08	338,16	5,92	65,32	59,65	5,67	7,91	2,62	24,0	
28.09	1,98	335,19	330,16	5,04	0,00	341,85	335,74	6,11	65,92	60,12	5,81	7,91	2,62	24,0	
29.09	1,93	335,11	330,01	5,09	0,00	341,66	335,51	6,14	65,37	59,69	5,67	7,91	2,62	24,0	
30.09	3,20	487,21	479,01	8,19	0,00	496,30	486,39	9,91	63,68	57,21	6,47	7,91	2,62	24,0	
01.10	4,11	569,60	560,01	9,58	0,00	580,75	568,98	11,76	65,49	58,37	7,11	7,91	2,62	24,0	
02.10	4,52	635,34	626,93	8,41	0,00	648,13	637,27	10,86	66,39	59,38	7,01	7,91	2,62	24,0	
03.10	4,73	656,50	647,73	8,77	0,00	669,53	658,26	11,27	65,94	58,84	7,1	7,91	2,62	24,0	
04.10	4,80	652,08	643,16	8,93	0,00	664,82	653,39	11,43	65,39	58,13	7,26	7,91	2,62	24,0	
05.10	4,74	600,16	592,01	8,15	0,00	611,89	601,25	10,64	65,44	57,64	7,8	7,91	2,62	24,0	
06.10	4,85	574,68	566,24	8,44	0,00	586,08	575,03	11,05	65,85	57,51	8,34	7,91	2,62	24,0	
07.10	4,81	572,34	563,88	8,46	0,00	583,43	572,43	11,00	65,06	56,75	8,31	7,91	2,62	24,0	
08.10	4,99	551,08	543,85	7,23	0,00	561,51	551,67	9,84	64,23	55,28	8,95	7,91	2,62	24,0	
09.10	5,28	548,25	540,91	7,33	0,00	558,96	548,89	10,07	65,43	55,89	9,54	7,91	2,62	24,0	
10.10	5,30	548,09	540,65	7,44	0,00	558,84	548,65	10,19	65,62	56,05	9,57	7,91	2,62	24,0	
11.10	5,35	550,29	542,76	7,53	0,00	561,05	550,73	10,32	65,44	55,82	9,62	7,91	2,62	24,0	
12.10	5,34	535,91	528,52	7,38	0,00	546,51	536,32	10,19	65,79	55,92	9,87	7,91	2,62	24,0	
13.10	5,02	488,29	481,37	6,92	0,00	497,75	488,19	9,55	65,02	54,84	10,18	7,91	2,62	24,0	
14.10	4,96	469,57	463,42	6,15	0,00	478,71	469,98	8,73	65,22	54,76	10,47	7,91	2,62	24,0	
15.10	5,13	468,53	462,52	6,01	0,00	477,80	469,12	8,69	65,79	54,93	10,85	7,91	2,62	24,0	
16.10	5,22	462,67	457,08	5,58	0,00	471,66	463,43	8,23	65,24	54,06	11,18	7,91	2,62	24,0	
17.10	5,42	465,73	460,08	5,66	0,00	474,78	466,35	8,43	65,15	53,62	11,53	7,91	2,62	24,0	
Итого:	112,89	14338,87	14135,56	203,30	0,00	14617,48	0,00	262,53	65,15	57,38	7,77	7,91	2,62	743,97	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	975,93	92245,73	90966,24	5876,32
17.10.2020	24:00	1088,82	106584,60	105101,80	6620,29
ИТОГО:		112,89	14338,87	14135,56	743,97

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,97 +0,0 +0,0 +0,03 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 112,895, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____