

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 391291

Адрес дома: ул Западная 38,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,05	170,66	169,96	0,70	0,00	174,08	172,79	1,30	65,48	59,29	6,18	-0,09	0,96	24,0	
18.09	1,10	167,80	167,07	0,73	0,00	171,24	169,86	1,38	66,09	59,52	6,57	-0,09	1,08	24,0	
19.09	1,16	166,18	165,54	0,64	0,00	169,48	168,18	1,29	64,99	57,99	7,0	-0,11	1,05	24,0	
20.09	1,18	166,14	165,44	0,70	0,00	169,53	168,14	1,38	65,86	58,72	7,13	-0,11	1,07	24,0	
21.09	1,19	165,99	165,25	0,74	0,00	169,33	167,94	1,39	65,64	58,42	7,21	-0,11	1,12	24,0	
22.09	1,02	166,32	165,74	0,58	0,00	169,26	168,12	1,14	60,79	54,62	6,17	-0,11	1,04	24,0	
23.09	1,01	166,83	166,19	0,64	0,00	169,69	168,52	1,17	59,75	53,67	6,08	-0,11	1,09	24,0	
24.09	1,09	166,97	166,25	0,72	0,00	170,36	169,01	1,35	65,94	59,39	6,55	-0,1	1,09	24,0	
25.09	1,08	161,21	160,53	0,67	0,00	164,19	162,93	1,26	62,72	55,95	6,76	-0,11	1,25	24,0	
26.09	1,12	157,28	156,65	0,63	0,00	160,43	159,18	1,25	65,38	58,24	7,14	-0,1	1,38	24,0	
27.09	1,14	156,66	156,08	0,58	0,00	159,78	158,56	1,22	65,18	57,87	7,3	-0,11	1,4	24,0	
28.09	1,20	156,48	155,91	0,57	0,00	159,65	158,40	1,25	65,75	58,02	7,73	-0,11	1,4	24,0	
29.09	1,08	156,29	155,67	0,62	0,00	159,41	158,17	1,24	65,22	58,25	6,97	-0,11	1,38	24,0	
30.09	2,32	277,96	275,66	2,30	0,00	283,23	279,64	3,59	63,47	55,09	8,38	-0,1	1,33	24,0	
01.10	3,08	347,40	345,45	1,95	0,00	354,41	350,70	3,71	65,58	56,69	8,89	-0,09	1,35	24,0	
02.10	2,96	368,62	366,18	2,44	0,00	376,18	372,01	4,16	66,16	58,1	8,06	-0,09	1,28	24,0	
03.10	3,14	383,12	380,25	2,87	0,00	390,91	386,21	4,70	65,87	57,64	8,23	-0,08	1,27	24,0	
04.10	3,27	387,99	386,00	1,99	0,00	395,74	391,90	3,84	65,27	56,8	8,47	-0,09	1,29	24,0	
05.10	3,13	356,75	354,81	1,94	0,00	363,90	360,18	3,71	65,36	56,55	8,81	-0,09	1,4	24,0	
06.10	3,20	342,12	340,17	1,95	0,00	349,05	345,27	3,78	65,79	56,38	9,41	-0,08	1,6	24,0	
07.10	3,01	329,91	328,03	1,88	0,00	336,43	332,85	3,58	64,86	55,68	9,18	-0,07	1,74	24,0	
08.10	3,04	314,89	313,21	1,68	0,00	320,99	317,63	3,35	64,21	54,49	9,71	-0,08	2,18	24,0	
09.10	3,16	311,41	309,26	2,15	0,00	317,63	313,71	3,92	65,34	55,13	10,21	-0,07	2,18	24,0	
10.10	3,13	308,66	306,55	2,11	0,00	314,88	310,99	3,89	65,54	55,35	10,2	-0,07	2,16	24,0	
11.10	3,26	310,40	308,05	2,34	0,00	316,61	312,44	4,17	65,35	54,79	10,56	-0,07	2,15	24,0	
12.10	3,13	303,98	301,86	2,11	0,00	310,11	306,22	3,89	65,63	55,28	10,35	-0,06	2,23	24,0	
13.10	3,09	275,90	273,75	2,16	0,00	281,34	277,48	3,87	64,86	53,6	11,26	-0,07	2,4	24,0	
14.10	3,04	267,08	265,12	1,97	0,00	272,41	268,75	3,66	65,27	53,83	11,44	-0,06	2,43	24,0	
15.10	3,14	266,20	264,38	1,82	0,00	271,58	268,01	3,58	65,69	53,84	11,85	-0,06	2,44	24,0	
16.10	3,16	262,21	260,37	1,83	0,00	267,44	263,85	3,58	65,12	52,99	12,13	-0,07	2,49	24,0	
17.10	3,30	261,60	259,62	1,97	0,00	266,79	263,00	3,79	64,96	52,28	12,68	-0,08	2,5	24,0	
Итого:	70,01	7801,03	7755,02	46,00	0,00	7956,08	0,00	85,42	65,07	56,05	9,01	-0,08	1,67	744,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	553,94	46378,98	46281,66	5882,97
17.10.2020	24:00	623,95	54180,01	54036,68	6626,97
ИТОГО:		70,01	7801,03	7755,02	744,00

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =744,0 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 70,01, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____