

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 386698

Адрес дома: ул Дальняя 10,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
18.04.2019 по 19.05.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.04	5,26	283,86	279,85	4,00	0,00	289,46	282,84	6,62	65,46	46,97	18,48	3,74	-0,01	24,0	
19.04	5,32	284,44	280,61	3,83	0,00	290,12	283,61	6,51	65,84	47,17	18,66	3,74	-0,01	24,0	
20.04	5,42	283,71	279,93	3,78	0,00	289,50	283,01	6,49	66,58	47,53	19,04	3,74	-0,01	24,0	
21.04	5,08	283,89	280,05	3,84	0,00	289,39	283,06	6,33	64,91	47,06	17,85	3,74	-0,01	24,0	
22.04	4,86	283,73	279,89	3,84	0,00	289,06	282,84	6,22	63,72	46,65	17,07	3,74	-0,01	24,0	
23.04	5,10	284,91	281,02	3,89	0,00	290,51	284,09	6,42	65,3	47,45	17,84	3,74	-0,02	24,0	
24.04	3,81	250,83	248,23	2,60	0,00	255,85	251,33	4,53	65,89	50,75	15,14	2,92	-0,02	24,0	
25.04	1,94	211,09	210,16	0,93	0,00	215,17	213,22	1,95	64,43	55,26	9,17	2,09	-0,01	24,0	
26.04	1,94	235,96	234,95	1,01	0,00	240,47	238,45	2,02	64,09	55,9	8,19	2,1	-0,01	24,0	
27.04	1,90	236,62	235,63	0,99	0,00	241,20	239,21	1,99	64,42	56,41	8,01	2,09	-0,01	24,0	
28.04	1,83	235,65	234,58	1,07	0,00	240,41	238,36	2,05	66,05	58,31	7,74	2,13	-0,01	24,0	
29.04	1,93	234,85	233,76	1,08	0,00	239,59	237,53	2,07	66,24	58,07	8,16	2,15	0,0	24,0	
30.04	2,04	231,60	230,54	1,06	0,00	236,37	234,22	2,14	66,7	57,94	8,76	2,13	-0,01	24,0	
01.05	2,07	230,41	229,37	1,03	0,00	235,18	233,04	2,14	66,94	58,01	8,94	2,14	-0,01	24,0	
02.05	2,03	231,19	230,16	1,04	0,00	235,93	233,82	2,11	66,53	57,79	8,74	2,13	0,0	24,0	
03.05	2,13	231,59	230,56	1,03	0,00	236,23	234,09	2,14	65,83	56,67	9,16	2,13	-0,01	24,0	
04.05	2,19	231,75	230,78	0,97	0,00	236,39	234,27	2,12	65,71	56,28	9,43	2,12	-0,01	24,0	
05.05	2,02	231,73	230,78	0,95	0,00	236,50	234,49	2,01	66,71	58,02	8,69	2,13	-0,01	24,0	
06.05	1,90	250,87	249,92	0,95	0,00	255,94	253,98	1,95	65,97	58,45	7,53	2,06	-0,01	24,0	
07.05	1,77	275,07	274,08	0,99	0,00	280,49	278,56	1,93	65,06	58,65	6,4	2,0	-0,01	24,0	
08.05	1,79	272,21	271,23	0,98	0,00	277,44	275,52	1,92	64,19	57,65	6,54	1,97	-0,01	24,0	
09.05	1,93	263,80	262,93	0,86	0,00	269,02	267,15	1,87	65,29	57,99	7,29	2,01	-0,01	24,0	
10.05	1,95	264,20	263,28	0,92	0,00	269,97	267,97	2,00	68,72	61,36	7,36	1,97	-0,01	24,0	
11.05	1,98	265,34	264,39	0,95	0,00	271,02	269,00	2,02	67,98	60,56	7,43	1,95	-0,01	24,0	
12.05	1,93	265,61	264,62	1,00	0,00	270,91	268,91	2,01	65,49	58,28	7,22	1,95	-0,01	24,0	
13.05	1,67	266,46	265,40	1,06	0,00	271,30	269,39	1,91	62,26	56,01	6,25	1,94	-0,01	24,0	
14.05	1,78	266,40	265,37	1,03	0,00	271,58	269,62	1,97	64,5	57,86	6,64	1,95	-0,01	23,98	U
15.05	1,91	268,66	267,63	1,03	0,00	274,66	272,54	2,12	69,4	62,33	7,07	1,95	-0,02	24,0	
16.05	1,95	269,81	268,71	1,10	0,00	275,41	273,26	2,15	66,97	59,76	7,21	1,95	-0,02	24,0	
17.05	2,00	270,77	269,64	1,13	0,00	276,76	274,50	2,26	69,11	61,76	7,35	1,94	-0,01	24,0	
18.05	2,01	270,53	269,46	1,07	0,00	276,76	274,57	2,19	70,84	63,45	7,39	1,97	-0,01	24,0	
19.05	1,93	270,92	269,83	1,09	0,00	276,64	274,51	2,12	67,48	60,4	7,08	1,95	-0,01	24,0	
Итого:	83,40	8238,50	8187,37	51,12	0,00	8405,26	0,00	94,28	66,09	56,03	10,06	2,41	-0,01	767,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.04.2019	24:00	713,79	46226,60	45530,30	2566,32
19.05.2019	24:00	797,20	54465,10	53717,68	3334,30
ИТОГО:		83,40	8238,50	8187,37	767,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
768 = 767,98 + 0,02 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 83,407 Гкал

Представитель
абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей
организации

Организация: ООО "Занарье"

Тип прибора: КМ-5-2

Адрес дома: ул Западная 35,

Номер абонента: Котельная

Номер прибора: 387188

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
18.04.2019 по 19.05.2019

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.04	4,97	255,06	252,75	2,31	0,00	260,05	255,32	4,73	65,35	45,96	19,39	7,91	2,62	24,0	
19.04	5,08	255,37	253,01	2,36	0,00	260,38	255,55	4,82	65,45	45,62	19,83	7,91	2,62	24,0	
20.04	5,25	255,69	253,34	2,35	0,00	260,81	255,90	4,91	66,34	45,9	20,44	7,91	2,62	24,0	
21.04	4,88	254,32	251,93	2,39	0,00	259,20	254,44	4,76	64,78	45,66	19,11	7,91	2,62	24,0	
22.04	4,77	254,40	251,99	2,41	0,00	259,11	254,42	4,69	63,49	44,84	18,65	7,91	2,62	24,0	
23.04	4,92	255,41	253,07	2,33	0,00	260,35	255,61	4,74	64,96	45,79	19,17	7,91	2,62	24,0	
24.04	4,05	258,82	256,48	2,33	0,00	263,90	259,57	4,33	65,65	50,09	15,56	7,91	2,62	24,0	
25.04	2,07	295,49	292,79	2,70	0,00	301,10	297,35	3,75	64,36	57,45	6,91	7,91	2,62	24,0	
26.04	1,81	333,23	330,26	2,96	0,00	339,48	335,60	3,88	63,98	58,65	5,33	7,91	2,62	24,0	
27.04	1,92	333,84	330,81	3,03	0,00	340,13	336,13	4,00	64,19	58,54	5,65	7,91	2,62	24,0	
28.04	1,91	332,17	329,13	3,04	0,00	338,77	334,73	4,04	65,97	60,31	5,66	7,91	2,62	24,0	
29.04	2,01	330,94	327,99	2,95	0,00	337,56	333,55	4,01	66,1	60,14	5,96	7,91	2,62	24,0	
30.04	1,89	326,23	323,44	2,80	0,00	332,81	329,05	3,76	66,59	60,89	5,7	7,91	2,62	24,0	
01.05	2,04	324,62	321,76	2,86	0,00	331,23	327,30	3,94	66,8	60,6	6,19	7,91	2,62	24,0	
02.05	2,05	325,78	322,78	3,00	0,00	332,34	328,26	4,08	66,42	60,23	6,19	7,91	2,62	24,0	
03.05	2,00	325,25	322,28	2,97	0,00	331,69	327,69	4,01	65,82	59,76	6,05	7,91	2,62	24,0	
04.05	2,11	325,34	322,37	2,97	0,00	331,74	327,66	4,07	65,54	59,16	6,37	7,91	2,62	24,0	
05.05	2,12	325,37	322,37	3,00	0,00	331,95	327,84	4,11	66,56	60,15	6,41	7,91	2,62	24,0	
06.05	1,85	350,60	347,33	3,27	0,00	357,57	353,32	4,25	65,95	60,78	5,17	7,91	2,62	24,0	
07.05	1,88	385,95	382,38	3,57	0,00	393,46	388,91	4,55	65,14	60,38	4,76	7,91	2,62	24,0	
08.05	1,76	372,25	368,75	3,50	0,00	379,23	374,84	4,39	63,96	59,33	4,63	7,91	2,62	23,98	D
09.05	1,90	363,66	360,16	3,50	0,00	370,69	366,21	4,49	64,99	59,88	5,11	7,91	2,62	23,97	D
10.05	1,99	364,00	360,43	3,57	0,00	371,74	367,12	4,62	68,54	63,17	5,37	7,91	2,62	24,0	
11.05	1,89	365,97	362,50	3,47	0,00	373,68	369,20	4,48	68,0	62,93	5,06	7,91	2,62	24,0	
12.05	1,96	366,75	363,25	3,50	0,00	373,95	369,44	4,51	65,55	60,31	5,24	7,91	2,62	24,0	
13.05	1,61	368,61	365,06	3,55	0,00	375,14	370,78	4,35	61,95	57,68	4,27	7,91	2,62	24,0	
14.05	1,65	369,69	366,10	3,58	0,00	376,72	372,29	4,42	64,37	60,0	4,37	7,91	2,62	23,98	U
15.05	1,93	371,85	368,30	3,55	0,00	379,96	375,39	4,57	69,36	64,28	5,08	7,91	2,62	24,0	
16.05	1,91	373,27	369,63	3,64	0,00	380,88	376,25	4,63	66,88	61,88	5,0	7,91	2,62	24,0	
17.05	2,02	374,33	370,69	3,63	0,00	382,38	377,65	4,73	68,81	63,52	5,29	7,91	2,62	24,0	
18.05	1,92	374,66	371,04	3,62	0,00	383,16	378,48	4,67	70,82	65,78	5,03	7,91	2,62	24,0	
19.05	1,90	375,78	372,05	3,72	0,00	383,54	378,84	4,70	67,44	62,49	4,95	7,91	2,62	24,0	
Итого:	82,05	10544,69	10446,23	98,46	0,00	10754,77	0,00	140,05	66,02	58,34	7,68	7,91	2,62	767,92	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.04.2019	24:00	689,15	40477,75	40033,41	2566,05
19.05.2019	24:00	771,20	51022,44	50479,64	3333,98
ИТОГО:		82,05	10544,69	10446,23	767,92

Классификация ошибок:

D - отключение по $t1-t2 < \min$
G - отключение по $G_{\min}$, $G_{\max}$
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<min + TG>max + Тд.о.
768 = 767,92 + 0,02 + 0,0 + 0,05 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 82,063, Гкал

Представитель

абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации