

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 394931

Адрес дома: ул Боровая 2/1,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,56	43,09	38,17	4,92	0,00	43,85	38,70	5,15	61,99	54,31	7,68	9,0	4,99	24,0	
18.09	0,63	44,34	38,07	6,27	0,00	45,12	38,59	6,52	61,88	54,17	7,71	9,0	4,83	23,87	
19.09	0,57	42,84	38,17	4,67	0,00	43,61	38,70	4,91	62,42	54,29	8,14	9,0	4,83	24,0	
20.09	0,67	44,52	37,84	6,68	0,00	45,31	38,36	6,95	62,49	54,44	8,05	9,0	4,7	24,0	
21.09	0,61	43,20	37,90	5,30	0,00	43,98	38,43	5,55	62,44	54,12	8,31	9,0	4,89	24,0	
22.09	0,66	44,50	38,03	6,46	0,00	45,29	38,56	6,73	62,38	54,4	7,97	9,0	5,1	24,0	
23.09	0,60	43,51	38,04	5,47	0,00	44,28	38,57	5,71	62,31	54,42	7,9	9,0	4,89	24,0	
24.09	0,62	43,92	38,01	5,90	0,00	44,70	38,54	6,16	62,41	54,66	7,75	9,0	4,94	24,0	
25.09	0,60	43,64	38,08	5,55	0,00	44,42	38,61	5,80	62,27	54,55	7,72	9,0	4,81	23,99	
26.09	0,58	43,62	38,36	5,26	0,00	44,39	38,88	5,51	62,09	54,44	7,65	9,0	5,06	24,0	
27.09	0,64	44,57	38,18	6,39	0,00	45,37	38,71	6,65	62,13	54,54	7,59	9,0	4,7	24,0	
28.09	0,59	43,82	38,35	5,47	0,00	44,60	38,88	5,71	62,19	54,45	7,73	9,0	4,99	24,0	
29.09	0,59	43,73	38,30	5,42	0,00	44,50	38,84	5,66	62,18	54,37	7,81	9,0	5,06	24,0	
30.09	0,63	44,77	38,50	6,27	0,00	45,56	39,03	6,53	62,19	54,56	7,63	9,0	4,95	24,0	
01.10	0,62	44,52	38,53	5,98	0,00	45,31	39,07	6,23	62,17	54,57	7,6	9,0	4,9	24,0	
02.10	0,59	44,11	38,55	5,56	0,00	44,89	39,08	5,81	62,14	54,59	7,55	9,0	4,69	24,0	
03.10	0,59	43,90	38,47	5,43	0,00	44,68	39,00	5,67	62,19	54,66	7,52	9,0	4,89	24,0	
04.10	0,71	46,22	38,23	7,98	0,00	47,04	38,78	8,26	62,18	54,93	7,25	9,0	4,92	24,0	
05.10	0,58	43,96	38,67	5,29	0,00	44,74	39,21	5,53	62,18	54,72	7,47	9,0	4,85	24,0	
06.10	0,61	43,77	37,83	5,94	0,00	44,55	38,36	6,19	62,16	54,68	7,48	9,0	4,46	24,0	
07.10	0,61	44,09	38,14	5,95	0,00	44,87	38,67	6,20	62,17	54,72	7,45	9,0	4,41	24,0	
08.10	0,60	44,38	38,59	5,80	0,00	45,17	39,13	6,04	62,19	54,85	7,34	9,0	4,37	24,0	
09.10	0,61	44,47	38,57	5,90	0,00	45,26	39,12	6,15	62,26	54,8	7,46	9,0	4,35	24,0	
10.10	0,60	44,38	38,59	5,79	0,00	45,17	39,14	6,03	62,18	54,81	7,37	9,0	4,33	24,0	
11.10	0,65	45,18	38,36	6,81	0,00	45,98	38,91	7,07	62,19	54,81	7,38	9,0	4,42	24,0	
12.10	0,56	43,63	38,76	4,87	0,00	44,41	39,31	5,10	62,17	54,71	7,46	9,0	4,39	24,0	
13.10	0,61	44,53	38,50	6,03	0,00	45,31	39,04	6,27	62,17	54,81	7,35	9,0	4,31	23,91	
14.10	0,58	43,94	38,56	5,37	0,00	44,71	39,11	5,61	62,12	54,74	7,38	9,0	4,22	24,0	
15.10	0,56	43,57	38,62	4,95	0,00	44,34	39,17	5,18	62,19	54,62	7,57	9,0	4,28	24,0	
16.10	0,56	43,54	38,63	4,91	0,00	44,32	39,17	5,14	62,27	54,62	7,65	9,0	4,33	24,0	
17.10	0,65	44,96	38,44	6,52	0,00	45,76	38,98	6,78	62,34	54,76	7,57	9,0	4,33	24,0	
Итого:	18,86	1367,25	1188,07	179,18	0,00	1391,53	0,00	186,83	62,21	54,59	7,63	9,00	4,68	743,77	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	151,99	11235,68	9818,32	6069,59
17.10.2020	24:00	170,85	12602,93	11006,39	6813,37
ИТОГО:		18,86	1367,25	1188,07	743,77

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,77 +0,0 +0,23 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 18,867, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_