

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 393700

Адрес дома: ул Боровая 2/1,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	20,81	0,37	1,08	1,18	6,02	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42	19,91	0,51	1,08	1,18	23,97	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,03	0,54	1,07	1,17	23,98	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	18,72	0,47	1,06	1,16	23,95	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84	18,36	0,48	1,06	1,15	23,93	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	18,99	0,45	1,06	1,16	23,93	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	19,96	0,39	1,09	1,19	23,83	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	20,52	0,39	1,09	1,19	23,78	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	20,66	0,35	1,09	1,18	23,69	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	20,68	0,33	1,09	1,19	23,48	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3	20,02	0,28	1,09	1,19	23,05	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	18,97	0,25	1,1	1,19	22,47	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,39	0,3	1,11	1,2	23,32	
30.09	0,33	58,53	57,10	1,43	0,00	58,97	57,42	1,55	39,63	34,03	5,6	3,59	3,57	22,91	
01.10	0,56	91,46	89,62	1,85	0,00	92,16	90,11	2,05	39,8	33,62	6,18	5,53	5,5	24,0	
02.10	0,57	84,22	82,47	1,75	0,00	84,89	82,92	1,96	40,39	33,53	6,85	5,56	5,55	24,0	
03.10	0,58	87,08	85,30	1,77	0,00	87,76	85,77	1,98	40,14	33,51	6,64	5,53	5,51	24,0	
04.10	0,59	86,26	84,49	1,77	0,00	86,95	84,96	1,99	40,6	33,72	6,88	5,53	5,52	24,0	
05.10	0,55	84,29	82,54	1,75	0,00	84,94	82,99	1,95	39,91	33,35	6,56	5,43	5,41	24,0	
06.10	0,55	85,34	83,61	1,73	0,00	86,00	84,07	1,93	40,04	33,52	6,52	4,87	4,85	24,0	
07.10	0,52	78,95	77,27	1,68	0,00	79,55	77,69	1,86	39,56	32,98	6,58	4,68	4,67	24,0	
08.10	0,49	66,11	64,27	1,83	0,00	66,61	64,59	2,01	39,41	32,0	7,41	4,36	4,37	22,79	
09.10	0,57	71,67	70,03	1,64	0,00	72,22	70,37	1,85	39,91	31,97	7,93	4,65	4,67	24,0	
10.10	0,56	72,05	70,40	1,65	0,00	72,60	70,75	1,85	39,69	31,91	7,78	4,66	4,67	24,0	
11.10	0,59	72,15	70,49	1,66	0,00	72,72	70,85	1,87	40,37	32,1	8,27	4,66	4,67	24,0	
12.10	0,57	75,67	74,02	1,65	0,00	76,24	74,39	1,85	39,75	32,17	7,58	4,65	4,65	24,0	
13.10	0,56	75,18	73,50	1,68	0,00	75,75	73,87	1,88	39,73	32,23	7,5	4,67	4,68	24,0	
14.10	0,55	73,39	71,74	1,65	0,00	73,95	72,10	1,85	39,76	32,28	7,48	4,67	4,68	24,0	
15.10	0,56	73,54	71,88	1,65	0,00	74,10	72,25	1,85	39,79	32,21	7,58	4,67	4,68	24,0	
16.10	0,66	73,37	71,72	1,65	0,00	73,99	72,10	1,89	41,75	32,76	8,99	4,66	4,68	24,0	
17.10	0,90	73,60	71,93	1,67	0,00	74,40	72,37	2,03	47,7	35,47	12,23	4,68	4,69	24,0	
Итого:	10,27	1382,89	1352,41	30,48	0,00	1393,83	0,00	34,23	40,43	32,99	7,44	4,88	4,88	719,11	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	137,37	11234,22	11001,18	3711,70
17.10.2020	24:00	147,64	12617,11	12353,58	4430,82
ИТОГО:		10,27	1382,89	1352,41	719,11

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =719,11 +0,0 +24,88 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 10,623, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____