

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388872

Адрес дома: ул Бригадная 11,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплopotребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	22,29	-0,37	9,0	5,0	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	22,27	-0,39	9,0	5,0	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	21,67	-0,34	9,0	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	21,35	-0,33	9,0	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	21,31	-0,47	9,0	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	21,54	-0,49	9,0	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,81	-0,39	9,0	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	21,66	-0,14	9,0	5,0	1,58	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	21,73	-0,15	9,0	5,0	2,03	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	22,01	-0,2	9,0	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	21,94	-0,25	9,0	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	21,13	-0,16	9,0	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	21,18	-0,2	9,0	5,0	0,0	
30.09	0,04	135,83	137,76	0,00	1,93	136,12	138,06	-1,95	21,98	21,63	0,35	9,0	5,0	3,93	
01.10	0,00	331,48	335,08	0,00	3,60	332,10	335,76	-3,66	21,08	20,89	0,19	9,0	5,0	0,8	
02.10	1,08	325,94	329,12	0,00	3,18	327,91	330,71	-2,80	33,0	29,63	3,37	9,0	5,0	11,03	
03.10	2,38	332,37	336,00	0,00	3,63	336,57	339,23	-2,66	51,83	44,74	7,08	9,0	5,0	24,0	
04.10	2,33	333,46	337,11	0,00	3,65	337,64	340,33	-2,68	51,61	44,68	6,93	9,0	5,0	24,0	
05.10	2,32	333,69	337,41	0,00	3,72	337,90	340,67	-2,77	51,83	44,96	6,87	9,0	5,0	24,0	
06.10	2,12	331,51	335,22	0,00	3,71	335,51	338,38	-2,87	50,65	44,34	6,31	9,0	5,0	24,0	
07.10	2,00	330,72	334,40	0,00	3,68	334,55	337,47	-2,92	49,59	43,6	5,99	9,0	5,0	24,0	
08.10	1,99	331,33	335,05	0,00	3,71	335,16	338,09	-2,94	49,4	43,45	5,95	9,0	5,0	24,0	
09.10	1,94	330,92	334,58	0,00	3,65	334,62	337,52	-2,91	48,43	42,65	5,78	9,0	5,0	24,0	
10.10	2,01	351,47	355,25	0,00	3,78	355,44	358,45	-3,01	48,98	43,32	5,66	9,0	5,0	24,0	
11.10	1,98	400,48	404,14	0,00	3,66	404,73	407,63	-2,91	47,27	42,38	4,88	9,0	5,0	24,0	
12.10	1,93	401,86	405,30	0,00	3,44	406,02	408,75	-2,73	46,74	42,02	4,72	9,0	5,0	24,0	
13.10	1,56	401,03	404,44	0,00	3,41	404,66	407,51	-2,85	43,33	39,51	3,82	9,0	5,0	24,0	
14.10	1,45	399,80	403,16	0,00	3,36	403,19	406,05	-2,86	42,07	38,5	3,57	9,0	5,0	24,0	
15.10	1,47	399,89	403,23	0,00	3,34	403,27	406,13	-2,86	42,01	38,4	3,61	9,0	5,0	24,0	
16.10	1,53	400,20	403,60	0,00	3,40	403,60	406,49	-2,89	42,08	38,3	3,77	9,0	5,0	24,0	
17.10	1,79	402,05	405,46	0,00	3,41	405,74	408,51	-2,77	43,81	39,43	4,38	9,0	5,0	24,0	
Итого:	29,95	6274,04	6336,31	0,00	62,27	6334,72	51,02	-51,02	44,38	39,65	4,73	9,00	5,00	379,36	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	294,54	39953,89	40245,48	3037,08
17.10.2020	24:00	324,49	46227,93	46581,79	3416,45
ИТОГО:		29,95	6274,04	6336,31	379,36

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =379,36 +0,0 +364,63 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 58,735, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____