

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388120

Адрес дома: ул Бригадная 4А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,42	18,8	-0,38	1,76	0,03	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,4	-0,28	1,75	0,02	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	16,15	-0,26	1,73	0,02	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56	15,82	-0,27	1,72	0,01	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	15,49	-0,27	1,71	0,02	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	16,95	-0,3	1,72	0,02	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	17,69	-0,34	1,72	0,03	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	18,1	-0,34	1,71	0,03	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0	18,45	-0,44	1,71	0,03	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,77	-0,5	1,7	0,03	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	18,85	-0,54	1,69	0,03	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,45	18,2	-0,75	1,68	0,03	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	18,35	-0,69	1,68	0,03	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24	18,01	-0,77	1,67	0,04	0,0	
01.10	0,46	55,37	54,91	0,46	0,00	56,00	55,35	0,65	48,68	40,51	8,17	4,06	0,05	14,65	
02.10	0,78	92,71	91,30	1,40	0,00	93,79	92,07	1,72	49,66	41,37	8,29	5,55	0,05	24,0	
03.10	1,16	142,62	140,58	2,04	0,00	144,26	141,75	2,51	49,23	41,16	8,06	5,51	0,06	24,0	
04.10	1,25	168,66	167,32	1,34	0,00	170,60	168,75	1,85	49,25	41,92	7,33	5,5	0,06	24,0	
05.10	1,20	163,41	162,12	1,29	0,00	165,30	163,53	1,77	49,41	42,14	7,27	5,41	0,06	24,0	
06.10	1,20	179,74	178,35	1,39	0,00	181,70	179,82	1,88	47,82	41,22	6,6	5,25	0,07	24,0	
07.10	1,31	225,51	223,84	1,67	0,00	227,85	225,64	2,21	46,56	40,83	5,73	5,29	0,07	24,0	
08.10	1,30	221,81	220,31	1,50	0,00	224,07	222,06	2,01	46,19	40,43	5,76	5,61	0,07	24,0	
09.10	1,25	217,85	216,36	1,49	0,00	220,00	218,03	1,97	45,38	39,73	5,65	5,6	0,07	24,0	
10.10	1,27	215,28	213,80	1,48	0,00	217,41	215,46	1,95	45,69	39,87	5,82	5,52	0,07	24,0	
11.10	1,27	212,30	210,85	1,45	0,00	214,35	212,43	1,92	45,07	39,19	5,88	5,52	0,07	24,0	
12.10	1,23	210,28	208,84	1,44	0,00	212,29	210,37	1,92	44,66	38,88	5,78	5,47	0,07	24,0	
13.10	1,27	213,57	212,09	1,48	0,00	215,63	213,66	1,98	44,78	38,91	5,87	5,45	0,07	24,0	
14.10	1,29	231,91	230,33	1,58	0,00	234,16	232,09	2,07	44,94	39,47	5,46	5,38	0,07	24,0	
15.10	1,35	259,92	258,07	1,85	0,00	262,49	260,11	2,37	45,49	40,4	5,09	5,19	0,06	24,0	
16.10	1,34	259,08	257,20	1,88	0,00	261,60	259,20	2,40	45,03	39,94	5,09	5,11	0,06	24,0	
17.10	1,27	257,27	255,42	1,85	0,00	259,57	257,23	2,33	42,94	38,07	4,87	5,04	0,06	24,0	
Итого:	20,23	3327,30	3301,71	25,58	0,00	3361,08	0,00	33,52	46,06	40,07	5,98	5,36	0,07	398,65	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	245,41	31796,88	31566,19	2993,63
17.10.2020	24:00	265,64	35124,17	34867,90	3392,29
ИТОГО:		20,23	3327,30	3301,71	398,65

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =398,65 +0,0 +345,35 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 37,755, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____