

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388877

Адрес дома: ул Бригадная 7 корп. А,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	20,97	0,16	0,02	-0,02	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	19,81	0,38	0,03	-0,02	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	19,09	0,22	0,03	-0,02	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,67	0,15	0,02	-0,02	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	18,11	17,94	0,17	0,02	-0,02	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03	19,02	18,67	0,35	0,02	2,34	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	20,11	-0,02	0,02	3,16	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	20,7	0,03	0,02	2,89	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	21,02	-0,01	0,02	2,77	0,0	
26.09															U
27.09															U
28.09															U
29.09															U
30.09															U
01.10															U
02.10															U
03.10															U
04.10															U
05.10															U
06.10															U
07.10															U
08.10															U
09.10															U
10.10	0,63	121,48	121,30	0,18	0,00	122,92	122,44	0,48	49,52	44,21	5,31	0,02	5,04	11,24	
11.10	1,35	275,81	275,39	0,42	0,00	278,89	277,85	1,04	48,11	43,11	4,99	0,02	5,23	24,0	
12.10	1,25	274,07	273,63	0,43	0,00	277,06	276,06	1,00	47,58	42,92	4,66	0,01	5,14	24,0	
13.10	0,94	273,36	272,91	0,44	0,00	275,96	275,07	0,89	44,17	40,36	3,81	0,01	5,11	21,86	
14.10	0,92	273,53	273,05	0,48	0,00	275,96	275,09	0,87	42,82	39,24	3,58	0,02	5,25	23,31	
15.10	0,96	274,17	273,66	0,51	0,00	276,61	275,69	0,92	42,76	39,13	3,63	0,02	5,42	24,0	
16.10	1,02	274,03	273,53	0,49	0,00	276,46	275,54	0,92	42,8	38,94	3,86	0,02	5,32	24,0	
17.10	1,14	273,20	272,73	0,47	0,00	275,84	274,86	0,98	44,62	40,24	4,38	0,02	5,15	23,38	
Итого:	8,23	2039,65	2036,25	3,43	0,03	2059,70	2059,70	7,06	44,98	40,78	4,20	0,02	5,22	175,79	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	205,69	28191,86	28005,59	2986,44
17.10.2020	24:00	213,91	30231,51	30041,84	3162,23
ИТОГО:		8,23	2039,65	2036,25	175,79

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =175,79 +0,0 +568,2 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 34,824, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____