

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388878

Адрес дома: ул Бригадная 7,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,86	21,14	-0,28	-0,2	-0,38	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	20,98	-0,15	-0,2	-0,38	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,88	-0,12	-0,21	-0,39	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24	19,35	-0,11	-0,22	-0,4	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	19,18	-0,18	-0,22	-0,4	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	19,92	-0,28	-0,22	-0,4	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	20,36	-0,27	-0,21	-0,4	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	20,63	-0,28	-0,21	-0,4	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	20,83	-0,3	-0,21	-0,4	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,99	-0,29	-0,21	-0,4	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,97	-0,23	-0,22	-0,41	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	20,28	-0,12	-0,22	-0,41	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	20,13	-0,2	-0,22	-0,41	0,0	
30.09	0,06	105,93	106,96	0,00	1,03	106,19	107,21	-1,02	22,74	22,2	0,54	-0,22	-0,41	13,08	
01.10	0,05	302,53	306,83	0,00	4,30	303,21	307,50	-4,29	21,59	21,33	0,26	-0,22	-0,41	16,1	
02.10	0,80	298,69	302,85	0,00	4,16	300,40	304,23	-3,82	31,54	28,77	2,78	-0,21	-0,4	14,3	
03.10	2,12	304,51	308,58	0,00	4,07	308,57	311,72	-3,15	52,74	45,76	6,98	-0,16	-0,12	24,0	
04.10	2,11	304,14	308,22	0,00	4,08	308,19	311,33	-3,14	52,56	45,59	6,97	-0,16	-0,02	24,0	
05.10	2,20	304,58	308,44	0,00	3,86	308,63	311,52	-2,89	52,71	45,47	7,24	-0,15	-0,02	24,0	
06.10	2,11	305,96	309,93	0,00	3,97	309,87	312,91	-3,04	51,56	44,66	6,9	-0,14	-0,02	24,0	
07.10	2,05	306,08	310,05	0,00	3,97	309,83	312,92	-3,09	50,5	43,77	6,73	-0,14	-0,02	24,0	
08.10	2,03	306,89	311,05	0,00	4,16	310,62	313,92	-3,30	50,19	43,56	6,63	-0,14	-0,03	24,0	
09.10	1,95	305,76	309,89	0,00	4,12	309,35	312,67	-3,32	49,32	42,91	6,41	-0,14	-0,03	24,0	
10.10	2,05	320,80	325,17	0,00	4,37	324,65	328,16	-3,51	49,95	43,55	6,41	-0,14	-0,03	24,0	
11.10	2,02	365,90	371,03	0,00	5,13	369,97	374,29	-4,32	48,09	42,57	5,52	-0,15	-0,04	24,0	
12.10	1,97	366,08	371,21	0,00	5,13	370,08	374,42	-4,33	47,6	42,21	5,39	-0,14	-0,04	24,0	
13.10	1,64	365,59	370,66	0,00	5,07	369,10	373,54	-4,44	44,42	39,94	4,48	-0,14	-0,04	24,0	
14.10	1,51	364,24	369,28	0,00	5,04	367,48	371,98	-4,50	42,84	38,69	4,15	-0,15	-0,05	24,0	
15.10	1,52	364,21	369,24	0,00	5,03	367,44	371,91	-4,47	42,77	38,59	4,18	-0,15	-0,05	24,0	
16.10	1,59	364,42	369,42	0,00	5,00	367,66	372,09	-4,44	42,68	38,31	4,36	-0,15	-0,06	24,0	
17.10	1,88	365,11	370,18	0,00	5,07	368,65	372,98	-4,33	44,64	39,47	5,16	-0,16	-0,08	24,0	
Итого:	29,67	5721,44	5799,02	0,00	77,58	5779,92	65,40	-65,40	45,18	39,98	5,20	-0,16	-0,09	403,49	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	307,08	36393,00	36751,32	2999,23
17.10.2020	24:00	336,76	42114,44	42550,34	3402,71
ИТОГО:		29,67	5721,44	5799,02	403,49

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =403,49 +0,0 +340,51 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 54,717, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____