

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387205

Адрес дома: ул Бригадная 8,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77	23,03	0,74	0,01	-0,04	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	21,03	1,44	0,01	-0,04	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	20,62	1,62	0,0	-0,04	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	20,62	1,54	0,0	-0,04	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	19,57	1,44	-0,01	-0,04	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	20,65	0,77	0,0	-0,04	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	21,62	0,78	0,0	-0,04	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	22,29	0,66	0,0	-0,04	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	22,57	0,69	0,0	-0,04	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	22,76	0,66	0,0	-0,04	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45	22,83	0,63	0,0	-0,04	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37	22,51	0,86	0,0	-0,04	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41	22,55	0,86	0,0	-0,04	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	22,4	0,84	0,0	-0,04	0,0	
01.10	0,55	60,32	42,38	17,93	0,00	61,04	42,72	18,31	49,76	40,56	9,2	0,0	2,02	8,63	
02.10	1,31	161,12	115,13	45,99	0,00	163,06	116,10	46,96	49,97	41,72	8,26	0,01	5,17	24,0	
03.10	1,15	152,93	110,51	42,42	0,00	154,73	111,44	43,29	49,47	41,85	7,62	0,01	5,13	24,0	
04.10	1,06	142,30	102,76	39,54	0,00	143,97	103,63	40,35	49,39	41,82	7,57	0,01	5,13	24,0	
05.10	1,05	140,15	101,82	38,32	0,00	141,80	102,69	39,11	49,53	41,91	7,62	0,01	5,03	24,0	
06.10	1,01	144,17	104,15	40,02	0,00	145,77	104,99	40,78	48,09	40,98	7,12	0,01	4,88	24,0	
07.10	0,99	161,88	117,94	43,94	0,00	163,58	118,87	44,71	46,63	40,38	6,25	0,02	4,87	24,0	
08.10	1,08	179,86	131,25	48,61	0,00	181,72	132,27	49,45	46,25	40,14	6,1	0,02	5,21	24,0	
09.10	1,05	182,08	133,71	48,37	0,00	183,91	134,73	49,18	45,47	39,56	5,91	0,02	5,21	24,0	
10.10	1,08	182,24	132,54	49,69	0,00	184,08	133,56	50,53	45,77	39,72	6,05	0,02	5,14	24,0	
11.10	1,05	182,17	132,33	49,83	0,00	183,96	133,32	50,64	45,16	39,26	5,9	0,02	5,14	24,0	
12.10	1,01	182,15	132,49	49,66	0,00	183,93	133,47	50,45	44,74	39,09	5,64	0,03	5,09	24,0	
13.10	1,02	181,98	132,76	49,22	0,00	183,76	133,74	50,01	44,85	39,14	5,71	0,03	5,08	24,0	
14.10	1,05	197,17	144,10	53,08	0,00	199,11	145,19	53,92	45,01	39,58	5,42	0,03	4,95	24,0	
15.10	1,11	221,73	159,83	61,90	0,00	223,96	161,10	62,86	45,55	40,42	5,13	0,02	4,65	24,0	
16.10	1,11	221,11	158,40	62,71	0,00	223,29	159,62	63,67	45,11	40,0	5,11	0,02	4,58	24,0	
17.10	1,04	219,76	157,36	62,40	0,00	221,73	158,47	63,26	43,01	38,19	4,82	0,02	4,51	24,0	
Итого:	17,73	2913,14	2109,48	803,65	0,00	2943,42	0,00	817,50	46,32	40,13	6,20	0,02	4,91	392,63	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	201,93	25322,53	0,00	2996,58
17.10.2020	24:00	219,66	28235,67	2109,49	3389,21
ИТОГО:		17,73	2913,14	2109,48	392,63

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
744 =392,63 +0,0 +351,36 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 33,593, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____