

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388869

Адрес дома: ул Бригадная 9,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77	20,06	-0,3	0,41	0,37	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	20,02	-0,28	0,41	0,37	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61	18,76	-0,16	0,4	0,35	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	18,19	-0,17	0,39	0,34	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,27	18,54	-0,27	0,39	0,34	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	19,4	-0,4	0,39	0,35	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26	19,65	-0,38	0,4	0,36	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,45	-0,3	0,44	0,4	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	19,4	-0,28	0,44	0,39	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	19,67	-0,28	0,42	0,38	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,37	-0,23	0,41	0,36	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86	17,97	-0,1	0,4	0,35	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	18,19	-0,17	0,4	0,35	0,0	
30.09	0,03	127,56	126,59	0,96	0,00	127,86	126,88	0,98	22,43	22,09	0,34	3,37	3,09	1,37	
01.10	0,00	322,99	320,24	2,75	0,00	323,67	320,93	2,75	21,48	21,31	0,17	5,58	4,97	0,74	
02.10	0,94	314,56	311,72	2,84	0,00	316,49	313,23	3,25	32,95	29,87	3,07	5,56	4,96	10,39	
03.10	2,17	318,28	314,87	3,40	0,00	322,46	318,03	4,43	52,74	45,91	6,83	5,55	4,95	24,0	
04.10	2,13	320,82	317,66	3,17	0,00	324,99	320,86	4,13	52,52	45,88	6,64	5,53	4,95	24,0	
05.10	2,11	321,37	318,19	3,18	0,00	325,59	321,44	4,14	52,74	46,18	6,56	5,46	4,88	24,0	
06.10	2,01	324,07	320,66	3,41	0,00	328,13	323,82	4,31	51,54	45,35	6,19	5,46	4,89	24,0	
07.10	1,93	326,71	323,54	3,17	0,00	330,65	326,63	4,01	50,48	44,56	5,92	5,52	4,96	24,0	
08.10	1,91	326,48	323,39	3,09	0,00	330,37	326,44	3,92	50,26	44,41	5,85	5,56	5,0	24,0	
09.10	1,86	325,39	322,22	3,17	0,00	329,15	325,16	3,99	49,3	43,59	5,71	5,49	4,94	24,0	
10.10	1,92	343,81	340,47	3,34	0,00	347,86	343,67	4,18	49,88	44,29	5,59	5,42	4,81	24,0	
11.10	1,86	391,29	387,48	3,81	0,00	395,59	390,96	4,63	48,1	43,34	4,76	5,81	5,04	24,0	
12.10	1,79	391,51	387,86	3,64	0,00	395,71	391,32	4,39	47,57	43,01	4,57	5,73	4,96	24,0	
13.10	1,53	394,73	391,03	3,69	0,00	398,42	394,12	4,30	44,17	40,3	3,86	5,69	4,93	24,0	
14.10	1,49	399,09	395,34	3,75	0,00	402,62	398,28	4,34	42,82	39,09	3,73	5,81	5,08	24,0	
15.10	1,50	399,02	395,37	3,65	0,00	402,53	398,28	4,25	42,76	39,01	3,75	5,98	5,25	24,0	
16.10	1,59	399,27	395,69	3,58	0,00	402,78	398,58	4,20	42,78	38,81	3,98	5,87	5,13	24,0	
17.10	1,77	395,12	391,48	3,64	0,00	398,89	394,55	4,35	44,62	40,14	4,48	5,71	4,95	24,0	
Итого:	28,55	6142,07	6083,82	58,25	0,00	6203,79	0,00	70,57	45,14	40,48	4,66	5,60	4,95	372,5	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	304,74	44067,96	43619,46	3005,18
17.10.2020	24:00	333,29	50210,03	49703,28	3377,68
ИТОГО:		28,55	6142,07	6083,82	372,50

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min +ТG>max +Тд.о.
744 =372,5 +0,0 +371,5 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 57,027, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____