

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387711

Адрес дома: ул Буденного 9,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	24,32	-0,72	8,97	-0,07	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	24,41	-0,65	6,28	-0,07	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	23,86	-0,61	9,0	-0,08	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	23,33	-0,61	9,0	-0,07	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	23,03	-0,74	9,0	-0,07	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	23,11	-0,82	9,02	-0,07	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	23,39	-0,84	8,32	-0,07	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	23,64	-0,77	8,68	-0,07	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	23,5	-0,71	6,08	-0,07	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	23,66	-0,7	8,17	-0,08	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	23,92	-0,65	7,09	-0,07	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	23,87	-0,6	0,54	-0,07	0,0	
29.09	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	23,03	23,99	-0,96	0,93	-0,07	4,88	
30.09	0,12	64,76	65,07	0,00	0,30	65,11	65,38	-0,27	33,29	31,42	1,87	0,72	1,44	11,97	
01.10	0,31	177,31	178,56	0,00	1,25	178,40	179,54	-1,15	35,33	33,51	1,81	0,46	4,37	23,59	
02.10	0,53	171,76	171,11	0,65	0,00	173,12	172,26	0,86	39,88	36,73	3,14	3,13	4,5	24,0	
03.10	1,06	188,73	189,26	0,00	0,52	190,70	190,81	-0,11	46,76	41,21	5,55	8,77	4,49	24,0	
04.10	1,00	185,58	186,95	0,00	1,37	187,55	188,53	-0,98	47,26	41,95	5,31	8,16	4,39	24,0	
05.10	0,99	183,02	184,20	0,00	1,18	184,93	185,75	-0,81	46,91	41,57	5,35	9,0	4,66	24,0	
06.10	0,98	177,10	176,40	0,70	0,00	178,94	177,87	1,07	46,8	41,31	5,49	9,0	4,92	24,0	
07.10	1,32	349,25	352,34	0,00	3,09	352,37	354,99	-2,63	43,24	39,52	3,72	9,0	4,95	24,0	
08.10	1,49	473,01	477,71	0,00	4,70	477,14	481,35	-4,22	42,78	39,72	3,06	10,96	5,05	24,0	
09.10	1,45	472,93	477,69	0,00	4,76	476,96	481,26	-4,30	42,24	39,24	3,0	9,13	4,97	24,0	
10.10	1,32	469,68	474,01	0,00	4,33	473,57	477,44	-3,87	41,42	38,6	2,82	4,98	4,94	24,0	
11.10	1,32	470,75	475,49	0,00	4,74	474,57	478,83	-4,26	40,9	38,03	2,87	2,58	5,01	24,0	
12.10	1,40	461,45	466,16	0,00	4,70	465,49	469,66	-4,17	42,5	39,4	3,1	1,97	4,89	24,0	
13.10	1,23	445,91	450,51	0,00	4,60	449,47	453,62	-4,15	40,58	37,75	2,83	2,19	5,22	24,0	
14.10	1,24	442,10	446,80	0,00	4,70	445,70	449,95	-4,25	41,0	38,1	2,9	1,06	5,29	24,0	
15.10	1,46	469,21	474,23	0,00	5,01	473,44	477,89	-4,45	43,09	39,88	3,21	0,48	5,36	24,0	
16.10	1,68	481,97	487,30	0,00	5,32	486,78	491,38	-4,60	45,34	41,74	3,59	0,41	5,25	24,0	
17.10	2,16	478,56	483,58	0,00	5,03	484,21	488,29	-4,09	49,56	44,94	4,62	0,43	5,18	24,0	
Итого:	21,09	6163,17	6217,39	1,42	55,63	6218,51	48,29	-46,29	43,06	39,62	3,44	4,26	4,97	424,45	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	281,63	31578,65	31846,65	2965,86
17.10.2020	24:00	302,71	37741,83	38064,04	3390,31
ИТОГО:		21,09	6163,17	6217,39	424,45

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =424,45 +0,0 +319,55 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 36,963, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____