

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 393293

Адрес дома: ул Чернышевского 23,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,13	110,92	98,26	12,66	0,00	112,96	99,81	13,15	62,54	57,98	4,55	0,0	1,75	24,0	
18.09	1,08	110,16	98,19	11,97	0,00	112,16	99,71	12,45	61,69	57,18	4,51	0,0	1,75	24,0	
19.09	1,13	111,24	97,97	13,26	0,00	113,19	99,44	13,74	60,85	56,4	4,45	-0,01	1,75	24,0	
20.09	1,18	111,80	97,56	14,25	0,00	113,73	99,00	14,73	60,47	55,98	4,49	-0,02	1,75	24,0	
21.09	1,10	111,36	98,14	13,21	0,00	113,23	99,57	13,66	59,76	55,4	4,36	-0,02	1,75	24,0	
22.09	1,19	110,82	99,36	11,45	0,00	113,12	101,12	12,00	66,75	61,46	5,29	0,0	1,75	24,0	
23.09	1,10	106,93	93,52	13,41	0,00	108,76	94,90	13,86	60,13	55,79	4,33	0,0	1,82	24,0	
24.09	1,17	114,89	101,66	13,23	0,00	117,06	103,31	13,75	62,74	58,33	4,41	0,0	1,82	24,0	
25.09	1,08	115,57	105,30	10,27	0,00	117,89	107,13	10,76	65,39	60,7	4,69	0,01	1,79	24,0	
26.09	1,24	116,59	104,79	11,80	0,00	119,18	106,80	12,38	69,17	64,11	5,06	0,02	1,79	24,0	
27.09	1,28	116,55	101,37	15,18	0,00	118,74	103,04	15,70	63,54	59,16	4,38	0,0	1,79	24,0	
28.09	1,12	113,54	100,47	13,07	0,00	115,54	102,01	13,53	61,29	56,97	4,32	-0,01	1,79	24,0	
29.09	1,28	117,43	102,71	14,71	0,00	119,63	104,40	15,23	63,66	59,09	4,58	-0,01	1,8	24,0	
30.09	1,13	112,73	101,02	11,71	0,00	114,96	102,72	12,24	64,6	59,86	4,73	0,0	1,8	24,0	
01.10	2,47	248,08	234,20	13,87	0,00	252,62	237,54	15,08	62,27	54,87	7,4	0,0	2,05	24,0	
02.10	3,41	398,84	388,15	10,69	0,00	405,86	393,44	12,41	60,99	53,59	7,39	0,01	2,33	23,99	E
03.10	3,77	402,68	390,53	12,15	0,00	410,42	396,31	14,11	63,98	55,99	7,99	0,02	2,46	24,0	
04.10	3,75	410,91	397,27	13,63	0,00	418,66	403,10	15,55	63,35	55,75	7,61	0,02	2,49	24,0	
05.10	3,53	410,36	398,81	11,55	0,00	418,02	404,63	13,39	62,93	55,59	7,33	0,01	2,49	24,0	
06.10	3,62	412,59	399,10	13,49	0,00	420,23	404,90	15,33	62,74	55,45	7,29	0,02	2,48	24,0	
07.10	3,57	412,54	399,54	13,00	0,00	420,19	405,37	14,81	62,84	55,62	7,22	0,03	2,49	24,0	
08.10	3,52	410,79	398,91	11,87	0,00	418,50	404,79	13,71	63,15	55,89	7,25	0,03	2,49	24,0	
09.10	3,57	411,29	398,49	12,80	0,00	418,89	404,24	14,65	62,63	55,37	7,26	0,02	2,49	24,0	
10.10	3,50	410,05	398,67	11,37	0,00	417,66	404,48	13,17	62,75	55,48	7,28	0,02	2,49	24,0	
11.10	3,71	411,38	396,41	14,98	0,00	418,95	402,10	16,85	62,48	55,12	7,36	0,02	2,48	24,0	
12.10	3,52	409,30	396,68	12,62	0,00	416,76	402,37	14,40	62,27	55,05	7,21	0,02	2,49	24,0	
13.10	3,47	408,19	396,16	12,03	0,00	415,72	401,86	13,86	62,47	55,31	7,16	0,02	2,49	24,0	
14.10	3,37	408,86	397,69	11,16	0,00	416,33	403,44	12,90	62,23	55,2	7,02	0,03	2,49	24,0	
15.10	3,42	409,59	396,91	12,68	0,00	416,92	402,47	14,45	61,58	54,61	6,97	0,02	2,49	24,0	
16.10	3,55	410,01	396,17	13,83	0,00	417,29	401,71	15,58	61,3	54,14	7,16	0,01	2,5	24,0	
17.10	3,64	401,21	387,12	14,09	0,00	408,24	392,37	15,87	60,94	53,4	7,54	-0,01	2,46	24,0	
Итого:	75,62	8367,21	7971,18	396,03	0,00	8521,44	0,00	433,34	62,54	55,69	6,84	0,01	2,34	743,99	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	620,39	64751,24	61634,52	5963,18
17.10.2020	24:00	696,02	73118,45	69605,70	6707,17
ИТОГО:		75,62	8367,21	7971,18	743,99

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,99 +0,0 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 75,622, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____