

Организация: ООО "Занарье ЖКХ"

Тип прибора: КМ-5-4 vПО:02.30

Адрес: ул. Чернышевского, д. 25

Отв. лицо: _____

Формула расчета тепла: $Q=M1*(h1-h_{хк})-M2*(h2-h_{хп})$

Дата последующей поверки прибора: _____

Номер абонента: _____

Номер прибора: 394853

Система: _____

Телефон: _____

**Посуточная ведомость учета параметров тепловодопотребления
за период с 17.09.2020 по 17.10.2020**

Дата	Q,Гкал	M1,т	M2,т	V1,м3	V2,м3	t1,°C	t2,°C	P1,атм	P2,атм	Тр,ч
17.09.2020	1.186	260.961	247.656	265.664	251.922	62.62	60.80	4.39	1.85	24.000
18.09.2020	1.219	261.547	247.336	266.148	251.508	61.61	59.80	4.39	1.86	24.000
19.09.2020	1.193	260.734	246.742	265.188	250.789	60.92	59.13	4.39	1.86	24.000
20.09.2020	1.298	260.883	244.813	265.297	248.758	60.36	58.54	4.37	1.85	24.000
21.09.2020	1.207	261.039	246.336	265.367	250.227	59.77	58.00	4.40	1.86	24.000
22.09.2020	1.374	263.281	249.008	268.641	253.836	66.24	64.10	4.45	1.86	24.000
23.09.2020	1.188	250.766	236.305	255.070	240.180	60.73	58.97	4.26	1.90	24.000
24.09.2020	1.226	268.148	254.180	273.063	258.578	62.55	60.77	4.61	1.93	24.000
25.09.2020	1.284	280.516	266.828	285.953	271.781	64.56	62.70	4.80	1.91	24.000
26.09.2020	1.404	281.078	267.195	287.258	272.836	69.43	67.42	4.80	1.91	24.000
27.09.2020	1.299	272.469	257.633	277.648	262.297	64.09	62.33	4.60	1.89	24.000
28.09.2020	1.261	270.313	255.063	275.000	259.305	61.29	59.58	4.57	1.89	24.000
29.09.2020	1.326	275.461	260.297	280.578	264.914	63.31	61.49	4.68	1.90	24.000
30.09.2020	1.307	271.867	257.508	277.117	262.250	64.70	62.83	4.62	1.90	24.000
01.10.2020	2.250	331.563	314.617	337.445	319.539	61.90	57.68	4.24	2.11	24.000
02.10.2020	3.544	441.977	422.836	449.750	429.031	61.58	55.65	4.06	2.43	24.000
03.10.2020	3.749	435.797	418.039	443.898	424.383	63.36	56.76	4.13	2.56	24.000
04.10.2020	3.845	446.789	426.305	455.086	432.820	63.37	57.03	4.23	2.60	24.000
05.10.2020	3.510	410.766	391.906	418.266	397.820	62.88	56.59	4.28	2.57	24.000
06.10.2020	3.313	375.656	357.867	382.508	363.195	62.72	56.21	4.31	2.54	24.000
07.10.2020	3.352	374.961	356.273	381.781	361.602	62.81	56.30	4.31	2.54	24.000
08.10.2020	3.328	373.234	355.383	380.102	360.742	63.13	56.56	4.30	2.53	24.000
09.10.2020	3.325	372.852	354.992	379.656	360.250	62.67	56.08	4.31	2.54	24.000
10.10.2020	3.340	372.625	354.977	379.422	360.234	62.72	56.06	4.31	2.54	24.000
11.10.2020	3.468	371.813	352.016	378.547	357.156	62.50	55.73	4.29	2.53	24.000
12.10.2020	3.399	370.836	351.281	377.516	356.406	62.23	55.60	4.29	2.54	24.000
13.10.2020	3.287	369.813	352.359	376.477	357.539	62.36	55.75	4.30	2.54	24.000
14.10.2020	3.262	369.984	352.352	376.648	357.539	62.34	55.83	4.30	2.54	24.000
15.10.2020	3.244	369.430	351.289	375.914	356.344	61.59	55.15	4.29	2.54	24.000
16.10.2020	3.246	368.641	351.063	375.055	356.023	61.32	54.76	4.30	2.55	24.000
17.10.2020	3.335	361.313	343.430	367.531	348.188	60.95	54.01	4.20	2.52	24.000
Итого	74.566	10257.109	9743.883	10443.594	9897.992	62.64	57.90	4.38	2.23	744.000
		M1-M2=	513.23	V1-V2=	545.60					

Показания интеграторов

Дата	Время	Q,Гкал	M1,т	M2,т	V1,м3	V2,м3	Тр,ч
16.09.2020	24:00	621.063	83025.477	78710.023	84499.727	79916.609	6056.094
17.10.2020	24:00	695.629	93282.586	88453.906	94943.320	89814.602	6800.094
Итого	:	74.566	10257.109	9743.883	10443.594	9897.992	744.000

Длительность периода: 744час.

Представитель
абонента _____

Представитель снабжающей
организации _____