

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 371294

Адрес дома: ул Чернышевского 29,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,48	261,71	254,02	7,69	0,00	266,38	258,35	8,03	62,15	60,34	1,8	4,18	2,22	24,0	
18.09	0,48	262,39	253,49	8,90	0,00	266,96	257,69	9,26	61,2	59,41	1,79	4,19	2,23	24,0	
19.09	0,48	262,55	252,40	10,16	0,00	267,02	256,49	10,53	60,46	58,68	1,78	4,18	2,23	24,0	
20.09	0,48	262,40	250,93	11,47	0,00	266,80	254,93	11,87	59,98	58,19	1,78	4,16	2,22	24,0	
21.09	0,47	262,34	252,97	9,37	0,00	266,65	256,91	9,74	59,32	57,58	1,74	4,19	2,23	24,0	
22.09	0,56	263,91	255,90	8,01	0,00	269,20	260,74	8,46	65,9	63,8	2,09	4,23	2,24	24,0	
23.09	0,45	251,98	241,87	10,11	0,00	256,23	245,74	10,48	60,08	58,33	1,76	4,05	2,26	24,0	
24.09	0,48	270,54	261,64	8,90	0,00	275,39	266,14	9,25	62,22	60,48	1,74	4,39	2,31	24,0	
25.09	0,53	281,47	273,10	8,37	0,00	286,87	278,16	8,72	64,48	62,66	1,82	4,54	2,31	24,0	
26.09	0,58	280,11	272,61	7,50	0,00	286,19	278,23	7,96	68,86	66,85	2,01	4,53	2,3	24,0	
27.09	0,50	274,30	262,73	11,56	0,00	279,44	267,40	12,04	63,49	61,7	1,78	4,36	2,28	24,0	
28.09	0,47	270,58	260,41	10,16	0,00	275,24	264,69	10,55	60,89	59,19	1,7	4,33	2,28	24,0	
29.09	0,51	275,56	266,52	9,04	0,00	280,61	271,21	9,40	63,02	61,22	1,79	4,44	2,29	24,0	
30.09	0,52	271,06	262,18	8,88	0,00	276,21	266,93	9,28	64,23	62,34	1,89	4,36	2,29	24,0	
01.10	0,47	229,30	220,42	8,88	0,00	233,33	224,04	9,29	61,28	59,26	2,02	4,01	2,52	24,0	
02.10	1,83	300,37	291,85	8,51	0,00	305,51	295,97	9,54	60,66	54,57	6,09	3,76	2,93	23,42	
03.10	2,95	383,03	375,69	7,33	0,00	390,18	381,19	8,98	63,48	55,79	7,69	3,71	3,16	24,0	
04.10	2,88	392,44	383,42	9,01	0,00	399,65	389,04	10,61	63,13	55,78	7,35	3,78	3,22	24,0	
05.10	2,80	394,54	387,67	6,87	0,00	401,72	393,30	8,42	62,69	55,59	7,1	3,8	3,22	24,0	
06.10	2,78	395,44	387,73	7,72	0,00	402,59	393,36	9,23	62,5	55,49	7,02	3,8	3,22	24,0	
07.10	2,79	396,03	388,55	7,48	0,00	403,24	394,19	9,05	62,6	55,57	7,03	3,8	3,21	24,0	
08.10	2,80	396,05	387,80	8,26	0,00	403,37	393,51	9,85	62,91	55,86	7,06	3,79	3,21	24,0	
09.10	2,79	393,96	386,34	7,62	0,00	401,09	391,94	9,15	62,43	55,34	7,09	3,8	3,22	24,0	
10.10	2,79	394,47	385,83	8,63	0,00	401,62	391,43	10,19	62,51	55,44	7,07	3,8	3,22	24,0	
11.10	2,81	392,30	383,71	8,58	0,00	399,37	389,18	10,19	62,26	55,09	7,17	3,78	3,2	24,0	
12.10	2,75	392,10	384,96	7,14	0,00	399,09	390,47	8,62	62,02	55,01	7,01	3,79	3,21	24,0	
13.10	2,73	391,80	384,65	7,16	0,00	398,80	390,17	8,63	62,18	55,23	6,95	3,79	3,21	24,0	
14.10	2,66	390,33	384,50	5,83	0,00	397,30	390,05	7,25	62,09	55,28	6,81	3,78	3,21	24,0	
15.10	2,68	392,79	383,89	8,90	0,00	399,67	389,30	10,37	61,35	54,53	6,82	3,79	3,21	24,0	
16.10	2,74	391,77	382,87	8,90	0,00	398,58	388,16	10,42	61,09	54,09	7,0	3,79	3,22	24,0	
17.10	2,84	383,52	374,28	9,24	0,00	390,09	379,30	10,79	60,7	53,28	7,41	3,71	3,16	24,0	
Итого:	51,10	10161,16	9894,98	266,19	0,00	10344,42	0,00	296,19	62,33	57,31	5,02	3,98	2,84	743,42	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	443,72	85442,94	82542,68	6055,43
17.10.2020	24:00	494,82	95604,11	92437,66	6798,85
ИТОГО:		51,10	10161,16	9894,98	743,42

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,42 +0,0 +0,58 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 51,139, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____