

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-4
 Адрес дома: ул Чернышевского 31,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 383993
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплпотребления за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,05	291,33	279,46	11,87	0,00	296,55	284,27	12,27	62,06	60,62	1,43	3,93	2,18	24,0	
18.09	1,04	291,22	279,24	11,98	0,00	296,26	283,91	12,34	61,05	59,64	1,41	3,93	2,18	24,0	
19.09	1,17	292,66	277,80	14,86	0,00	297,61	282,33	15,28	60,38	58,98	1,4	3,93	2,18	24,0	
20.09	1,13	290,70	276,61	14,09	0,00	295,55	281,04	14,51	59,82	58,39	1,43	3,91	2,17	24,0	
21.09	1,03	291,09	278,58	12,51	0,00	295,87	282,94	12,94	59,23	57,85	1,38	3,94	2,18	24,0	
22.09	1,14	292,65	281,23	11,42	0,00	298,45	286,59	11,86	65,53	63,85	1,68	3,99	2,19	24,0	
23.09	0,97	279,12	267,80	11,32	0,00	283,83	272,14	11,69	60,21	58,83	1,37	3,83	2,21	24,0	
24.09	1,03	299,30	287,87	11,43	0,00	304,67	292,82	11,85	61,99	60,59	1,4	4,13	2,27	24,0	
25.09	1,11	313,69	301,93	11,76	0,00	319,64	307,43	12,21	63,96	62,51	1,45	4,29	2,27	24,0	
26.09	1,16	312,94	302,01	10,94	0,00	319,73	308,32	11,41	68,81	67,21	1,59	4,29	2,28	24,0	
27.09	1,14	304,41	291,26	13,14	0,00	310,09	296,54	13,55	63,55	62,17	1,38	4,12	2,24	24,0	
28.09	1,09	302,28	289,05	13,23	0,00	307,49	293,83	13,66	60,77	59,43	1,33	4,09	2,24	24,0	
29.09	1,12	306,70	294,16	12,54	0,00	312,32	299,33	12,99	62,75	61,32	1,43	4,19	2,27	23,99	E
30.09	1,11	294,33	282,03	12,30	0,00	299,91	287,22	12,69	64,11	62,64	1,46	4,13	2,27	22,93	U
01.10	1,05	257,85	245,60	12,25	0,00	262,34	249,69	12,65	61,17	59,56	1,61	3,78	2,47	24,0	
02.10	2,17	269,44	250,52	18,91	0,00	274,14	254,30	19,84	61,05	56,37	4,68	3,55	2,88	23,42	U
03.10	3,19	329,34	315,86	13,48	0,00	335,41	320,38	15,02	62,95	55,2	7,75	3,47	3,12	24,0	
04.10	3,23	336,36	320,61	15,75	0,00	342,54	325,28	17,26	62,99	55,6	7,39	3,55	3,18	24,0	
05.10	2,98	337,21	325,41	11,80	0,00	343,36	330,10	13,26	62,56	55,39	7,17	3,57	3,19	24,0	
06.10	3,02	342,68	331,20	11,48	0,00	348,85	335,93	12,92	62,36	55,11	7,25	3,56	3,19	24,0	
07.10	3,11	344,87	331,66	13,21	0,00	351,12	336,42	14,70	62,45	55,25	7,2	3,57	3,19	24,0	
08.10	3,06	344,17	332,08	12,08	0,00	350,48	336,91	13,57	62,77	55,56	7,21	3,56	3,18	24,0	
09.10	3,07	342,39	329,83	12,55	0,00	348,56	334,52	14,04	62,31	55,06	7,25	3,56	3,19	24,0	
10.10	3,11	343,01	329,55	13,46	0,00	349,19	334,26	14,93	62,36	55,12	7,24	3,56	3,19	24,0	
11.10	3,22	342,05	326,39	15,66	0,00	348,19	331,01	17,17	62,14	54,85	7,29	3,54	3,18	24,0	
12.10	3,00	341,00	328,49	12,51	0,00	347,09	333,14	13,95	61,87	54,78	7,09	3,55	3,19	24,0	
13.10	3,08	342,33	328,51	13,82	0,00	348,43	333,19	15,24	62,01	54,9	7,1	3,55	3,18	24,0	
14.10	3,00	341,76	328,63	13,12	0,00	347,86	333,33	14,52	62,0	55,02	6,97	3,55	3,18	24,0	
15.10	3,01	341,69	327,51	14,17	0,00	347,66	332,06	15,60	61,24	54,35	6,9	3,55	3,18	24,0	
16.10	3,02	339,88	326,12	13,76	0,00	345,79	330,63	15,16	60,97	53,94	7,03	3,55	3,19	24,0	
17.10	3,04	332,05	318,84	13,21	0,00	337,73	323,11	14,62	60,59	53,22	7,37	3,48	3,14	24,0	
Итого:	64,66	9790,51	9385,90	404,62	0,00	9966,73	0,00	433,73	62,22	57,67	4,54	3,77	2,75	742,34	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	585,29	81222,75	77685,84	6218,90
17.10.2020	24:00	649,95	91013,26	87071,74	6961,24
ИТОГО:		64,66	9790,51	9385,90	742,34

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =742,34 +1,65 +0,01 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 64,808, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____