

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 390161

Адрес дома: ул Чернышевского 32,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	2,02	125,90	106,98	18,92	0,00	128,25	108,43	19,82	62,78	53,56	9,22	0,05	0,08	24,0	
18.09	2,15	128,96	106,87	22,08	0,00	131,29	108,31	22,98	61,87	52,84	9,03	0,04	0,08	24,0	
19.09	2,22	130,66	106,66	24,00	0,00	132,96	108,05	24,91	61,12	52,16	8,96	0,04	0,07	24,0	
20.09	2,30	131,64	106,13	25,51	0,00	133,94	107,50	26,43	60,76	51,67	9,09	0,03	0,07	24,0	
21.09	2,12	129,65	106,81	22,83	0,00	131,86	108,15	23,71	59,99	51,17	8,82	0,02	0,07	24,0	
22.09	2,24	126,93	108,15	18,78	0,00	129,58	109,76	19,82	66,71	56,18	10,52	0,05	0,09	24,0	
23.09	2,01	123,73	102,12	21,61	0,00	125,87	103,45	22,41	60,54	51,86	8,69	0,04	0,07	24,0	
24.09	2,14	131,10	110,07	21,04	0,00	133,55	111,59	21,96	62,9	53,9	9,0	0,05	0,08	24,0	
25.09	2,19	133,84	114,47	19,37	0,00	136,51	116,18	20,33	65,24	55,73	9,51	0,06	0,08	24,0	
26.09	2,28	132,64	114,22	18,42	0,00	135,62	116,12	19,50	69,45	59,31	10,13	0,09	0,09	24,0	
27.09	2,34	134,97	110,36	24,61	0,00	137,57	111,96	25,61	63,9	55,05	8,85	0,05	0,07	24,0	
28.09	2,15	131,66	109,32	22,34	0,00	134,01	110,79	23,23	61,53	52,74	8,79	0,03	0,06	24,0	
29.09	2,19	132,64	111,83	20,81	0,00	135,17	113,41	21,76	63,73	54,48	9,24	0,04	0,06	24,0	
30.09	2,14	129,44	110,20	19,24	0,00	132,01	111,81	20,19	64,85	55,29	9,57	0,05	0,07	24,0	
01.10	3,80	267,86	249,57	18,30	0,00	272,70	252,64	20,06	61,78	50,46	11,32	0,04	0,05	24,0	
02.10	4,68	346,03	328,10	17,93	0,00	352,22	332,05	20,17	61,39	50,01	11,38	0,03	0,05	23,98	
03.10	5,19	349,12	333,54	15,58	0,00	355,83	337,73	18,10	64,04	51,08	12,96	0,05	0,05	24,0	
04.10	5,28	358,68	339,39	19,29	0,00	365,51	343,66	21,85	63,61	51,19	12,42	0,04	0,06	24,0	
05.10	4,99	357,05	341,89	15,16	0,00	363,74	346,16	17,58	63,17	51,0	12,17	0,04	0,06	24,0	
06.10	4,84	354,91	341,11	13,80	0,00	361,55	345,38	16,16	62,97	50,99	11,98	0,04	0,07	24,0	
07.10	4,90	355,80	340,90	14,90	0,00	362,43	345,17	17,25	63,06	51,08	11,98	0,05	0,07	24,0	
08.10	5,24	357,35	338,69	18,66	0,00	364,12	342,91	21,21	63,38	50,94	12,44	0,05	0,07	24,0	
09.10	5,34	360,87	343,08	17,79	0,00	367,58	347,22	20,37	62,88	50,14	12,74	0,05	0,07	24,0	
10.10	5,37	364,65	348,53	16,11	0,00	371,47	352,73	18,74	62,98	50,09	12,89	0,05	0,07	24,0	
11.10	5,55	365,63	346,76	18,87	0,00	372,42	350,88	21,54	62,73	49,67	13,07	0,04	0,08	24,0	
12.10	5,23	361,70	347,04	14,66	0,00	368,37	351,17	17,20	62,48	49,67	12,81	0,05	0,08	24,0	
13.10	5,24	362,03	348,08	13,95	0,00	368,73	352,23	16,50	62,65	49,78	12,88	0,05	0,08	24,0	
14.10	5,01	360,07	349,05	11,02	0,00	366,70	353,23	13,47	62,52	49,86	12,66	0,05	0,09	24,0	
15.10	5,03	360,84	348,17	12,67	0,00	367,33	352,24	15,09	61,81	49,29	12,51	0,04	0,09	24,0	
16.10	5,10	360,01	347,50	12,51	0,00	366,43	351,48	14,94	61,55	48,77	12,77	0,04	0,08	24,0	
17.10	5,46	356,32	339,30	17,01	0,00	362,63	343,03	19,60	61,19	47,73	13,47	0,04	0,07	24,0	
Итого:	116,77	7822,72	7254,92	567,80	0,00	7967,99	0,00	622,52	62,76	50,92	11,84	0,04	0,07	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	982,53	63417,42	59008,52	6136,95
17.10.2020	24:00	1099,30	71240,15	66263,44	6880,94
ИТОГО:		116,77	7822,72	7254,92	743,98

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,98 +0,0 +0,01 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 116,77, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____