

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 383956

Адрес дома: ул Чернышевского 33,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,01	113,34	102,86	10,48	0,00	115,39	104,46	10,92	61,83	57,44	4,39	0,03	-0,03	24,0	
18.09	1,03	114,06	102,92	11,14	0,00	116,07	104,48	11,59	60,82	56,5	4,32	0,03	-0,03	24,0	
19.09	1,05	114,43	102,70	11,73	0,00	116,39	104,23	12,16	60,14	55,85	4,29	0,01	-0,04	24,0	
20.09	1,12	115,36	102,18	13,18	0,00	117,32	103,67	13,65	59,61	55,3	4,32	0,0	-0,05	24,0	
21.09	0,99	113,82	102,94	10,88	0,00	115,72	104,42	11,30	59,01	54,8	4,21	0,0	-0,05	24,0	
22.09	1,19	115,63	103,94	11,69	0,00	117,96	105,73	12,23	65,36	60,31	5,05	0,04	-0,03	24,0	
23.09	1,00	110,08	98,78	11,31	0,00	111,96	100,25	11,71	59,9	55,7	4,19	0,01	-0,04	24,0	
24.09	1,02	116,21	105,45	10,76	0,00	118,29	107,11	11,18	61,69	57,43	4,26	0,02	-0,04	24,0	
25.09	1,04	119,62	109,88	9,75	0,00	121,92	111,71	10,21	63,79	59,23	4,55	0,03	-0,03	24,0	
26.09	1,14	119,77	109,68	10,09	0,00	122,39	111,77	10,62	68,48	63,61	4,87	0,05	-0,02	24,0	
27.09	1,15	118,57	105,90	12,67	0,00	120,80	107,66	13,14	63,26	58,97	4,29	0,02	-0,04	24,0	
28.09	1,06	117,08	105,20	11,88	0,00	119,11	106,80	12,31	60,54	56,39	4,15	0,0	-0,05	24,0	
29.09	1,07	118,25	107,37	10,88	0,00	120,44	109,09	11,35	62,54	58,11	4,42	0,02	-0,05	24,0	
30.09	1,07	112,19	101,19	11,00	0,00	114,33	102,87	11,47	63,84	59,29	4,55	0,02	-0,04	22,96	U
01.10	2,21	235,37	226,48	8,89	0,00	239,50	229,55	9,95	60,84	53,13	7,72	0,02	-0,05	24,0	
02.10	2,60	244,58	237,56	7,02	0,00	248,92	240,64	8,29	61,36	51,99	9,38	0,02	-0,05	23,0	U
03.10	0,74	49,87	46,17	3,70	0,00	50,83	46,78	4,05	63,96	52,41	11,54	0,04	-0,05	5,2	U
04.10	1,31	93,66	87,82	5,83	0,00	95,44	88,98	6,45	63,56	52,36	11,2	0,03	-0,05	9,77	
05.10	2,11	180,43	175,30	5,14	0,00	183,73	177,56	6,17	62,31	51,87	10,44	0,03	-0,05	18,61	U
06.10	2,62	224,13	216,48	7,65	0,00	228,24	219,29	8,94	62,29	52,06	10,22	0,03	-0,05	23,77	U
07.10	2,77	223,41	214,04	9,37	0,00	227,51	216,80	10,70	62,38	51,8	10,58	0,03	-0,04	24,0	
08.10	2,74	220,51	211,80	8,71	0,00	224,60	214,55	10,05	62,69	51,99	10,69	0,03	-0,04	24,0	
09.10	2,73	227,10	217,95	9,15	0,00	231,23	220,78	10,45	62,24	51,96	10,28	0,03	-0,04	24,0	
10.10	2,75	226,20	218,19	8,01	0,00	230,34	221,00	9,34	62,29	51,66	10,63	0,03	-0,04	24,0	
11.10	2,91	229,79	219,39	10,40	0,00	233,97	222,16	11,81	62,07	51,35	10,72	0,03	-0,04	24,0	
12.10	2,69	224,89	217,93	6,96	0,00	228,94	220,66	8,29	61,79	51,15	10,65	0,03	-0,04	24,0	
13.10	2,76	226,05	217,54	8,51	0,00	230,14	220,29	9,84	61,94	51,34	10,6	0,04	-0,04	24,0	
14.10	2,63	226,13	219,33	6,80	0,00	230,21	222,12	8,09	61,91	51,55	10,36	0,03	-0,04	24,0	
15.10	2,67	225,70	217,79	7,91	0,00	229,69	220,50	9,19	61,18	50,82	10,35	0,03	-0,03	24,0	
16.10	2,75	229,62	221,71	7,91	0,00	233,65	224,41	9,23	60,91	50,39	10,52	0,02	-0,04	24,0	
17.10	2,82	228,14	219,59	8,54	0,00	232,09	222,20	9,89	60,52	49,71	10,81	0,01	-0,05	24,0	
Итого:	56,77	5134,01	4846,08	287,93	0,00	5227,16	0,00	314,60	61,97	53,44	8,52	0,03	-0,04	703,31	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	540,83	45915,61	43224,17	5905,76
17.10.2020	24:00	597,60	51049,62	48070,26	6609,08
ИТОГО:		56,77	5134,01	4846,08	703,31

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =703,31 +40,69 +0,0 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 60,055, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____