

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 389854

Адрес дома: ул Чернышевского 40,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	1,09	42,37	28,43	13,94	0,00	43,15	28,78	14,36	62,37	50,55	11,81	0,1	0,1	24,0	
18.09	0,97	40,34	28,39	11,96	0,00	41,06	28,72	12,34	61,42	49,65	11,76	0,1	0,08	24,0	
19.09	1,08	42,65	28,29	14,36	0,00	43,40	28,62	14,78	60,71	49,1	11,61	0,09	0,07	24,0	
20.09	1,32	47,42	28,16	19,26	0,00	48,24	28,48	19,76	60,4	48,99	11,41	0,08	0,06	24,0	
21.09	1,05	42,54	28,32	14,22	0,00	43,25	28,63	14,62	59,59	48,29	11,3	0,07	0,07	24,0	
22.09	1,12	41,30	28,67	12,63	0,00	42,15	29,05	13,10	66,14	52,6	13,54	0,1	0,1	24,0	
23.09	0,99	40,06	26,82	13,24	0,00	40,74	27,12	13,62	60,19	48,95	11,24	0,08	0,06	24,0	
24.09	1,02	41,22	28,66	12,57	0,00	41,98	29,01	12,98	62,47	50,63	11,84	0,09	0,08	24,0	
25.09	1,08	42,18	29,81	12,37	0,00	43,02	30,21	12,81	64,98	52,4	12,59	0,1	0,09	24,0	
26.09	1,19	42,82	29,75	13,08	0,00	43,77	30,18	13,59	69,04	55,74	13,31	0,11	0,11	24,0	
27.09	1,22	44,99	28,75	16,24	0,00	45,84	29,13	16,71	63,48	52,28	11,21	0,09	0,07	24,0	
28.09	1,00	41,36	28,46	12,89	0,00	42,09	28,81	13,29	61,16	49,85	11,31	0,07	0,06	24,0	
29.09	1,05	41,84	29,10	12,74	0,00	42,63	29,47	13,16	63,45	51,45	12,0	0,09	0,08	24,0	
30.09	1,11	42,05	28,65	13,40	0,00	42,87	29,03	13,84	64,48	52,13	12,36	0,09	0,08	24,0	
01.10	2,10	157,55	149,52	8,03	0,00	160,37	151,35	9,02	61,5	50,3	11,2	0,08	0,08	23,98	E
02.10	2,44	209,16	204,33	4,83	0,00	212,87	206,85	6,02	61,37	50,65	10,72	0,09	0,09	23,41	U
03.10	2,78	202,59	196,36	6,23	0,00	206,48	198,86	7,62	63,86	51,46	12,4	0,1	0,1	24,0	
04.10	2,80	206,52	198,58	7,94	0,00	210,43	201,11	9,32	63,47	51,54	11,93	0,1	0,1	24,0	
05.10	2,82	209,66	201,67	8,00	0,00	213,58	204,20	9,38	63,04	51,24	11,8	0,09	0,1	24,0	
06.10	2,80	209,71	202,49	7,22	0,00	213,62	205,01	8,61	62,84	50,94	11,9	0,1	0,1	24,0	
07.10	2,78	211,01	204,53	6,48	0,00	214,92	207,09	7,83	62,93	51,06	11,87	0,1	0,09	24,0	
08.10	2,77	211,36	205,97	5,39	0,00	215,33	208,57	6,76	63,25	51,24	12,0	0,1	0,09	24,0	
09.10	2,89	213,65	205,62	8,03	0,00	217,62	208,17	9,45	62,75	50,8	11,95	0,1	0,09	24,0	
10.10	2,88	213,67	205,93	7,73	0,00	217,63	208,49	9,14	62,84	50,9	11,94	0,1	0,09	24,0	
11.10	2,89	212,47	204,65	7,83	0,00	216,40	207,17	9,23	62,6	50,55	12,05	0,1	0,09	24,0	
12.10	2,73	208,40	202,37	6,03	0,00	212,20	204,85	7,35	62,35	50,46	11,9	0,1	0,1	24,0	
13.10	2,71	207,74	201,95	5,79	0,00	211,57	204,44	7,13	62,52	50,64	11,88	0,11	0,1	24,0	
14.10	2,74	209,16	202,06	7,10	0,00	213,00	204,55	8,45	62,4	50,72	11,68	0,11	0,1	24,0	
15.10	2,63	207,03	201,29	5,74	0,00	210,75	203,73	7,02	61,7	50,13	11,56	0,11	0,1	24,0	
16.10	2,70	207,44	201,24	6,19	0,00	211,12	203,63	7,50	61,43	49,65	11,78	0,1	0,09	24,0	
17.10	2,86	204,74	196,54	8,20	0,00	208,34	198,79	9,56	61,07	48,69	12,37	0,09	0,08	24,0	
Итого:	61,63	4095,04	3785,35	309,68	0,00	4170,48	0,00	338,36	62,53	50,68	11,85	0,10	0,09	743,4	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	500,76	31281,30	28561,47	5908,54
17.10.2020	24:00	562,38	35376,34	32346,83	6651,94
ИТОГО:		61,63	4095,04	3785,35	743,40

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =743,4 +0,58 +0,02 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 61,677, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____