

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 383958

Адрес дома: ул Чернышевского 42,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,17	70,65	55,16	15,50	0,00	71,91	55,96	15,94	61,15	54,8	6,35	0,1	0,04	24,0	
18.09	1,16	70,69	55,10	15,59	0,00	71,91	55,86	16,05	60,25	53,97	6,28	0,09	0,03	24,0	
19.09	1,31	73,83	54,93	18,89	0,00	75,06	55,68	19,38	59,57	53,41	6,16	0,08	0,02	24,0	
20.09	1,38	75,15	54,67	20,48	0,00	76,39	55,40	20,99	59,23	53,04	6,19	0,08	0,02	24,0	
21.09	1,29	74,13	54,97	19,16	0,00	75,32	55,70	19,62	58,49	52,44	6,05	0,07	0,01	24,0	
22.09	1,28	71,18	55,76	15,42	0,00	72,58	56,63	15,95	64,79	57,43	7,36	0,11	0,04	24,0	
23.09	1,11	67,58	51,94	15,64	0,00	68,71	52,66	16,05	59,06	53,0	6,06	0,08	0,02	24,0	
24.09	1,13	70,23	55,71	14,52	0,00	71,49	56,51	14,97	61,46	55,06	6,4	0,09	0,03	24,0	
25.09	1,23	72,75	57,84	14,90	0,00	74,16	58,74	15,42	63,81	56,95	6,86	0,1	0,04	24,0	
26.09	1,37	73,52	57,69	15,83	0,00	75,09	58,69	16,40	67,81	60,49	7,32	0,11	0,06	24,0	
27.09	1,26	72,62	55,79	16,83	0,00	73,96	56,63	17,32	62,48	56,2	6,28	0,08	0,04	24,0	
28.09	1,06	69,00	55,21	13,78	0,00	70,17	55,98	14,18	60,15	53,87	6,27	0,07	0,02	24,0	
29.09	1,28	72,94	56,46	16,48	0,00	74,27	57,30	16,98	62,45	55,64	6,81	0,08	0,03	24,0	
30.09	1,21	70,58	55,52	15,07	0,00	71,92	56,37	15,54	63,35	56,46	6,88	0,09	0,04	24,0	
01.10	2,85	243,17	218,41	24,76	0,00	247,49	221,49	26,00	61,26	54,23	7,03	0,09	0,04	24,0	
02.10	2,90	305,82	291,42	14,39	0,00	311,24	295,45	15,79	61,16	53,82	7,35	0,09	0,05	23,42	
03.10	3,40	290,05	272,00	18,05	0,00	295,62	275,92	19,70	63,78	54,96	8,81	0,1	0,06	24,0	
04.10	3,35	293,98	275,06	18,92	0,00	299,53	279,02	20,51	63,3	54,9	8,4	0,1	0,06	24,0	
05.10	3,05	292,86	278,40	14,46	0,00	298,31	282,38	15,92	62,87	54,74	8,12	0,1	0,06	24,0	
06.10	3,17	297,41	281,52	15,89	0,00	302,91	285,51	17,40	62,68	54,49	8,19	0,1	0,06	24,0	
07.10	3,19	300,23	284,83	15,39	0,00	305,80	288,88	16,92	62,77	54,49	8,27	0,11	0,06	24,0	
08.10	3,32	299,87	282,58	17,29	0,00	305,49	286,62	18,87	63,08	54,69	8,39	0,1	0,06	24,0	
09.10	3,27	299,00	282,88	16,12	0,00	304,54	286,85	17,69	62,58	54,11	8,47	0,1	0,06	24,0	
10.10	3,40	301,04	282,50	18,53	0,00	306,60	286,47	20,13	62,69	54,23	8,46	0,1	0,06	24,0	
11.10	3,43	299,06	280,28	18,78	0,00	304,56	284,17	20,39	62,43	53,83	8,6	0,1	0,05	24,0	
12.10	3,27	294,81	277,68	17,13	0,00	300,19	281,51	18,67	62,19	53,74	8,45	0,1	0,06	24,0	
13.10	3,23	295,37	278,96	16,41	0,00	300,78	282,84	17,94	62,37	53,98	8,4	0,11	0,06	24,0	
14.10	3,03	292,96	279,43	13,53	0,00	298,31	283,32	14,99	62,22	53,99	8,22	0,11	0,06	24,0	
15.10	3,26	296,28	277,78	18,50	0,00	301,57	281,56	20,01	61,53	53,35	8,18	0,11	0,05	24,0	
16.10	3,11	292,69	277,97	14,72	0,00	297,87	281,69	16,17	61,26	52,87	8,39	0,1	0,05	24,0	
17.10	3,37	290,00	270,89	19,11	0,00	295,07	274,41	20,66	60,89	52,14	8,75	0,09	0,04	24,0	
Итого:	71,86	5989,47	5469,35	520,12	0,00	6098,82	0,00	552,58	62,21	54,20	8,01	0,10	0,05	743,42	

Показания интеграторов счётчика:

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	594,42	44491,76	40001,23	5911,06
17.10.2020	24:00	666,28	50481,23	45470,58	6654,48
ИТОГО:		71,86	5989,47	5469,35	743,42

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,42 +0,0 +0,58 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 71,914, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_