

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 386698

Адрес дома: ул Дальняя 10,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,98	291,01	289,10	1,91	0,00	296,80	293,87	2,93	65,75	58,98	6,76	2,52	0,02	24,0	
18.09	1,97	286,17	284,28	1,89	0,00	291,99	289,05	2,94	66,34	59,49	6,85	2,59	0,02	24,0	
19.09	2,00	283,61	281,68	1,93	0,00	289,23	286,24	2,98	65,25	58,23	7,02	2,54	0,01	24,0	
20.09	2,17	283,76	281,78	1,98	0,00	289,50	286,38	3,12	66,17	58,57	7,6	2,55	0,01	24,0	
21.09	2,02	283,81	281,81	2,00	0,00	289,51	286,42	3,08	65,89	58,82	7,07	2,61	0,0	24,0	
22.09	1,62	283,50	281,49	2,01	0,00	288,50	285,67	2,83	61,06	55,4	5,66	2,52	0,01	23,94	D
23.09	1,68	283,78	281,90	1,88	0,00	288,62	285,86	2,76	60,02	54,12	5,89	2,57	0,0	24,0	
24.09	1,95	284,31	282,44	1,87	0,00	290,07	287,17	2,90	66,19	59,39	6,8	2,6	0,0	24,0	
25.09	1,81	275,23	273,36	1,87	0,00	280,33	277,52	2,81	62,96	56,43	6,53	2,68	0,0	24,0	
26.09	1,97	269,06	267,23	1,83	0,00	274,43	271,55	2,88	65,65	58,39	7,25	2,77	0,0	24,0	
27.09	1,97	268,17	266,34	1,83	0,00	273,51	270,63	2,88	65,45	58,13	7,31	2,77	-0,01	24,0	
28.09	1,90	267,83	265,95	1,88	0,00	273,21	270,36	2,85	66,0	58,97	7,03	2,77	-0,02	24,0	
29.09	1,92	267,55	265,73	1,83	0,00	272,88	269,99	2,89	65,5	58,37	7,13	2,74	-0,02	24,0	
30.09	3,58	485,94	481,33	4,60	0,00	495,09	488,64	6,45	63,64	56,32	7,32	2,55	-0,02	24,0	
01.10	4,94	656,15	651,40	4,75	0,00	669,30	661,93	7,37	65,83	58,34	7,49	2,43	-0,02	24,0	
02.10	5,14	720,58	715,39	5,19	0,00	735,22	727,28	7,94	66,31	59,22	7,08	2,44	-0,01	24,0	
03.10	5,64	760,41	754,36	6,05	0,00	775,77	766,69	9,08	66,08	58,71	7,37	2,42	-0,01	24,0	
04.10	5,73	764,28	759,19	5,09	0,00	779,47	771,33	8,14	65,45	58,0	7,45	2,37	0,0	24,0	
05.10	5,52	690,71	686,15	4,56	0,00	704,46	697,01	7,44	65,56	57,61	7,95	2,36	0,0	24,0	
06.10	5,57	664,82	660,23	4,58	0,00	678,23	670,68	7,55	66,0	57,67	8,33	2,51	0,0	24,0	
07.10	5,37	640,93	636,40	4,53	0,00	653,47	646,16	7,30	65,03	56,7	8,33	2,63	0,01	24,0	
08.10	5,39	616,42	612,48	3,94	0,00	628,29	621,55	6,73	64,44	55,75	8,69	3,01	0,0	24,0	
09.10	5,52	610,83	607,11	3,73	0,00	622,95	616,36	6,59	65,56	56,57	8,99	3,0	0,01	24,0	
10.10	5,75	613,44	609,80	3,64	0,00	625,73	619,06	6,66	65,77	56,45	9,32	2,99	0,01	24,0	
11.10	5,81	616,60	612,76	3,83	0,00	628,84	621,97	6,87	65,58	56,22	9,36	2,97	0,01	24,0	
12.10	5,63	600,27	596,60	3,67	0,00	612,30	605,67	6,62	65,84	56,51	9,33	3,03	0,02	24,0	
13.10	5,33	541,45	538,18	3,27	0,00	552,08	546,05	6,03	65,08	55,29	9,8	3,11	0,02	24,0	
14.10	5,33	524,50	521,26	3,24	0,00	534,93	528,93	6,00	65,54	55,43	10,11	3,11	0,03	24,0	
15.10	5,53	525,30	522,23	3,06	0,00	535,83	529,89	5,94	65,94	55,47	10,46	3,11	0,02	24,0	
16.10	5,49	517,73	514,33	3,39	0,00	527,93	521,70	6,23	65,36	54,8	10,55	3,16	0,02	24,0	
17.10	5,72	518,98	515,62	3,36	0,00	529,18	522,88	6,30	65,19	54,21	10,98	3,15	0,01	24,0	
Итого:	121,97	14697,18	14597,94	99,23	0,00	14987,66	0,00	163,12	65,32	57,07	8,25	2,73	0,00	743,94	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	963,72	80704,49	80177,69	5905,82
17.10.2020	24:00	1085,69	95401,67	94775,63	6649,76
ИТОГО:		121,97	14697,18	14597,94	743,94

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,94 +0,0 +0,0 +0,05 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 121,98, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_