

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387700

Адрес дома: ул Энгельса 18,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплпотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	15,66	0,01	0,02	-0,04	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	14,75	-0,04	0,02	-0,04	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,67	0,14	0,01	-0,05	4,76	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	13,44	0,02	0,01	-0,06	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,52	-0,11	0,01	-0,06	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	14,26	-0,04	0,01	-0,05	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	14,64	-0,03	0,02	-0,06	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,82	-0,05	0,02	-0,06	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	14,78	-0,06	0,01	-0,06	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	15,01	-0,03	0,01	-0,06	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	15,23	-0,01	0,01	-0,06	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	14,96	0,0	0,01	-0,06	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	14,91	-0,01	0,01	-0,06	0,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,78	0,0	0,01	-0,06	0,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	14,8	0,0	0,01	-0,06	0,0	
02.10	1,49	192,51	186,19	6,32	0,00	195,73	188,58	7,14	59,39	51,68	7,71	0,12	0,01	11,9	
03.10	3,28	428,05	413,14	14,91	0,00	436,17	419,29	16,88	63,57	55,91	7,66	0,23	0,14	24,0	
04.10	3,09	428,50	414,10	14,40	0,00	436,50	420,26	16,25	63,02	55,8	7,22	0,16	0,15	24,0	
05.10	2,22	320,91	306,60	14,31	0,00	326,82	311,12	15,69	62,54	55,61	6,93	0,11	0,14	20,32	
06.10	2,91	427,75	414,48	13,26	0,00	435,61	420,59	15,02	62,43	55,61	6,81	0,12	0,16	24,0	
07.10	2,93	428,66	415,45	13,20	0,00	436,55	421,58	14,96	62,51	55,66	6,85	0,12	0,17	24,0	
08.10	2,95	426,59	413,42	13,17	0,00	434,51	419,58	14,93	62,82	55,9	6,92	0,11	0,17	24,0	
09.10	2,93	423,74	410,51	13,23	0,00	431,50	416,50	15,00	62,32	55,39	6,93	0,1	0,18	24,0	
10.10	2,92	423,26	410,01	13,25	0,00	431,04	416,04	15,00	62,44	55,54	6,9	0,1	0,19	24,0	
11.10	2,95	420,27	407,10	13,16	0,00	427,92	413,00	14,92	62,16	55,13	7,02	0,09	0,2	24,0	
12.10	2,87	419,11	405,98	13,13	0,00	426,70	411,85	14,84	61,95	55,08	6,87	0,09	0,21	24,0	
13.10	2,87	418,57	405,44	13,13	0,00	426,19	411,34	14,85	62,14	55,28	6,86	0,09	0,22	24,0	
14.10	2,79	418,30	405,14	13,16	0,00	425,88	411,04	14,84	61,96	55,28	6,68	0,09	0,23	24,0	
15.10	2,78	417,37	404,15	13,21	0,00	424,76	409,92	14,85	61,29	54,62	6,66	0,09	0,24	24,0	
16.10	2,86	416,39	403,28	13,11	0,00	423,72	408,92	14,80	61,01	54,13	6,87	0,08	0,24	24,0	
17.10	2,90	405,91	393,00	12,91	0,00	412,96	398,37	14,59	60,61	53,45	7,16	0,07	0,24	24,0	
Итого:	44,75	6415,89	6208,00	207,89	0,00	6532,57	0,00	234,57	62,10	55,12	6,98	0,11	0,19	372,97	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	390,20	46917,40	45556,61	3126,84
17.10.2020	24:00	434,95	53333,29	51764,61	3499,81
ИТОГО:		44,75	6415,89	6208,00	372,97

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =372,97 +0,0 +371,02 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 89,259, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____