

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394656

Адрес дома: ул Энгельса 31,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,97	74,42	63,51	10,91	0,00	75,72	64,42	11,30	61,58	55,58	6,0	4,3	1,64	24,0	
18.09	0,94	74,17	63,36	10,81	0,00	75,43	64,28	11,15	60,61	54,81	5,81	4,3	1,65	24,0	
19.09	0,98	75,05	63,18	11,86	0,00	76,30	64,07	12,23	59,98	54,2	5,78	4,29	1,65	24,0	
20.09	0,99	75,07	62,90	12,16	0,00	76,30	63,77	12,53	59,43	53,61	5,82	4,27	1,64	24,0	
21.09	0,91	74,00	63,32	10,68	0,00	75,19	64,16	11,03	58,85	53,1	5,74	4,3	1,65	24,0	
22.09	0,99	73,85	64,26	9,59	0,00	75,28	65,30	9,98	65,01	58,07	6,94	4,36	1,64	24,0	
23.09	0,92	71,11	59,60	11,50	0,00	72,29	60,44	11,85	59,22	53,68	5,54	4,12	1,74	23,97	
24.09	0,87	72,62	63,25	9,37	0,00	73,87	64,16	9,71	60,67	54,78	5,89	4,45	1,79	24,0	
25.09	0,95	75,83	66,10	9,73	0,00	77,21	67,09	10,12	62,67	56,44	6,23	4,63	1,76	24,0	
26.09	0,99	75,29	66,19	9,10	0,00	76,86	67,33	9,53	67,4	60,6	6,8	4,63	1,76	24,0	
27.09	0,96	74,44	63,73	10,71	0,00	75,78	64,68	11,10	62,24	56,27	5,97	4,45	1,74	24,0	
28.09	0,94	74,14	62,94	11,21	0,00	75,37	63,79	11,58	59,45	53,67	5,78	4,4	1,75	24,0	
29.09	1,00	75,66	64,35	11,31	0,00	76,98	65,28	11,71	61,43	55,31	6,12	4,52	1,76	24,0	
30.09	1,04	75,13	63,42	11,71	0,00	76,51	64,38	12,12	62,66	56,32	6,34	4,45	1,76	24,0	
01.10	1,86	170,68	156,22	14,46	0,00	173,67	158,41	15,26	61,19	54,23	6,96	3,98	2,07	24,0	
02.10	2,70	283,07	268,58	14,48	0,00	288,01	272,30	15,71	61,16	53,98	7,18	3,6	2,6	23,41	
03.10	2,97	247,63	231,91	15,72	0,00	252,21	235,12	17,10	63,26	54,21	9,05	3,53	2,82	24,0	
04.10	2,99	250,27	232,82	17,44	0,00	254,89	236,08	18,81	63,14	54,41	8,73	3,6	2,88	24,0	
05.10	2,83	252,67	237,55	15,11	0,00	257,27	240,87	16,40	62,7	54,26	8,44	3,62	2,87	24,0	
06.10	2,88	250,00	232,81	17,19	0,00	254,53	236,03	18,50	62,51	54,14	8,37	3,6	2,87	24,0	
07.10	2,86	256,37	240,57	15,80	0,00	261,03	243,92	17,11	62,6	54,31	8,29	3,6	2,88	24,0	
08.10	2,92	264,11	248,16	15,96	0,00	268,96	251,67	17,29	62,91	54,65	8,26	3,59	2,88	24,0	
09.10	2,90	262,69	246,69	16,01	0,00	267,44	250,12	17,32	62,44	54,22	8,22	3,59	2,89	24,0	
10.10	2,88	262,17	246,53	15,64	0,00	266,91	249,97	16,94	62,51	54,28	8,23	3,58	2,89	24,0	
11.10	2,95	261,31	244,70	16,61	0,00	266,02	248,07	17,95	62,28	53,89	8,39	3,57	2,87	24,0	
12.10	2,83	256,70	240,77	15,92	0,00	261,28	244,07	17,21	62,02	53,84	8,18	3,57	2,88	24,0	
13.10	2,76	255,21	240,08	15,12	0,00	259,79	243,41	16,38	62,18	54,11	8,07	3,57	2,89	24,0	
14.10	2,72	259,37	244,80	14,58	0,00	264,02	248,20	15,82	62,12	54,22	7,89	3,57	2,89	24,0	
15.10	2,73	259,61	243,78	15,83	0,00	264,16	247,11	17,05	61,38	53,64	7,74	3,57	2,89	24,0	
16.10	2,66	257,17	243,30	13,88	0,00	261,65	246,55	15,09	61,12	53,2	7,91	3,57	2,89	24,0	
17.10	2,80	253,28	237,20	16,08	0,00	257,63	240,30	17,32	60,74	52,49	8,25	3,49	2,84	24,0	
Итого:	60,71	5343,12	4926,61	416,51	0,00	5438,61	0,00	443,26	62,02	54,27	7,75	3,75	2,62	743,38	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	476,53	40555,38	37481,99	5954,53
17.10.2020	24:00	537,24	45898,50	42408,60	6697,91
ИТОГО:		60,71	5343,12	4926,61	743,38

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =743,38 +0,0 +0,62 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 60,758, Гкал

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_