

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Энгельса 33/13,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 383981
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
17.09	1,03	98,93	87,94	11,00	0,00	100,55	89,19	11,36	59,9	54,82	5,08	9,0	1,23	24,0	
18.09	1,14	100,99	87,51	13,48	0,00	102,62	88,73	13,89	59,11	54,12	4,99	9,0	1,23	24,0	
19.09	1,00	98,44	87,36	11,08	0,00	99,99	88,55	11,44	58,31	53,35	4,96	9,0	1,23	24,0	
20.09	1,14	100,91	86,98	13,93	0,00	102,47	88,14	14,33	57,9	52,88	5,02	9,0	1,23	24,0	
21.09	1,02	99,27	87,58	11,69	0,00	100,77	88,73	12,04	57,25	52,35	4,9	9,0	1,23	24,0	
22.09	1,20	100,94	88,81	12,13	0,00	102,80	90,21	12,59	63,42	57,56	5,86	9,0	1,21	24,0	
23.09	1,00	94,14	82,08	12,05	0,00	95,57	83,18	12,39	57,41	52,57	4,83	9,0	1,33	24,0	
24.09	1,04	99,71	88,43	11,28	0,00	101,33	89,66	11,66	59,27	54,24	5,03	9,0	1,37	24,0	
25.09	1,09	102,78	91,61	11,17	0,00	104,56	92,98	11,58	61,42	56,13	5,3	9,0	1,34	24,0	
26.09	1,17	102,42	91,30	11,12	0,00	104,42	92,84	11,58	65,46	59,78	5,68	9,0	1,32	24,0	
27.09	1,04	99,44	88,45	10,99	0,00	101,10	89,75	11,36	60,37	55,28	5,08	9,0	1,32	24,0	
28.09	1,09	100,06	87,12	12,94	0,00	101,60	88,28	13,32	57,82	52,89	4,93	9,0	1,34	24,0	
29.09	1,11	101,58	89,39	12,19	0,00	103,26	90,68	12,58	59,93	54,71	5,22	9,0	1,34	24,0	
30.09	1,03	98,10	87,81	10,29	0,00	99,76	89,09	10,66	60,84	55,46	5,38	9,0	1,32	24,0	
01.10	2,15	181,91	165,64	16,27	0,00	184,96	167,81	17,15	60,14	52,38	7,76	9,0	1,7	24,0	
02.10	2,93	244,35	227,60	16,74	0,00	248,42	230,48	17,95	60,16	51,25	8,91	9,0	2,2	23,41	U
03.10	3,18	221,64	204,61	17,03	0,00	225,64	207,23	18,41	62,82	51,96	10,87	9,0	2,41	24,0	
04.10	3,23	222,72	202,97	19,75	0,00	226,69	205,56	21,13	62,33	51,82	10,51	9,0	2,46	24,0	
05.10	3,11	228,62	211,88	16,75	0,00	232,64	214,57	18,07	61,96	51,65	10,3	9,0	2,45	24,0	
06.10	3,16	226,36	207,92	18,44	0,00	230,32	210,53	19,79	61,76	51,42	10,33	9,0	2,46	24,0	
07.10	3,05	223,63	207,49	16,14	0,00	227,57	210,10	17,46	61,83	51,43	10,4	9,0	2,47	24,0	
08.10	3,06	222,97	206,88	16,08	0,00	226,91	209,50	17,41	62,13	51,68	10,45	9,0	2,46	24,0	
09.10	3,07	223,31	207,26	16,05	0,00	227,22	209,85	17,37	61,65	51,12	10,53	9,0	2,47	24,0	
10.10	3,05	223,24	207,79	15,45	0,00	227,16	210,41	16,75	61,76	51,2	10,56	9,0	2,47	24,0	
11.10	3,20	223,81	205,38	18,42	0,00	227,71	207,91	19,80	61,48	50,8	10,68	9,0	2,46	24,0	
12.10	2,98	219,58	204,52	15,06	0,00	223,37	207,02	16,35	61,27	50,72	10,56	9,0	2,47	24,0	
13.10	3,01	219,07	203,17	15,90	0,00	222,86	205,67	17,18	61,46	50,94	10,52	9,0	2,47	24,0	
14.10	2,91	218,16	202,96	15,20	0,00	221,92	205,48	16,45	61,29	51,03	10,26	9,0	2,47	24,0	
15.10	2,85	217,05	201,92	15,12	0,00	220,73	204,38	16,35	60,63	50,56	10,07	9,0	2,47	24,0	
16.10	2,93	216,82	200,50	16,32	0,00	220,45	202,91	17,53	60,36	50,13	10,23	9,0	2,48	24,0	
17.10	2,94	213,21	197,16	16,04	0,00	216,74	199,46	17,28	59,89	49,32	10,58	9,0	2,43	24,0	
Итого:	65,94	5144,17	4698,04	446,13	0,00	5232,17	0,00	473,27	60,97	52,09	8,88	9,00	2,11	743,41	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	530,20	39305,80	35820,57	5921,43
17.10.2020	24:00	596,14	44449,97	40518,61	6664,84
ИТОГО:		65,94	5144,17	4698,04	743,41

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =743,41 +0,59 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 65,993, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____