

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-4

Номер прибора: 394763

Адрес дома: ул Форсса 4,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Объём, м3		Утечка, м3	Подмес, м3	Температура, С				Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		V1	V2	V1-V2	V2-V1	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2		
17.09	0,83	32,49	21,11	11,38	0,00	58,63	45,89	12,73	10	9,0	6,71	24,0	
18.09	0,79	32,03	21,20	10,83	0,00	57,93	45,24	12,68	10	9,0	6,75	24,0	
19.09	0,81	32,32	21,20	11,12	0,00	58,2	45,38	12,82	10	9,0	6,72	24,0	
20.09	0,85	32,89	21,09	11,80	0,00	58,26	45,07	13,18	10	9,0	6,67	24,0	
21.09	0,80	31,63	21,27	10,36	0,00	59,16	45,71	13,46	10	9,0	6,83	24,0	
22.09	0,81	31,82	21,10	10,73	0,00	59,11	45,64	13,47	10	9,0	6,74	24,0	
23.09	0,81	31,90	21,17	10,73	0,00	59,32	46,01	13,31	10	9,0	6,77	24,0	
24.09	0,76	30,73	20,69	10,04	0,00	58,97	45,98	12,98	10	9,0	6,77	24,0	
25.09	0,80	31,53	20,10	11,43	0,00	57,33	44,66	12,67	10	9,0	6,73	24,0	
26.09	0,80	31,35	20,20	11,15	0,00	57,87	44,96	12,91	10	9,0	6,75	24,0	
27.09	0,89	33,52	20,11	13,41	0,00	57,36	44,98	12,37	10	9,0	6,7	24,0	
28.09	0,80	31,18	20,26	10,92	0,00	58,15	44,94	13,21	10	9,0	6,75	24,0	
29.09	0,82	31,42	20,20	11,21	0,00	58,67	45,46	13,21	10	9,0	6,67	23,98	
30.09	0,91	33,12	20,19	12,94	0,00	58,89	45,53	13,36	10	9,0	6,71	24,0	
01.10	0,88	31,94	20,17	11,77	0,00	60,7	46,59	14,1	10	9,0	6,74	24,0	
02.10	0,84	31,08	20,13	10,95	0,00	60,98	46,93	14,05	10	9,0	6,73	24,0	
03.10	0,92	32,16	20,14	12,02	0,00	62,78	48,53	14,25	10	9,0	6,72	24,0	
04.10	0,87	32,23	20,21	12,02	0,00	59,75	46,65	13,1	10	9,0	6,68	24,0	
05.10	0,88	31,45	20,12	11,33	0,00	62,8	48,66	14,13	10	9,0	6,73	24,0	
06.10	0,82	31,40	20,25	11,15	0,00	60,1	47,43	12,67	10	9,0	6,7	24,0	
07.10	0,88	32,15	20,37	11,78	0,00	61,53	48,05	13,47	10	9,0	6,71	24,0	
08.10	0,82	31,70	20,39	11,31	0,00	59,41	46,92	12,48	10	9,0	6,69	24,0	
09.10	0,83	32,02	20,27	11,75	0,00	59,01	46,59	12,42	10	9,0	6,71	24,0	
10.10	0,83	31,39	20,22	11,17	0,00	60,66	47,47	13,19	10	9,0	6,69	24,0	
11.10	0,97	33,36	20,08	13,28	0,00	62,18	48,52	13,67	10	9,0	6,65	24,0	
12.10	0,79	30,76	20,23	10,54	0,00	60,07	47,03	13,04	10	9,0	6,7	24,0	
13.10	0,75	29,88	20,25	9,63	0,00	60,48	47,45	13,03	10	9,0	6,69	24,0	
14.10	0,80	30,57	20,23	10,34	0,00	61,06	47,8	13,26	10	9,0	6,7	24,0	
15.10	0,80	31,01	20,23	10,78	0,00	60,01	47,45	12,56	10	9,0	6,71	24,0	
16.10	0,79	32,34	20,23	12,12	0,00	55,94	44,76	11,18	10	9,0	6,72	24,0	
17.10	0,84	33,26	20,08	13,17	0,00	56,02	44,65	11,37	10	9,0	6,68	24,0	
Итого:	25,84	986,69	633,51	353,18	0,00	59,38	46,34	13,04	10	9,00	6,72	743,98	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Тр, ч
16.09.2020	24:00	183,40	7290,59	4768,35	5365,39
17.10.2020	24:00	209,24	8277,28	5401,86	6109,37
ИТОГО:		25,84	986,69	633,51	743,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min,G>max +Тотк.сч  
744 =743,98 +0,0 +0,02 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 22,039, Гкал  
V1-V2 = 353,188, м3

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации \_\_\_\_\_