

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 361559

Адрес дома: ул Форсса 4,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,5	0,07	-0,22	-0,24	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	18,26	-0,01	-0,24	-0,29	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,37	16,31	0,06	-0,25	-0,35	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	15,86	0,05	-0,26	-0,36	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35	16,4	-0,05	-0,25	-0,35	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,91	17,92	-0,01	-0,23	-0,3	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	18,1	-0,01	-0,24	-0,3	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	18,38	0,01	-0,24	-0,3	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	18,1	0,0	-0,24	-0,31	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88	18,85	0,03	-0,24	-0,29	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6	19,55	0,04	-0,23	-0,27	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	19,43	0,01	-0,24	-0,28	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	19,26	0,01	-0,24	-0,29	0,0	
30.09	0,02	2,92	1,31	1,61	0,00	2,93	1,31	1,61	26,6	20,2	6,39	0,25	0,24	10,2	
01.10	0,07	47,35	34,07	13,28	0,00	47,56	34,21	13,35	30,26	28,75	1,51	2,4	2,21	23,05	
02.10	0,46	127,54	115,95	11,58	0,00	128,50	116,69	11,80	38,73	35,1	3,63	6,03	5,34	24,0	
03.10	0,64	120,69	122,33	0,00	1,63	121,92	123,32	-1,39	46,29	40,98	5,31	5,98	5,4	24,0	
04.10	0,65	118,86	120,68	0,00	1,82	120,10	121,67	-1,57	46,78	41,33	5,45	5,86	5,3	24,0	
05.10	0,66	114,31	115,84	0,00	1,52	115,49	116,76	-1,27	46,43	40,62	5,81	6,08	5,58	24,0	
06.10	0,72	109,99	111,18	0,00	1,19	111,12	112,03	-0,91	46,31	39,73	6,58	6,25	5,82	24,0	
07.10	0,67	108,09	109,59	0,00	1,50	109,08	110,33	-1,26	43,63	37,4	6,23	6,18	5,79	24,0	
08.10	0,64	107,32	109,15	0,00	1,83	108,25	109,85	-1,60	42,33	36,36	5,96	6,22	5,84	24,0	
09.10	0,64	107,16	108,84	0,00	1,68	108,06	109,52	-1,46	41,78	35,77	6,01	6,13	5,75	24,0	
10.10	0,62	106,43	108,25	0,00	1,82	107,30	108,91	-1,61	40,99	35,12	5,87	6,09	5,73	24,0	
11.10	0,63	106,28	108,12	0,00	1,84	107,12	108,75	-1,63	40,45	34,53	5,92	6,15	5,8	24,0	
12.10	0,66	103,94	105,77	0,00	1,83	104,82	106,42	-1,60	42,03	35,7	6,33	6,0	5,66	24,0	
13.10	0,64	132,43	134,04	0,00	1,60	133,46	134,85	-1,38	40,2	35,34	4,87	6,08	6,0	23,7	
14.10	0,75	189,68	191,55	0,00	1,87	191,19	192,80	-1,62	40,64	36,67	3,97	6,24	6,11	24,0	
15.10	0,88	202,62	204,66	0,00	2,04	204,40	206,12	-1,72	42,71	38,37	4,34	6,4	6,25	24,0	
16.10	1,02	206,09	208,09	0,00	2,00	208,08	209,69	-1,62	44,89	39,92	4,97	6,33	6,18	24,0	
17.10	1,31	202,23	204,19	0,00	1,96	204,54	205,96	-1,43	48,98	42,47	6,51	6,25	6,11	24,0	
Итого:	11,70	2213,95	2213,63	26,47	26,15	2233,93	22,07	4,71	43,18	37,98	5,21	6,08	5,79	416,96	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	126,87	12204,17	12414,43	2296,16
17.10.2020	24:00	138,58	14418,12	14628,06	2713,12
ИТОГО:		11,70	2213,95	2213,63	416,96

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =416,96 +0,0 +327,04 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 20,885, Гкал

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____