

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-1

Номер прибора: 388137

Адрес дома: ул Форсса 8,

Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	V1, м3	Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
			T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,59	16,26	46,86	23,39	23,46	1,53	6,75	24,0	
18.09	0,51	14,48	45,73	22,84	22,88	1,51	6,6	24,0	
19.09	0,56	15,82	46,06	22,49	23,57	1,51	6,6	24,0	
20.09	0,66	18,00	47,28	22,35	24,93	1,51	6,65	24,0	
21.09	0,60	16,59	46,78	22,02	24,76	1,5	6,71	24,0	
22.09	0,58	15,97	46,64	22,31	24,32	1,5	7,04	24,0	
23.09	0,56	15,32	47,1	22,51	24,59	1,5	7,14	24,0	
24.09	0,61	16,67	47,01	22,56	24,45	1,5	7,18	24,0	
25.09	0,73	20,16	46,76	22,54	24,22	1,5	7,17	24,0	
26.09	0,54	15,30	45,88	22,52	23,36	1,49	7,08	24,0	
27.09	0,61	17,12	46,02	22,54	23,47	1,48	7,03	24,0	
28.09	0,52	14,72	46,04	22,14	23,91	1,48	6,8	24,0	
29.09	0,65	17,90	46,68	22,36	24,32	1,48	7,03	23,98	
30.09	0,53	14,89	46,29	22,28	24,0	1,47	7,01	24,0	
01.10	0,53	14,44	47,58	22,65	24,92	1,48	7,26	24,0	
02.10	0,56	15,02	47,91	23,91	24,0	1,48	8,04	24,0	
03.10	0,55	14,30	49,14	25,4	23,74	1,49	8,42	24,0	
04.10	0,58	15,71	47,91	25,54	22,37	1,48	7,93	24,0	
05.10	0,65	16,64	50,05	26,19	23,86	1,5	8,02	24,0	
06.10	0,56	15,05	47,87	26,23	21,64	1,49	7,6	24,0	
07.10	0,54	14,43	48,37	26,32	22,06	1,49	7,36	24,0	
08.10	0,52	14,31	46,95	26,24	20,7	1,48	7,25	24,0	
09.10	0,49	13,65	46,33	26,02	20,3	1,48	7,02	24,0	
10.10	0,53	14,31	47,68	26,25	21,43	1,49	7,18	24,0	
11.10	0,69	17,70	49,98	25,97	24,02	1,5	6,92	24,0	
12.10	0,50	13,66	47,36	26,13	21,23	1,49	7,22	24,0	
13.10	0,55	14,70	48,14	26,2	21,94	1,49	7,21	24,0	
14.10	0,57	15,11	48,27	26,29	21,98	1,49	7,33	24,0	
15.10	0,52	14,39	47,06	26,49	20,57	1,49	7,36	24,0	
16.10	0,56	16,07	45,36	26,19	19,17	1,48	6,93	24,0	
17.10	0,56	15,86	45,78	25,7	20,08	1,47	6,76	24,0	
Итого:	17,73	484,59	47,19	24,21	47,19	1,49	7,17	743,98	

Показания интеграторов:

Дата	Время	Q, Гкал	V1, м3	Тр
16.09.2020	24:00	165,29	3785,92	5907,07
17.10.2020	24:00	183,03	4270,51	6651,04
ИТОГО:		17,73	484,59	743,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- C - отключение счета
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +ТG<min,G>max +Тотч.сч
744 =743,98 +0,0 +0,02 +0,0 +0,0 +0,0

Представитель
абонента _____

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации _____