

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 388942

Адрес дома: ул Форсса 8,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с  
17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,87	20,02	-0,15	-0,11	5,0	0,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	19,91	-0,16	-0,14	5,0	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	19,42	-0,15	-0,38	5,0	0,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	19,15	-0,16	-0,37	5,0	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	18,79	-0,16	-0,39	5,0	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,86	-0,15	-0,2	5,0	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,98	-0,13	-0,02	5,0	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	19,15	-0,13	0,15	5,0	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02	19,13	-0,11	0,12	5,0	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	19,19	-0,11	0,16	5,0	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	19,32	-0,1	0,17	5,0	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,25	-0,1	0,0	5,0	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06	19,15	-0,09	-0,11	5,0	0,0	
30.09	0,05	4,78	4,81	0,00	0,02	4,81	4,82	-0,01	29,46	19,49	9,97	0,4	5,0	7,5	
01.10	0,06	43,02	43,29	0,00	0,27	43,22	43,46	-0,23	30,74	27,82	2,92	2,33	5,0	2,2	
02.10	0,55	182,97	185,71	0,00	2,75	184,25	186,75	-2,49	37,38	33,4	3,98	6,68	5,0	11,56	
03.10	1,20	185,44	188,74	0,00	3,30	187,34	190,20	-2,86	46,42	39,96	6,46	6,69	5,0	24,0	
04.10	1,24	183,80	187,27	0,00	3,47	185,76	188,75	-2,99	47,31	40,59	6,72	6,55	5,0	24,0	
05.10	1,19	178,33	180,90	0,00	2,57	180,18	182,30	-2,12	46,62	39,96	6,66	6,73	5,0	24,0	
06.10	1,22	168,47	171,58	0,00	3,11	170,23	172,88	-2,65	46,76	39,57	7,2	6,95	5,0	24,0	
07.10	1,08	165,08	167,94	0,00	2,86	166,65	169,11	-2,47	44,43	37,91	6,51	6,79	5,0	24,0	
08.10	1,02	163,00	165,98	0,00	2,97	164,43	167,04	-2,62	42,61	36,39	6,22	6,86	5,0	24,0	
09.10	1,01	163,26	166,13	0,00	2,87	164,66	167,17	-2,52	42,09	35,94	6,15	6,83	5,0	24,0	
10.10	0,97	162,14	165,15	0,00	3,01	163,48	166,17	-2,69	41,48	35,53	5,96	6,71	5,0	24,0	
11.10	0,95	161,95	164,97	0,00	3,02	163,23	165,93	-2,71	40,38	34,52	5,86	6,81	5,0	24,0	
12.10	1,02	154,55	156,85	0,00	2,30	155,90	157,84	-1,94	42,63	36,02	6,61	6,65	5,0	23,68	
13.10	0,90	151,12	153,59	0,00	2,47	152,32	154,48	-2,16	40,45	34,51	5,94	6,9	5,0	24,0	
14.10	0,91	147,60	149,77	0,00	2,17	148,78	150,64	-1,86	40,66	34,49	6,17	6,94	5,0	24,0	
15.10	1,03	155,10	158,02	0,00	2,92	156,44	159,01	-2,57	42,29	35,64	6,65	7,12	5,0	24,0	
16.10	1,21	160,78	163,87	0,00	3,09	162,36	165,00	-2,64	45,28	37,77	7,51	7,06	5,0	24,0	
17.10	1,49	158,97	162,10	0,00	3,12	160,76	163,31	-2,55	48,56	39,21	9,35	7,0	5,0	24,0	
Итого:	17,11	2690,41	2736,69	0,00	46,28	2714,80	40,07	-40,07	43,29	36,87	6,43	6,74	5,00	380,94	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	220,05	22948,64	23365,74	2965,29
17.10.2020	24:00	237,15	25639,05	26102,43	3346,22
ИТОГО:		17,11	2690,41	2736,69	380,94

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
744 =380,94 +0,0 +363,06 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 33,411, Гкал

Представитель

абонента \_\_\_\_\_

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации \_\_\_\_\_