

Организация: ООО "Занарье"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387105

Адрес дома: ул Калинина 36,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
17.09.2020 по 17.10.2020

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | Подмес, т | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Нара- ботка Тр, час | Клас- сифик. ошибок |
|--------|------------------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|----------------|-------|-------|----------|------|---------------------------|---------------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | |
| 17.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 21,08 | -0,26 | 8,87 | 0,14 | 0,0 | |
| 18.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,81 | 20,99 | -0,18 | 9,06 | 0,14 | 0,0 | |
| 19.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | 20,49 | -0,21 | 9,18 | 0,13 | 0,0 | |
| 20.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 20,12 | -0,26 | 9,41 | 0,11 | 0,0 | |
| 21.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,53 | 19,78 | -0,25 | 9,42 | 0,11 | 0,0 | |
| 22.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,8 | 20,15 | -0,35 | 9,05 | 0,12 | 0,0 | |
| 23.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 20,58 | -0,34 | 9,0 | 0,12 | 0,0 | |
| 24.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | 20,94 | -0,29 | 9,0 | 0,12 | 0,0 | |
| 25.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 20,98 | -0,22 | 8,99 | 0,12 | 0,0 | |
| 26.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 20,89 | -0,17 | 9,0 | 0,12 | 0,0 | |
| 27.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,59 | 20,72 | -0,14 | 9,0 | 0,11 | 0,0 | |
| 28.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | 19,82 | -0,04 | 8,98 | 0,1 | 0,0 | |
| 29.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 19,78 | -0,26 | 9,0 | 0,09 | 0,0 | |
| 30.09 | 0,30 | 141,53 | 139,96 | 1,57 | 0,00 | 142,32 | 140,66 | 1,66 | 33,94 | 31,94 | 2,0 | 9,0 | 1,47 | 10,84 | |
| 01.10 | 0,62 | 325,54 | 322,83 | 2,71 | 0,00 | 327,46 | 324,58 | 2,89 | 35,02 | 33,23 | 1,79 | 9,0 | 3,44 | 23,82 | |
| 02.10 | 0,98 | 334,18 | 331,53 | 2,65 | 0,00 | 336,92 | 333,90 | 3,02 | 40,67 | 37,84 | 2,83 | 9,0 | 3,47 | 24,0 | |
| 03.10 | 1,24 | 333,11 | 330,67 | 2,44 | 0,00 | 336,60 | 333,66 | 2,93 | 46,96 | 43,34 | 3,62 | 9,0 | 3,45 | 24,0 | |
| 04.10 | 1,23 | 329,14 | 326,41 | 2,73 | 0,00 | 332,63 | 329,41 | 3,22 | 47,27 | 43,63 | 3,63 | 9,0 | 3,37 | 24,0 | |
| 05.10 | 1,21 | 325,21 | 322,35 | 2,85 | 0,00 | 328,62 | 325,28 | 3,34 | 47,04 | 43,41 | 3,63 | 9,0 | 3,65 | 24,0 | |
| 06.10 | 1,19 | 319,58 | 316,82 | 2,76 | 0,00 | 322,91 | 319,67 | 3,24 | 46,87 | 43,22 | 3,64 | 9,0 | 3,86 | 24,0 | |
| 07.10 | 1,02 | 313,77 | 311,03 | 2,75 | 0,00 | 316,66 | 313,54 | 3,12 | 43,93 | 40,77 | 3,16 | 9,0 | 3,83 | 24,0 | |
| 08.10 | 0,97 | 315,11 | 312,35 | 2,76 | 0,00 | 317,87 | 314,76 | 3,11 | 42,77 | 39,77 | 3,0 | 9,0 | 3,86 | 24,0 | |
| 09.10 | 0,97 | 315,88 | 313,23 | 2,65 | 0,00 | 318,60 | 315,57 | 3,03 | 42,26 | 39,28 | 2,98 | 9,0 | 3,74 | 24,0 | |
| 10.10 | 0,90 | 312,21 | 309,49 | 2,72 | 0,00 | 314,76 | 311,72 | 3,04 | 41,34 | 38,53 | 2,8 | 9,0 | 3,75 | 24,0 | |
| 11.10 | 0,94 | 312,07 | 309,39 | 2,69 | 0,00 | 314,61 | 311,58 | 3,03 | 41,12 | 38,19 | 2,92 | 9,0 | 3,81 | 24,0 | |
| 12.10 | 0,97 | 306,01 | 303,39 | 2,62 | 0,00 | 308,64 | 305,65 | 3,00 | 42,35 | 39,27 | 3,08 | 9,0 | 3,69 | 24,0 | |
| 13.10 | 0,87 | 296,67 | 294,11 | 2,56 | 0,00 | 299,01 | 296,16 | 2,85 | 40,58 | 37,72 | 2,86 | 9,0 | 4,02 | 24,0 | |
| 14.10 | 0,89 | 294,13 | 291,60 | 2,53 | 0,00 | 296,51 | 293,67 | 2,85 | 41,07 | 38,12 | 2,95 | 9,0 | 4,09 | 24,0 | |
| 15.10 | 1,04 | 313,52 | 310,87 | 2,65 | 0,00 | 316,35 | 313,28 | 3,07 | 43,35 | 40,11 | 3,24 | 9,0 | 4,16 | 24,0 | |
| 16.10 | 1,19 | 321,07 | 318,34 | 2,73 | 0,00 | 324,21 | 321,03 | 3,18 | 45,4 | 41,76 | 3,63 | 9,0 | 4,04 | 24,0 | |
| 17.10 | 1,52 | 319,08 | 316,36 | 2,72 | 0,00 | 322,82 | 319,46 | 3,35 | 49,79 | 45,11 | 4,67 | 9,0 | 3,96 | 24,0 | |
| Итого: | 18,10 | 5527,84 | 5480,75 | 47,09 | 0,00 | 5577,52 | 0,00 | 53,94 | 43,19 | 40,01 | 3,18 | 9,00 | 3,71 | 418,66 | |

Показания интеграторов счётчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|----------|----------|---------|
| 16.09.2020 | 24:00 | 212,25 | 36438,79 | 36115,11 | 3038,83 |
| 17.10.2020 | 24:00 | 230,34 | 41966,63 | 41595,86 | 3457,49 |
| ИТОГО: | | 18,10 | 5527,84 | 5480,75 | 418,66 |

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
744 =418,66 +0,0 +325,34 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 32,161, Гкал

Представитель

абонента _____

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации _____