

Организация: ООО "Занарье"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Карла Маркса 100,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 387405
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	24,76	-2,32	0,1	-0,03	0,0	
18.09	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	21,24	22,89	-1,65	-0,16	-0,06	0,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	22,53	-1,68	-0,11	-0,07	0,0	
20.09	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	21,05	22,85	-1,8	-0,07	-0,07	0,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	22,61	-1,82	-0,07	-0,06	0,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	23,12	-1,9	0,01	-0,05	0,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	23,59	-2,09	0,01	-0,04	0,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	24,32	-2,27	0,05	-0,03	0,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	24,32	-2,19	-0,02	-0,03	0,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	24,44	-2,29	-0,03	-0,04	0,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	24,65	-2,33	-0,01	-0,04	0,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	24,35	-2,25	-0,08	-0,05	0,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	24,91	-2,28	0,14	-0,04	0,0	
30.09	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	25,96	33,01	-7,05	-0,08	0,01	0,36	
01.10	0,18	109,77	107,73	2,04	0,00	110,25	108,16	2,09	30,12	28,61	1,51	2,91	-0,01	9,2	
02.10	0,98	351,44	345,91	5,53	0,00	354,25	348,37	5,88	40,25	37,58	2,66	6,59	0,16	24,0	
03.10	1,31	400,16	394,03	6,13	0,00	404,24	397,53	6,70	46,1	42,88	3,22	6,54	3,27	24,0	
04.10	1,33	407,82	401,60	6,22	0,00	412,03	405,23	6,80	46,52	43,3	3,22	6,44	3,91	24,0	
05.10	1,34	401,60	395,36	6,24	0,00	405,71	398,88	6,83	46,26	42,96	3,29	6,66	3,99	24,0	
06.10	1,37	394,22	388,25	5,97	0,00	398,24	391,66	6,57	46,12	42,71	3,41	6,79	3,53	24,0	
07.10	1,16	388,57	382,78	5,79	0,00	392,07	385,80	6,28	43,4	40,44	2,96	6,71	4,51	24,0	
08.10	1,12	388,90	383,06	5,84	0,00	392,21	385,92	6,29	42,15	39,3	2,85	6,75	5,23	24,0	
09.10	1,13	393,28	387,36	5,92	0,00	396,56	390,17	6,39	41,59	38,74	2,85	6,64	5,25	24,0	
10.10	1,06	390,46	384,57	5,89	0,00	393,58	387,28	6,30	40,79	38,1	2,68	6,63	4,36	24,0	
11.10	1,09	389,72	383,94	5,77	0,00	392,78	386,57	6,21	40,36	37,58	2,78	6,68	4,82	24,0	
12.10	1,14	380,28	374,64	5,64	0,00	383,47	377,37	6,09	41,81	38,83	2,97	6,52	4,24	24,0	
13.10	1,03	363,91	358,49	5,42	0,00	366,73	360,91	5,82	39,99	37,23	2,77	6,78	3,2	24,0	
14.10	1,05	359,61	354,34	5,27	0,00	362,44	356,78	5,66	40,44	37,59	2,84	6,82	2,56	24,0	
15.10	1,24	382,60	377,10	5,50	0,00	385,93	379,93	6,00	42,51	39,36	3,15	7,02	2,6	24,0	
16.10	1,40	391,08	385,40	5,67	0,00	394,79	388,56	6,23	44,58	41,08	3,5	6,96	2,56	24,0	
17.10	1,77	388,41	382,78	5,63	0,00	392,77	386,38	6,39	48,66	44,17	4,49	6,87	3,49	24,0	
Итого:	19,71	6281,91	6187,35	94,56	0,00	6338,15	0,00	102,62	43,06	39,98	3,08	6,64	3,57	393,56	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	249,81	53717,40	52921,14	2960,42
17.10.2020	24:00	269,52	59999,31	59108,50	3353,99
ИТОГО:		19,71	6281,91	6187,35	393,56

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =393,56 +0,0 +350,43 +0,0 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 37,259, Гкал

Представитель
 абонента _____

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 организации _____