

Организация: ООО "Занарье"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Карла Маркса 2Г,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 370328  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
 17.09.2020 по 17.10.2020

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	27,14	1,09	-0,41	0,38	24,0	
18.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71	26,08	1,63	-0,4	0,37	24,0	
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	26,56	1,63	-0,41	0,37	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	26,62	1,61	-0,41	0,37	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	25,98	1,74	-0,41	0,37	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2	25,72	1,48	-0,41	0,37	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	26,89	1,33	-0,41	0,38	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	27,36	1,35	-0,41	0,39	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	27,5	1,43	-0,41	0,39	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	29,12	1,02	-0,4	0,42	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	29,0	1,14	-0,41	0,41	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	28,21	1,46	-0,41	0,4	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	28,42	1,16	-0,41	0,4	24,0	
30.09	0,26	90,31	90,22	0,09	0,00	91,01	90,82	0,18	39,94	36,99	2,95	-0,4	0,43	23,91	D
01.10	0,33	108,06	107,96	0,10	0,00	108,90	108,68	0,22	40,03	36,98	3,05	-0,39	0,45	24,0	
02.10	0,33	97,95	97,80	0,15	0,00	98,74	98,46	0,27	40,65	37,23	3,41	-0,39	0,46	24,0	
03.10	0,33	100,40	100,26	0,13	0,00	101,19	100,93	0,26	40,4	37,12	3,29	-0,39	0,46	24,0	
04.10	0,33	93,02	92,86	0,16	0,00	93,77	93,49	0,28	40,91	37,31	3,6	-0,39	0,46	24,0	
05.10	0,32	89,07	88,69	0,38	0,00	89,77	89,26	0,51	40,2	36,53	3,67	-0,39	0,46	24,0	
06.10	0,33	86,73	86,56	0,17	0,00	87,42	87,12	0,29	40,33	36,55	3,78	-0,38	0,47	24,0	
07.10	0,31	84,44	84,24	0,19	0,00	85,09	84,78	0,31	39,85	36,11	3,74	-0,38	0,46	24,0	
08.10	0,30	75,13	75,00	0,13	0,00	75,71	75,47	0,24	39,76	35,82	3,95	-0,38	0,46	23,87	D
09.10	0,32	80,45	80,33	0,12	0,00	81,09	80,84	0,25	40,23	36,18	4,05	-0,38	0,47	24,0	
10.10	0,31	81,05	80,90	0,15	0,00	81,68	81,42	0,26	40,0	36,11	3,89	-0,38	0,48	24,0	
11.10	0,33	81,21	81,06	0,15	0,00	81,86	81,59	0,28	40,7	36,54	4,16	-0,38	0,48	24,0	
12.10	0,23	56,62	56,48	0,14	0,00	57,06	56,84	0,23	40,1	35,94	4,16	-0,38	0,48	24,0	
13.10	0,31	83,25	83,07	0,18	0,00	83,90	83,60	0,29	40,03	36,27	3,76	-0,37	0,5	24,0	
14.10	0,30	81,40	81,21	0,18	0,00	82,03	81,73	0,30	40,06	36,32	3,74	-0,37	0,51	24,0	
15.10	0,30	81,47	81,30	0,17	0,00	82,11	81,82	0,29	40,1	36,33	3,76	-0,37	0,5	24,0	
16.10	0,37	80,84	80,68	0,16	0,00	81,54	81,24	0,30	42,11	37,48	4,63	-0,36	0,5	24,0	
17.10	0,52	79,90	79,72	0,18	0,00	80,80	80,39	0,41	48,13	41,53	6,6	-0,36	0,53	24,0	
Итого:	5,87	1531,30	1528,37	2,93	0,00	1543,68	0,00	5,19	40,73	36,88	3,85	-0,38	0,47	743,78	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.09.2020	24:00	79,34	10947,72	10926,80	6136,16
17.10.2020	24:00	85,21	12479,02	12455,17	6879,94
ИТОГО:		5,87	1531,30	1528,37	743,78

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 744 =743,78 +0,0 +0,0 +0,22 + 0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 5,872, Гкал

Представитель  
 абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации \_\_\_\_\_